

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор производственной
 дирекции
 _____ Гараев Р.С.
 « 07 » _____ 2022г.

**Техническое задание на ремонт якоря электродвигателя постоянного тока
 типа МП2-М-630-154-6У3
 Шаропрокатный цех**

№	Требования	Значения
1	Наименование и цели выполняемых работ и оказываемых услуг	Ремонт якоря электродвигателя постоянного тока типа МП2-М-630-154-6У3
2	Перечень работ, услуг и их объемы	1. Замена изоляции секций якоря 2. Проточка и шлифовка коллектора 3. Испытание повышенным напряжением
3	Место выполнения работ и оказания услуг с указанием конкретного адреса	АО «Узметкомбинат» Шаропрокатный цех Адрес: Р. Узбекистан, 110502, Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё 1
4	Требования к участнику исходя из сложности выполняемых работ и оказываемых услуг, разработанные и утвержденные заказчиком.	- предложение с указанием информации об организации (общие сведения, контактная информация); - копии свидетельства о государственной регистрации, соответствующей лицензии, квалификационных сертификатов и аттестатов
5	Сроки выполнения работ и оказания услуг	Оборудование отремонтируется Исполнителем не позднее 2 (двух) недель со дня отправки оборудования на ремонт.
6	Требования к безопасности выполнения работ	К выполнению ремонтных работ должны быть допущены специалисты, аттестованные в соответствии с правилами аттестации, имеющие удостоверение соответствующего образца.
7	Технические требования к выполнению работ	Исполнитель гарантирует Заказчику, что оборудование после ремонта отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с Законодательством международных стандартов и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
8	Порядок сдачи и приёмки результатов работ. С оформлением и предоставления документов	Все оборудование должно быть разработано, изготовлено, испытано и поставлено в соответствии с последними изданиями соответствующих международных норм, правил, стандартов и инструкций. Оборудование должно соответствовать по назначению, дизайну, материалам и характеристикам, если не предусмотрено иное, последними изданиями с поправками, изменениями национальных или международных стандартов и положений, но не ограничиваться этим. Соответствие собственной продукции и продукции субподрядчиков действующим стандартам и положениям является обязательными и входит в обязанность Поставщика.

9	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов работ.	техническое описание; - сертификаты качества, соответствия При завершении работ и услуг независимая организация предоставляет счет-фактуру и акт сдачи-приёмки выполненных работ
10	Требования по техническому обучению исполнителем персонала заказчика по результатам выполненных работ и услуг	Не требуется
11	Требования по объему гарантий качества работ и услуг.	Ресурс работы устройств должен составлять не менее 5 лет.
12	Требования об указании срока гарантий качества на результаты работ и услуг	Гарантийный срок на оборудование устанавливается организацией, производившей ремонт, но не менее 12 месяцев со дня установки отремонтированного оборудования.
13	Иные требования к работам, услугам и условия оказания	Не требуется

Технические характеристики якоря электродвигателя постоянного тока типа
МП2-М-630-154-6У3

№	Наименование	Ед. изм.	Значения
1.	Частота вращения	Об/мин	250/500
2.	Мощность	кВт	900
3.	Напряжение	В	600
4.	Ток якоря	А	1610
5.	Изоляция обмотки якоря	класс	Н
6.	Допустимые перегревы обмотки якоря	класс	F
7.	Изоляция обмотки якоря относительно корпуса	МОм	Не менее 100

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор

Ш. Сайдуллаев

И. о. главного энергетика

Т. Ходжиматов

РАЗРАБОТАЛИ:

Начальник ШПЦ

Ш. Абдураимов

Начальник ЭлРЦ

А. Бадалов

Электрик цеха

М. Махмудов