

Халқаро аҳамиятига молик А-380 «Гузор-Бухоро-Нукус-Бейнеу» автомобиль йўлининг 315-439 км қисмини жорий таъмирлаш, 97-йўл бўлими биносини электр таъминоти лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича

(лойиҳа қилинувчи объектнинг тулик номи)

## ТЕХНИК -ТОПШИРИҚ

Буюртмачи: Бухоро вилояти автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармаси  
(корхона номи, ташкилот, тегишли вазирлик номи)

Объектнинг лойиҳалаш учун асос: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 06.02.2017 йилги №30 сонли йиғилиш баёни 12-қловаси.

Маъмурий ҳудудий жойлашуви: Бухоро вилояти

(вилоят, ноҳия, шаҳар, қишлоқ ва х.к)

- Лойиҳачи ташкилот: "Йўл лойиҳа Бюроси" МЧЖ Бухоро вилояти филиали
- Йўлларнинг узунлиги: *нуқсонлар қайдномаларида кўрсатилади.*
- Йўлни таъмирлашда бажариладиган асосий ишлар таркиби – *нуқсонлар қайдномаларида кўрсатилади.*
- Қурувчи ташкилот :- Ромитан ЙМФУК
- Иш ҳақи 15 454 сум киши/соат (суғурта бадалисиз) қабул қилинсин.
- Объектни электр таъминоти учун лойиҳа асосида 10/0,4кВ кучланишли трансформатор пункти урнатилсин
- Очиқ фидерининг 10кВли ҳаво электр тармоғидаги 1-боғланмасининг 11-сонли таянчидан урнатиладиган трансформатор пунктигача масофада лойиҳа асосида 10кВ ҳаво электр узатиш тармоғи қурулсин.
- Очиқ фидерининг 10кВли ҳаво тармоғидаги 1-боғланмасининг 11-сонли таянчига тармоқ ажраткичи (РЛНД-200) урнатилсин
- Уланиш нуқтасидаги таянчга тармоқ ажраткичи (РЛНД-200) урнатилсин
- Электр энургияси ҳисоблагичи АСКУЭ тизимига мос замонавий электрон ҳисоблагич аппарат комплекслари билан урнатилсин
- 10-0,4 кВ электр узатиш тармоғини, электр ускуналарини муҳофаза зонасига риоя қилинсин.
- Электр тармоғига уланиш учун "Ўздавенергоинспекция" Бухоро ҳудудий бўлиmidан руҳсат олинсин.
- Техник шартнинг амал қилиш муддати 1 йил

Лойиҳа ишларини молиявий таъминлаш Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

(корхона, ташкилот тулик номи)

Буюртмачининг бошқа талаб ва изоҳлари; лойиҳачи смета ҳужжатларини белгиланган тартибда амалдаги меърий ҳужжатлар асосида ишлаб чиқариш лойиҳачи зиммасига юклатилсин

-Лойиҳа ҳужжатлари тўлиқ ҳажмда 3 нусхада топширилиши лозим.

Лойиҳа корхонасининг вакили:

А.Болтаев