

ТАСДИКЛАЙМАН

Чапкиргок Амударё ИТХБ

хузуридаги насос

станциялари ва энергетика бошкармаси бошлиги

Е.Танджаев



Техник топширик

Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли насос ва электродивигателларни тамирлаш учун

| № | Асосий малумотлар | Иштрокчилар учун маълумотлар |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Буюртмачи | Насос станциялари ва энергетика бошкармаси |
| 2 | Танлов мазмуни ёки номи | Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли насос ва электродивигателларни тамирлаш учун |
| 3 | Танлов элон килинадиган жой | Хоразм вилоятин Урганч шахар Саноатчилар кучаси 1A-үй |
| 4 | Алока учун шахс | Атаев Аброр |
| 5 | Танлов элон килинадиган жой | Узбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси https://etender.uzex.uz |
| 6 | Тижорат таклиф этиш шартлари | Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур Техникавий, Молявий, моддий, кадрлар ресурсларнинг хамда бошка бошка ресурсларнинг мавжудлиги, шартнома тузиш учун конуний хукукка эгалик соликлар ва мажбурий туловларни тулаш буйича карздорликнинг мавжуд эмаслиги. Банк айланмаси, инсофсиз ижро чиларнинг ягона рестирида кайд этилмаганлиги хакида малумотни тагдим этилиши таълаб этилади |
| 7 | Етказиб бериладиган мা�хсулотлар | Бажариладиган ишлар эълонга берилаётган смета хужжатларига мос тушиши шарт |
| 8 | Танловга таклифлар бериладиган тил | Узбек, рус тили |
| 9 | Молялаштириш манбаси | Бюджет маблаглари хисобидан |

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



Б.Ганджаев
2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз тубанда имзо чекувчилар:

1. Бошкарма бошлиғи уринбосари
2. Таъминот бўлими 1 т мухандис
5. Участка бошлиғи

Э.Бабажанов-- комисия раиси
Ж.Жуманазаров
Ф.Каримов

Тузилди ушбу нуксон далолатномаси шу хақдаким Чапқирғоқ Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига карашли Янгибозор тумани тумани «Холкобод 4» насос станциясидан таъмирлашга келтирилган 1 дона 110 квт 1000 айл/мин. бўлган электр двигателни очиб кўриб чикилганда куйидагилар аниқланди:

| T/p | Аниқланган нуксон | Нуқсонни бартараф қилиш ва керакли материаллар | Үлчов бирлиги | Сони |
|-----|--|---|---------------|------|
| 1 | Эл. двигател старторидаги катушкаларни изоляцияси пасайган, мис симлар куйиб яроксиз холга келган. | Эл. двигатель старторини янгидан изоляция қилиш, янгидан мис сим билан чулгаш керак. 1. Эмаль провод | кг | 63 |
| | | 2. Синтакартон | кг | 2 |
| | | 3. Электрокортон | кг | 1,5 |
| | | 4. Кобел КРПТ | метр | 3 |
| | | 5. Припой | дона | 15 |
| | | 6. Лак НС | дона | 3 |
| | | 7. Изалента | дона | 6 |
| | | 8. Падшипник 317 | дона | 2 |
| | | 9. Салидол | кг | 1,5 |
| | | 10. Наканичник | дона | 3 |

Юқоридаги кўрсатилган нуксонлар тўғри деб имзо чекувчилар:

Э.Бабажанов

Ж.Жуманазаров

Ф.Каримов

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



Б.Ганджаев
2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз тубанда имзо чекувчилар:

1. Бошкарма бошлиғи уринбосари
2. Таъминот бўлими І т мухандис
3. Участка бошлиғи

Э.Бабажанов-- комисия раиси
Ж.Жуманазаров
Т.Сувонов

Тузилди ушбу нуқсон далолатномаси шу хакдаким Чапкирғок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига карашли Богот тумани «Кизил Рават» насос станциясидан таъмирлашга келтирилган 1 дона 132 квт 1000 айл/мин. бўлган электр двигателни очиб кўриб чикилганда куйидагилар аникланди:

| T/p | Аникланган нуқсон | Нуқсонни бартараф қилиш ва керакли материаллар | Ўлчов бирлиги | Сони |
|-----|--|---|---------------|------|
| 1 | Эл. двигател старторидаги катушкаларни изоляцияси пасайган, мис симлар куйиб яроксиз холга келган. | Эл. двигател старторини янгидан изоляция қилиш, янгидан мис сим билан чулгаш керак. | | |
| | 1. Эмаль провод | кг | 72 | |
| | 2. Синта картон | кг | 2 | |
| | 3. Электрокортон | кг | 1.5 | |
| | 4. Кабел КРПТ | м | 3 | |
| | 5. Припой | шт | 15 | |
| | 6. Лак НС | кг | 3 | |
| | 7. Изалента | шт | 6 | |
| | 8. Подшипник 319 | шт | 2 | |
| | 9. Салидор | кг | 1.5 | |
| | 10. Наканичник | | | |

Юкоридаги кўрсатилган нуқсонлар тўғри деб имзо чекувчилар:

Э.Бабажанов

Ж.Жуманазаров

Т.Сувонов