

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
председателя правления-
исполнительный директор
АО «Узметкомбинат»
Д.Т.Ахмедов

« 01 » 06 2022г.

**Техническое задание
на оказание услуги по ремонту и ревизии предохранительных клапанов
находящихся на территориях «Иккиламчикораметаллар» АО «Узметкомбинат» в
количестве – 54 шт.**

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел/подраздел	Наименование	Стр.
Раздел 1	Заказчик	3
Раздел 2	Наименование и цель осуществления услуг	3
Раздел 3	Основание для осуществления услуг	3
Раздел 4	Условия оказания услуг	3
Раздел 5	Требования к участнику оказываемых услуг	3
Раздел 6	Сроки оказания услуг	3
Раздел 7	Требования к безопасности оказания услуг и их результатов	3
Раздел 8	Требования к подрядной организации оказываемых услуг и их результатов	3
Раздел 9	Порядок сдачи в приёмки результатов услуг	3
Раздел 10	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов услуг	3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Техническое задание
на оказание услуги по ремонту и ревизии предохранительных клапанов
находящихся на территориях «Иккиламчикораметаллар» АО «Узметкомбинат» в
количестве- 54 штуки.**

№	Перечень основных требований	Содержание требований
1	Заказчик	Акционерное общество «Узметкомбинат» Адрес: г. Бекабад, ул. Сирдарё 1.
2	Наименование и цель осуществления услуг	Тарировка и ревизия предохранительных клапанов установленных на сосудах работающих под давлением и котла агрегатах находящихся на территории АО «Узметкомбинат». Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы энергооборудования цехов комбината.
3	Основание для осуществления услуг	ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Настоящие Правила разработаны в соответствии Законом Республики Узбекистан «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Сборник законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 39, ст. 386) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 мая 2011 года № 131 «О мерах по дальнейшему совершенствованию структуры Государственной инспекции по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при Кабинете Министров Республики Узбекистан» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 19, ст. 191) и определяют порядок устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
4	Условия оказания услуг	Услугу осуществлять одной организацией, имеющей все разрешительные документы, оборудование и нормативные акты, соответствующие законодательству Республики Узбекистан.
5	Требования к участнику оказываемых услуг	Услугу осуществлять одной организацией, имеющей разрешение на монтаж, ремонт и пусконаладку технических устройств применяемых на опасных производственных объектах для осуществления работ по монтажу, ремонту и пусконаладке технических устройств ёмкостное оборудования для хранения и подготовки опасных веществ выданном комитетом Промышленной

		безопасности Республики Узбекистан.
6	Сроки оказания услуг	2 (Два) месяца
7	Требования к безопасности оказания услуг и их результатов	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться инструкциями по ПБиОТ и соблюдать внутренние правила АО «Узметкомбинат».
8	Требования к подрядной организации оказываемых услуг и их результатов	Произвести техническое обследование для определения работоспособности предохранительных клапанов в количестве -54 шт. Произвести ревизию и ремонт предохранительных клапанов в количестве -54 шт.
9	Порядок сдачи в приёмки результатов услуг	Вся документация, включая чертежи и документацию поставщиков, должна быть выполнена на русском языке, либо с русским переводом, в бумажном виде. Оформляется актом оказанных услуг.
10	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов услуг	Предоставление акта выполненных работ и счет фактуре по окончании работ.

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер по техническому надзору
СРПД за котлами и газ. хоз-ом

Файзиев Ф.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник СПБиОТ

Мадмаров Д.З.

Перечень

предохранительных клапанов, установленных на участках «Иккиламчикораметаллар»

Наименование филиала	Тип клапана	Количество	Рабочая давление	Места установки	Диаметр условного прохода
Хоразим	-	3 шт.	3,0 кгс/см ²	Хоразим участок	Θ = 20
Бухоро	Пружинный	1 шт.	3,0 кгс/см ²		Θ = 20
		1 шт.	2,5 кгс/см ²		Θ = 20
		1 шт.	150 кгс/см ²		Θ = 20
Ташкентский обл.	-	1 шт.	3,0 кгс/см ²	Янгиюльский участок	Θ = 20
	-	5 шт.	15 кгс/см ²	Ангрен 3 шт. Чирчик 1 шт. Охангаран 1 шт.	Θ = 20
	-	3 шт.	15 кгс/см ²	Ангрен 1 шт. Чирчик 1 шт. Охангаран 1 шт.	Θ = 25
	-	2 шт.	15 кгс/см ²	Ангрен 1 шт. Охангаран 1 шт.	Θ = 30
Каракалпак	-	4 шт.	16 кгс/см ²	Нукус участок 1 шт	Θ = 25
	-			Турткул участок 1 шт	Θ = 25
	-			Чимбай 1 шт	Θ = 25
	-			Кунгирад 1 шт	Θ = 25
г. Ташкент	Пружинный	4 шт.	8 кгс/см ²	-	Θ = 50
	Пружинный	3 шт.	2,9 кгс/см ²	-	Θ = 18
	Пружинный	2 шт.	3 кгс/см ²	-	Θ = 96
	Пружинный	1 шт.	3 кгс/см ²	-	Θ = 30
	Пружинный	1 шт.	3 кгс/см ²	-	Θ = 10
	Пружинный	2 шт.	6,6 кгс/см ²	-	Θ = 50
	Пружинный	2 шт.	10 кгс/см ²	-	Θ = 45
	Пружинный	1 шт.	12 кгс/см ²	-	Θ = 20
	Пружинный	2 шт.	30 кгс/см ²	-	Θ = 14
	Пружинный	1 шт.	30 кгс/см ²	-	Θ = 18
	Пружинный	3 шт.	70 кгс/см ²	-	Θ = 10
	Пружинный	6 шт.	5 кгс/см ²	-	Θ = 165
Сурхандаря	-	4 шт.	15 кгс/см ²	Термиз участок	Θ = 15
	-	1 шт.	15 кгс/см ²	Термиз участок	Θ = 25

РАЗРАБОТАЛИ:

Инженер по техническому надзору сосудов, работающих под давлением за котлами и за газовым хозяйством

Инженер СПБиОТ



Файзиев Ф.

Умирзаков А.