

ТАСДИҚЛАЙМАН”
Қорақалпоғистон насос станциялари
ва энергетика бошқармаси бошлиғи


К.Сарыбаев
«02» март 2022 йил.

Дефект АКТ

Тузамиз ушбу актни қуйидаги мутахассислар таркибида:

Бошлиқ ўринбосари	Н.Аралбаев
Бош ҳисобчи	Д.Турманова
ИЧТБ бошлиғи	С.Утемуратов
АТТХҚваТС Бош мутахассиси	Ж.Толеубаев
Манғит-Назархан бўлими бошлиғи	М.Умаров

Ишчи гуруҳи таркиби бошқарма ҳисобидаги Амударё туманида жойлашган насос станциялари агрегатларининг қувурлари кўздан кечирилганида қуйидаги носозликларни аниқлади:

Ҳозирги кунда насос агрегатларининг босимли ва сўрувчи (айниқса ер остидаги қисмидаги) қувурлари кўп йиллардан буён ишлаганлиги учун коррозия туфайли емирилганлигини аниқлади.


Қуйидаги насос станция агрегатларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида, 492 метр қувурларини таъмирлаш талаб этилади.

т/р	Насос станция номи	агрегат сони	носоз ҳолатда (км)
1	Шихжамал	6	0,065
2	Мангит арна	3	0,040
3	Оқ-олтин	2	0,010
4	Оқ-олтин-1	1	0,006
5	Зарбдор	2	0,010
6	Жумуртов	1	0,006
7	Тош ёб	3	0,030
8	Тош ёб -1	2	0,018
9	Аграном 1	1	0,025
10	Маданият	2	0,012
11	Чиғир	3	0,025
12	Тўлқин	2	0,010
13	Марказ	2	0,008
14	Амир Темур	1	0,006
15	Полвонбой	2	0,010
16	Кипчақ арна	2	0,008
17	Марказ-1	1	0,005

т/р	Насос станция номи	агрегат сони	носоз ҳолатда (км)
18	Кипчак арна-1	1	0,005
19	Комил	3	0,020
20	Комил-1	2	0,010
21	Кангли	1	0,006
22	Тама	2	0,008
23	Ирзачи	1	0,046
24	Хужакўл	1	0,020
25	Чилпик	2	0,025
26	Тастарнов	2	0,012
27	Ешмурат соға	2	0,010
28	Бекбой-1	3	0,010
29	Янги ёп-1	1	0,006
30	Янги ёп	3	0,004
31	Қум-ёп-1	1	0,004
32	Холимбек-1	1	0,006
33	Максад	1	0,006
ЖАМИ		63	0,492


Ушбу актнинг тўғрилигига имзо чекувчилар:

Бошлиқ ўринбосари




Н.Аралбаев

Бош ҳисобчи



Д.Турманова

ИЧТБ бошлиғи




С.Утемуратов

АТТХҚваТС Бош мутахассиси



Ж.Толеубаев

Манғит-Назархан бўлими бошлиғи



М.Умаров

ТАСДИҚЛАЙМАН”
Қорақалпоғистон насос станциялари
ва энергетика бошқармаси бошлиғи


Қ.Сарыбаев
« 02 » апрель 2022 йил.

Дефект АКТ

Тузамиз ушбу актни қуйидаги мутахассислар таркибида:

Бошлиқ ўринбосари	Н.Аралбаев
Бош ҳисобчи	Д.Турманова
ИЧТБ бошлиғи	С.Утемуратов
АТТХКваТС Бош мутахассиси	Ж.Толеубаев
Тахтақўпир-Қораўзак бўлими бошлиғи	Н.Акимов






Ишчи гуруҳи таркиби бошқарма ҳисобидаги Тахтақўпир туманида жойлашган насос станциялари агрегатларининг қувурлари кўздан кечирилганида қўйидаги носозликларни аниқлади:

Ҳозирги кунда насос агрегатларининг босимли ва сўрувчи (айниқса ер остидаги қисмидаги) қувурлари кўп йиллардан буён ишлаганлиги учун коррозия туфайли емирилганлигини аниқлади.

Қуйидаги насос станция агрегатларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида, 68 метр қувурларини таъмирлаш талаб этилади.

т/р	Насос станция номи	агрегат сони	носоз ҳолатда (км)
1	Одил чарво	3	0,008
2	Наврўз	3	0,01
3	Дилора	2	0,009
4	Беракат	2	0,009
5	Жаркей	2	0,01
6	Смоғул	2	0,012
7	Айдосқаъла	4	0,012
8	Бўршитов	2	0,009
9	Бўршитов2	2	0,014
ЖАМИ		22	0,145

Ушбу актнинг тўғрилигига имзо чекувчилар:

Бошлиқ ўринбосари		Н.Аралбаев
Бош ҳисобчи		Д.Турманова
ИЧТБ бошлиғи		С.Утемуратов
АТТХКваТС Бош мутахассиси		Ж.Толеубаев
Чимбой-Бўзатов бўлими бошлиғи		Н.Акимов

ТАСДИҚЛАЙМАН”
Қорақалпоғистон насос станциялари
ва энергетика бошқармаси бошлиғи



К.Сарыбаев

« 02 » март 2022 йил.

Дефект АКТ

Тузамиз ушбу актни қуйидаги мутахассислар таркибида:

Бошлиқ ўринбосари	Н.Аралбаев
Бош ҳисобчи	Д.Турманова
ИЧТБ бошлиғи	С.Утемуратов
АТТХКваТС Бош мутахассиси	Ж.Толеубаев
Тахтакўпир-Қораўзак бўлими бошлиғи	Н.Акимов

Ишчи гуруҳи таркиби бошқарма ҳисобидаги Қораўзак туманида жойлашган насос станциялари агрегатларининг қувурлари кўздан кечирилганида қуйидаги носозликларни аниқлади:

Ҳозирги кунда насос агрегатларининг босимли ва сўрувчи (айниқса ер остидаги қисмидаги) қувурлари кўп йиллардан буён ишлаганлиги учун коррозия туфайли емирилганлигини аниқлади.

Қуйидаги насос станция агрегатларининг узлуксиз ишлаштини таъминлаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида, 144 метр қувурларини таъмирлаш талаб этилади.

т/р	Насос станция номи	агрегат сони	носоз ҳолатда (км)
1	Танирқодир	2	0,006
2	Бекмуратота	3	0,012
3	Ниатизамир	2	0,008
4	Олтинкуз	2	0,006
5	Қорақўл	2	0,010
6	Есимўзак 1	3	0,012
7	Есимўзак 2	2	0,006
8	Мирзатерак	3	0,009
9	Тилеуқабак	2	0,005
10	Жуерианиз	3	0,010
11	Шитли	2	0,006
12	Субхондиёр	2	0,007
13	ҚР 40-йиллиги	2	0,006
14	Маданият	3	0,007
15	Мархаузак	3	0,006

т/р	Насос станция номи	агрегат сони	носоз ҳолатда (км)
16	Баракатли макон	2	0,005
17	Қорабуға-1	3	0,008
18	Қорабуға-2	1	0,005
19	Олтинўзак	2	0,004
20	Қамишёрған	1	0,006
ЖАМИ		45	0,144

Ушбу актнинг тўғрилигига имзо чекувчилар:

Бошлиқ ўринбосари

Бош ҳисобчи

ИЧТБ бошлиғи

АТТХҚваТС Бош мутахассиси

Тахтакўпир-Қораўзак бўлими бошлиғи

Н.Аралбаев

Д.Турманова

С.Утемурастов

Ж.Толеубаев

Н.Акимов

т/р	Насос станция номи	агрегат сони	носоз ҳолатда (км)
1	Ташкент	2	0,006
2	Баракатли макон	3	0,008
3	Қорабуға-1	1	0,005
4	Қорабуға-2	2	0,004
5	Олтинўзак	1	0,010
6	Қамишёрған	3	0,012
7	Ташкент	2	0,006
8	Мирзачўқ	2	0,009
9	Ташкент	2	0,007
10	Қорабуға	3	0,010
11	Баракатли макон	2	0,008
12	Қорабуға	2	0,007
13	Қамишёрған	2	0,006
14	Машҳад	2	0,007
15	Ташкент	2	0,006

ТАСДИҚЛАЙМАН”
Қорақалпоғистон насос станциялари
ва энергетика бошқармаси бошлиғи



К.Сарыбаев

« 02 » *исф* 2022 йил.

Дефект АКТ

Тузамиз ушбу актни куйидаги мутахассислар таркибида:

Бошлиқ ўринбосари	Н.Аралбаев
Бош ҳисобчи	Д.Турманова
ИЧТБ бошлиғи	С.Утемуратов
АТТХКваТС Бош мутахассиси	Ж.Толеубаев
Чимбой-Бўзатов бўлими бошлиғи	Ш.Атабаев




Ишчи гуруҳи таркиби бошқарма ҳисобидаги Чимбой туманида жойлашган насос станциялари агрегатларининг қувурлари кўздан кечирилганида қўйидаги носозликларни аниқлади:

Ҳозирги кунда насос агрегатларининг босимли ва сўрувчи (айниқса ер остидаги қисмидаги) қувурлари кўп йиллардан буён ишлаганлиги учун коррозия туфайли емирилганлигини аниқлади.

Қуйидаги насос станция агрегатларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида, 62 метр қувурларини таъмирлаш талаб этилади.

т/р	Насос станция номи	агрегат сони	носоз ҳолатда (км)
1	Бессари 1, 2	2	0,008
2	Жамбасжап	1	0,004
3	Хожаказаякли	2	0,003
4	Тонмойин 1, 2	2	0,008
5	Шоқарик	1	0,000
6	Халмуратбобо	2	0,005
7	Айтеке	2	0,007
8	Бедалы	2	0,008
9	Бозжер	1	0,000
10	Анна ауыл	1	0,005
11	Жаршан	1	0,000
12	Майжап	1	0,005
13	Патуллаев	1	0,004
14	Алимбет	2	0,005
ЖАМИ		21	0,062

Ушбу актнинг тўғрилигига имзо чекувчилар:

Бошлиқ ўринбосари		Н.Аралбаев
Бош ҳисобчи		Д.Турманова
ИЧТБ бошлиғи		С.Утемуратов
АТТХКваТС Бош мутахассиси		Ж.Толеубаев
Чимбой-Бўзатов бўлими бошлиғи		Ш.Атабаев

ТАСДИҚЛАЙМАН”
Қоракалпоғистон насос станциялари
ва энергетика бошқармаси бошлиғи



К.Сарыбаев

« 02 » сепатб 2022 йил.

Деффект АКТ

Тузамиз ушбу актни куйидаги мутахассислар таркибида:

Бошлиқ ўринбосари

Бош ҳисобчи

ИЧТБ бошлиғи

АТТХКваТС Бош мутахассиси

Чимбой-Бўзатов бўлими бошлиғи

Н.Аралбаев

Д.Турманова

С.Утемуратов

Ж.Толеубаев

Ш.Атабаев

Ишчи гуруҳи таркиби бошқарма ҳисобидаги Бўзатов туманида жойлашган насос станциялари агрегатларининг қувурлари кўздан кечирилганида қуйидаги носозликларни аниқлади:

Ҳозирги кунда насос агрегатларининг босимли ва сўрувчи (айниқса ер остидаги қисмидаги) қувурлари кўп йиллардан буён ишлаганлиги учун коррозия туфайли емирилганлигини аниқлади.

Қуйидаги насос станция агрегатларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида, 67 метр қувурларини таъмирлаш талаб этилади.

т/р	Насос станция номи	агрегат сони	носоз ҳолатда (км)
1	Пўрлитов 14	3	0,010
2	Кызылжар	2	0,005
3	Шылымкўл	2	0,005
4	Аспантай	2	0,010
5	Қарлибой	2	0,014
6	Қазонкетган овул	1	0,000
7	Ўрмон хўжалиги 1,2	2	0,006
8	Тўрткул	3	0,012
9	Шахамон 1, 2	3	0,005
Жами:		20	0,067

Ушбу актнинг тўғрилигига имзо чекувчилар:

Бошлиқ ўринбосари

Бош ҳисобчи

ИЧТБ бошлиғи

АТТХКваТС Бош мутахассиси

Чимбой-Бўзатов бўлими бошлиғи

Н.Аралбаев

Д.Турманова

С.Утемуратов

Ж.Толеубаев

Ш.Атабаев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Қорақалпоғистон насос станциялари
ва энергетика бошқармаси бошлиғи

**К.Сарыбаев**

« 02 » декабрь 2022 йил.

Дефект АКТ

Тузамиз ушбу актни куйидаги мутахассислар таркибида:

Бошлиқ ўринбосари	Н.Аралбаев
Бош ҳисобчи	Д.Турманова
ИЧТБ бошлиғи	С.Утемуратов
АТТХКваТС Бош мутахассиси	Ж.Толеубаев
Нукус-Кегайли бўлими бошлиғи	С.Калимбетов

Ишчи гуруҳи таркиби бошқарма ҳисобидаги Кегайли туманида жойлашган насос станциялари агрегатларининг қувурлари кўздан кечирилганида кўйидаги носозликларни аниқлади:

Ҳозирги кунда насос агрегатларининг босимли ва сўрувчи (айниқса ер остидаги қисмидаги) қувурлари кўп йиллардан буён ишлаганлиги учун коррозия туфайли емирилганлигини аниқлади.

Кўйидаги насос станция агрегатларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида, 152 метр қувурларини таъмирлаш талаб этилади.

т/р	Насос станция номи	агрегат сони	носоз ҳолатда (км)
1	Қарасийрак	2	0,008
2	Асқар	1	0,015
3	Мевазор	4	0,008
4	Таракли	3	0,009
5	Шақмоқли боғли	2	0,016
6	Ферма	2	0,006
7	Бўсаға	2	0,008
8	Естек жап	2	0,011
9	Шуноқ	3	0,013
10	Кўкўзак	4	0,011
11	Кишкенекум	4	0,009
12	Шўртанота	2	0,012
13	Ўтеген	2	0,012
14	Щитовой	2	0,012
15	Дача овул	2	0,008
16	Сайим уй	4	0,015
17	Калий жағыс	1	0,008
18	Жағис	2	0,009
19	Ўқув тажрийба	3	0,016
20	Қириқ насос	2	0,006
ЖАМИ		49	0,150

Ушбу актнинг тўғрилигига имзо чекувчилар:

Бошлиқ ўринбосари

Н.Аралбаев

Бош ҳисобчи

Д.Турманова

ИЧТБ бошлиғи

С.Утемуратов

АТТХҚваТС Бош мутахассиси


Ж.Толеубаев

Нукус-Кегайли бўлими бошлиғи

С.Калимбетов

№	Изоҳ	Ҳажми (м ³)	Қиммати (сўм)
1	Қарандор	3	0.008
2	Аскар	1	0.012
3	Масъуф	4	0.008
4	Ҳасан	3	0.009
5	Шамсиддин бонин	2	0.016
6	Раҳим	1	0.006
7	Ҳасан	2	0.008
8	Борак шир	2	0.011
9	Ширин	3	0.013
10	Қўшқар	4	0.011
11	Қашқаров	4	0.009
12	Ширин	2	0.012
13	Ҳасан	3	0.012
14	Ширин	2	0.012
15	Дона оғзи	3	0.008
16	Сайит Ҳ	4	0.012
17	Қашқаров	4	0.008
18	Қашқар	3	0.009
19	Ҳасан	2	0.016
20	Қашқар	2	0.008
	ЖАМИ	48	0.150

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Қорақалпоғистон насос станциялари
ва энергетика бошқармаси бошлиғи


«02» сентябрь 2022 йил.

Дефект АКТ

Тузамиз ушбу актни қўйидаги мутахассислар таркибида:

Бошлиқ ўринбосари	Н.Аралбаев
Бош ҳисобчи	Д.Турманова
ИЧТБ бошлиғи	С.Утемуратов
АТТХҚваТС Бош мутахассиси	Ж.Толеубаев
Нукус-Кегайли бўлими бошлиғи	С.Калимбетов

Ишчи гуруҳи таркиби бошқарма ҳисобидаги Нукус туманида жойлашган насос станциялари агрегатларининг қувурлари кўздан кечирилганида қўйидаги носозликларни аниқлади:

Ҳозирги кунда насос агрегатларининг босимли ва сўрувчи (айниқса ер остидаги қисмидаги) қувурлари кўп йиллардан буён ишлаганлиги учун коррозия туфайли емирилганлигини аниқлади.

Қўйидаги насос станция агрегатларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида, 310 метр қувурларини таъмирлаш талаб этилади.

т/р	Насос станция номи	агрегат сони	носоз ҳолатда (км)
1	Дийханарна	2	0,011
2	Кегайли-2	2	0,010
3	Қумовил	3	0,012
4	Палуаш	3	0,016
5	Қалбой	3	0,008
6	Каттагар	2	0,012
7	Нукус	3	0,020
8	Махсим қаъла	4	0,042
9	Абатжап	3	0,012
10	Актерек 3	2	0,008
11	Ибрайим салма	2	0,012
12	Қизил уй	2	0,010
13	Актерек 2	2	0,008
14	ККИТС	2	0,005

т/р	Насос станция номи	агрегат сони	носоз ҳолатда (км)
15	Мустафа 2	2	0,012
16	Мустафа 1	3	0,035
17	Нукус 1	3	0,025
18	Чимберган	4	0,020
19	Саманбай	3	0,012
20	Шадлы ауыл	2	0,008
21	Кердер	1	0,005
22	Токтау	1	0,007
ЖАМИ		54	0,310

Ушбу актнинг тўғрилигига имзо чекувчилар:

Бошлик ўринбосари

Бош ҳисобчи

ИЧТБ бошлиғи

АТТХКваТС Бош мутахассиси

Нукус-Кегайли бўлими бошлиғи

Н.Аралбаев

Д.Турманова


С.Утемуратов

Ж.Толеубаев

С.Калимбетов

т/р	Насос станция номи	агрегат сони	носоз ҳолатда (км)
1	Дукар	2	0,011
2	Кегайли-2	3	0,010
3	Кумош	3	0,012
4	Ташкент	3	0,016
5	Кадон	2	0,008
6	Каттабў	3	0,012
7	Нукус	3	0,020
8	Махкам келиш	4	0,012
9	Абдуқадир	3	0,012
10	Авдод	2	0,008
11	Ибодат	3	0,012
12	Кегайли	2	0,010
13	Авдод	2	0,008
14	Кегайли	2	0,008

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Қорақалпоғистон насос станциялари
ва энергетика бошқармаси бошлиғи


К.Сарыбаев
« 02 » март 2022 йил.

Дефект АКТ

Тузамиз ушбу актни қуйидаги мутахассислар таркибида:

Бошлиқ ўринбосари	Н.Аралбаев
Бош ҳисобчи	Д.Турманова
ИЧТБ бошлиғи	С.Утемуратов
АТТХҚваТС Бош мутахассиси	Ж.Толеубаев
Қўнғирот-Мўйноқ бўлими бошлиғи	Н.Махалов






Ишчи гуруҳи таркиби бошқарма ҳисобидаги Мўйноқ туманида жойлашган насос станциялари агрегатларининг қувурлари кўздан кечирилганида қуйидаги носозликларни аниқлади:

Ҳозирги кунда насос агрегатларининг босимли ва сўрувчи (айниқса ер остидаги қисмидаги) қувурлари кўп йиллардан буён ишлаганлиги учун коррозия туфайли емирилганлигини аниқлади.

Қуйидаги насос станция агрегатларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида, 67 метр қувурларини таъмирлаш талаб этилади.

т/р	Насос станция номи	агрегат сони	носоз ҳолатда (км)
1	Оқбошли	1	0,008
2	Қизилжар	2	0,012
3	Порлитов	2	0,005
4	Жалғызтерак-2	2	0,012
5	Жалғызтерак-1	2	0,006
6	Учузак	2	0,008
7	Дўстлик	2	0,005
8	Наврузбой яб	2	0,006
9	Бийсенбой жап 1, 2	2	0,005
ЖАМИ		17	0,067

Ушбу актнинг тўғрилигига имзо чекувчилар:

Бошлиқ ўринбосари		Н.Аралбаев
Бош ҳисобчи		Д.Турманова
ИЧТБ бошлиғи		С.Утемуратов
АТТХҚваТС Бош мутахассиси		Ж.Толеубаев
Қўнғирот-Мўйноқ бўлими бошлиғи		Н.Махалов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Қорақалпоғистон насос станциялари
ва энергетика бошқармаси бошлиғи



К.Сарыбаев

«02» декабрь 2022 йил.

Дефект АКТ

Тузамиз ушбу актни қуйидаги мутахассислар таркибида:

Бошлиқ ўринбосари

Бош ҳисобчи

ИЧТБ бошлиғи

АТТХКваТС Бош мутахассиси

Қўнғирот-Мўйноқ бўлими бошлиғи

Н.Аралбаев

Д.Турманова

С.Утемуратов

Ж.Толеубаев

Н.Махалов

Ишчи гуруҳи таркиби бошқарма ҳисобидаги Қўнғирот туманида жойлашган насос станциялари агрегатларининг қувурлари кўздан кечирилганида қуйидаги носозликларни аниқлади:

Ҳозирги кунда насос агрегатларининг босимли ва сўрувчи (айниқса ер остидаги қисмидаги) қувурлари кўп йиллардан буён ишлаганлиги учун коррозия туфайли емирилганлигини аниқлади.

Қуйидаги насос станция агрегатларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида, 84 метр қувурларини таъмирлаш талаб этилади.

т/р	Насос станция номи	агрегат сони	носоз ҳолатда (км)
1	Бештом 1	2	0,011
2	Махсим овул	2	0,003
3	Ажиниёз	2	0,010
4	Равшон-соға	2	0,025
5	Мамут овул	2	0,005
6	Саят овул	2	0,004
7	Бештом 2	2	0,005
8	Қундузли-1	2	0,005
9	Қундузли-2	2	0,011
10	Бирлик	2	0,005
ЖАМИ		20	0,084

Ушбу актнинг тўғрилигига имзо чекувчилар:

Бошлиқ ўринбосари

Бош ҳисобчи

ИЧТБ бошлиғи

АТТХКваТС Бош мутахассиси

Қўнғирот-Мўйноқ бўлими бошлиғи

Н.Аралбаев

Д.Турманова

С.Утемуратов

Ж.Толеубаев

Н.Махалов

“ТАСДИҚЛАИМАН”

Қорақалпоғистон насос станциялари
ва энергетика бошқармаси бошлиғи

К.Сарыбаев

«02» август 2022 йил.

Дефект АКТ

Тузамиз ушбу актни қуйидаги мутахассислар таркибида:

Бошлиқ ўринбосари	Н.Аралбаев
Бош ҳисобчи	Д.Турманова
ИЧТВ бошлиғи	С.Утемуратов
АТТХКваТС Бош мутахассиси	Ж.Толеубаев
Қонликўл-Шўмной бўлими бошлиғи	А.Матниязов






Ишчи гуруҳи таркиби бошқарма ҳисобидаги Қонликўл туманида жойлашган насос станциялари агрегатларининг қувурлари кўздан кечирилганида қуйидаги носозликларни аниқлади:

Ҳозирги кунда насос агрегатларининг босимли ва сўрувчи (айниқса ер остидаги қисмидаги) қувурлари кўп йиллардан буён ишлаганлиги учун коррозия туфайли емирилганлигини аниқлади.


Қуйидаги насос станция агрегатларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида, 104 метр қувурларини таъмирлаш талаб этилади.

т/р	Насос станция номи	агрегат сони	носоз ҳолатда (км)
1	Бек яб	8	0,000
2	Қонликул	3	0,007
3	Базарбай яб	1	0,008
4	Киндикузак	2	0,010
5	Олтинкул	2	0,008
6	Ободяб	2	0,014
7	Бўстон	5	0,014
8	Шериуши	3	0,006
9	Азамат	1	0,000
10	Сариқолтин	3	0,014
11	Янги қалъа	1	0,000
12	Табанкўл	2	0,005
13	Кентай	2	0,008
14	Хикмат	2	0,006
15	Қорақалпоқ	2	0,004
ЖАМИ		39	0,104

Ушбу актнинг тўғрилигига имзо чекувчилар:

Бошлиқ ўринбосари		Н.Аралбаев
Бош ҳисобчи		Д.Турманова
ИЧТВ бошлиғи		С.Утемуратов
АТТХКваТС Бош мутахассиси		Ж.Толеубаев
Қонликўл-Шоманой бўлими бошлиғи		А.Матниязов

“ТАСДИҚЛАИМАН”
Қорақалпоғистон насос станциялари
ва энергетика бошқармаси бошлиғи


К.Сарыбаев
« 02 » март 2022 йил.

Дефект АКТ

Тузамиз ушбу актни қуйидаги мутахассислар таркибида:

Бошлиқ ўринбосари	Н.Аралбаев
Бош ҳисобчи	Д.Турманова
ИЧТБ бошлиғи	С.Утемуратов
АТТХКваТС Бош мутахассиси	Ж.Толеубаев
Қонликўл-Шўмной бўлими бошлиғи	А.Матниязов






Ишчи гуруҳи таркиби бошқарма ҳисобидаги Шўмной туманида жойлашган насос станциялари агрегатларининг қувурлари кўздан кечирилганида қуйидаги носозликларни аниқлади:

Ҳозирги кунда насос агрегатларининг босимли ва сўрувчи (айниқса ер остидаги қисмидаги) қувурлари кўп йиллардан буён ишлаганлиги учун коррозия туфайли емирилганлигини аниқлади.

Қуйидаги насос станция агрегатларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида, 70 метр қувурларини таъмирлаш талаб этилади.

т/р	Насос станция номи	агрегат сони	носоз ҳолатда (км)
1	Октерак	1	0,003
2	Нурай	1	0,005
3	Тошкент 84	4	0,012
4	Бузяб	4	0,009
5	Шўмонай	3	0,005
6	Муратбой қипчок	1	0,006
7	Мамый	2	0,008
8	Дийханабад	1	0,005
9	Жалимбет 1,2	3	0,007
10	Дийханабад-2	1	0,005
11	Абатжап	2	0,005
ЖАМИ		23	0,070

Ушбу актнинг тўғрилигига имзо чекувчилар:

Бошлиқ ўринбосари		Н.Аралбаев
Бош ҳисобчи		Д.Турманова
ИЧТБ бошлиғи		С.Утемуратов
АТТХКваТС Бош мутахассиси		Ж.Толеубаев
Қонликўл-Шоманой бўлими бошлиғи		А.Матниязов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Қорақалпоғистон насос станциялари
ва энергетика бошқармаси бошлиғи



К.Сарыбаев

« 02 » сентябрь 2022 йил.

Дефект АКТ

Тузамиз ушбу актни қуйидаги мутахассислар таркибида:

Бошлиқ ўринбосари

Н.Аралбаев

Бош ҳисобчи

Д.Турманова

ИЧТБ бошлиғи

С.Утемуратов

АТТХҚваТС Бош мутахассиси

Ж.Толеубаев

Хўжайли-Тахиятош бўлими бошлиғи

С.Койбаков

Ишчи гуруҳи таркиби бошқарма ҳисобидаги Хужайли туманида жойлашган насос станциялари агрегатларининг қувурлари кўздан кечирилганида қўйидаги носозликларни аниқлади:


Ҳозирги кунда насос агрегатларининг босимли ва сўрувчи (айниқса ер остидаги қисмидаги) қувурлари кўп йиллардан буён ишлаганлиги учун коррозия туфайли емирилганлигини аниқлади.

Қуйидаги насос станция агрегатларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида, 211 метр қувурларини таъмирлаш талаб этилади.

т/р	Насос станция номи	агрегат сони	носоз ҳолатда (км)
1	Аргинбоев	2	0,012
2	Жуман кангли	2	0,010
3	Жанажап-2	2	0,006
4	Ойбек	2	0,004
5	Туққиз том	2	0,006
6	Жанажап	3	0,024
7	Тасжап, Ширинжап	2	0,015
8	Султан Адай	2	0,010
9	Ахунбабаев отв 12	1	0,004
10	Хайранли	2	0,010
11	Қамисшоли-37,38	2	0,008
12	Хатепжап	3	0,015
13	Еркиндаулет	2	0,005
14	Туркменяб	2	0,018
15	Шалыжап	2	0,005
16	Қумжиққин	2	0,007
17	Ўрмон хўжалиги 1	3	0,006
18	Ўрмон хўжалиги 3,4	2	0,004
19	Сариатов	2	0,006
20	Хақим жап	2	0,005
21	П.Халмуратов	3	0,012
22	Шўртанбой	2	0,011
23	Досанбассу	2	0,008
ЖАМИ		49	0,211


Ушбу актнинг тўғрилигига имзо чекувчилар:

Бошлиқ ўринбосари



Н.Аралбаев

Бош ҳисобчи



Д.Турманова

ИЧТБ бошлиғи



С.Утемурагов

АТТХКваТС Бош мутахассиси



Ж.Толеубаев


Хўжайли-Тахиатош бўлими бошлиғи



С.Койбаков

№	Насос станцияси номи	Ишлатилган вақт (с)	Насос қуввати (кВт)
1	Аристон	2	0.012
2	Жунон	1	0.010
3	Канал-1	2	0.008
4	Ойбек	1	0.004
5	Таштўр	2	0.006
6	Жанжал	3	0.024
7	Ташкент-Шарк	1	0.012
8	Сўйган	1	0.010
9	Ахунбаев	1	0.004
10	Хайрат	2	0.010
11	Ташкент-17.18	2	0.008
12	Хайрат	1	0.012
13	Ташкент	2	0.008
14	Ташкент	2	0.018
15	Ташкент	2	0.008
16	Қўрғон	2	0.007
17	Ушбу қўрғон	1	0.006
18	Ушбу қўрғон 2	2	0.004
19	Сўйган	2	0.006
20	Ушбу қўрғон	1	0.008
21	Ушбу қўрғон	1	0.012
22	Ушбу қўрғон	2	0.011
23	Дарвоза	1	0.008
24	ЖАММ	18	0.211

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Қорақалпоғистон насос станциялари
ва энергетика бошқармаси бошлиғи


К.Сарыбаев
«02» септ 2022 йил.

Дефект АКТ

Тузамиз ушбу актни қуйидаги мутахассислар таркибида:

Бошлиқ ўринбосари	Н.Аралбаев
Бош ҳисобчи	Д.Турманова
ИЧТБ бошлиғи	С.Утемурагов
АТТХКваТС Бош мутахассиси	Ж.Толеубаев
Хўжайли-Тахиатош бўлими бошлиғи	С.Койбаков






Ишчи гуруҳи таркиби бошқарма ҳисобидаги Тахиатош туманида жойлашган насос станциялари агрегатларининг қувурлари кўздан кечирилганида қуйидаги носозликларни аниқлади:

Ҳозирги кунда насос агрегатларининг босимли ва сўрувчи (айниқса ер остидаги қисмидаги) қувурлари кўп йиллардан буён ишлаганлиги учун коррозия туфайли емирилганлигини аниқлади.

Қуйидаги насос станция агрегатларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида, 81 метр қувурларини таъмирлаш талаб этилади.

т/р	Насос станция номи	агрегат сони	жами носоз ҳолатда (км)
1	Суэнли	7	0,035
2	Кенегес	4	0,033
3	Найман 1,2	2	0,005
4	Ханжап 1,2,3	3	0,008
	Жами	16	0,081

Ушбу актнинг тўғрилигига имзо чекувчилар:

Бошлиқ ўринбосари		Н.Аралбаев
Бош ҳисобчи		Д.Турманова
ИЧТБ бошлиғи		С.Утемурагов
АТТХКваТС Бош мутахассиси		Ж.Толеубаев
Хўжайли-Тахиатош бўлими бошлиғи		С.Койбаков