

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
СП ООО «СамАвто»

Юлдашев У.Д.

« _____ » _____ 2022 г.

Техническое задание на обслуживание систем автоматического водяного пожаротушения на СП ООО «Самаркандский автомобильный завод»

| № п/п | Разделы | Описание характеристик и требований к работам, услугам |
|-------|-------------------------------------|---|
| 1 | Перечень работ, услуг, оборудования | <p>СП ООО «Самаркандский автомобильный завод» 140160, г. Самарканд ул. С. Бухорий 5.</p> <p>Разработка технического регламента на проведение технического обслуживания систем автоматического водяного пожаротушения по которому будут проводиться основные виды работ по техническому обслуживанию:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Внешний осмотр - контроль технического состояния систем;2. Проверка рабочих положений запорной арматуры, а также давления и уровня воды.3. Проверка основного и резервного источников питания, а также автоматического переключения питания «рабочее-резервное» и обратно.4. Проверка работоспособности технологической, электротехнической и сигнализационной частей системы в ручном и автоматическом режимах.5. Профилактические работы.6. Промывка трубопроводов, замена воды в системе и резервуарах.7. Метрологическая проверка КИП.8. Замеры сопротивления защитного и рабочего заземления.9. Замеры сопротивления изоляции электрических цепей.10. Гидро- и пневмоиспытания трубопроводов на герметичность и прочность.11. Техническое освидетельствование частей системы, работающих под давлением.12. Проведение сезонных ТО (техническое обслуживание) пожарных кранов и гидрантов.13. Работы по внеплановому техническому обслуживанию (устранение внештатных, аварийных ситуаций). Время прибытия на объект аварийной бригады не более 2 (двух) часов; <p>- работы по ликвидации последствий воздействия климатических, технологических и иных неблагоприятных условий, своевременное принятие мер по устранению воздействия строительных работ на установленное оборудование на объекте Заказчика, ликвидация повреждений элементов системы, связанными с ремонтом, общестроительными и монтажными работами на объекте Заказчика.</p> <p>Перечень систем и оборудования, подлежащих обслуживанию:</p> <ul style="list-style-type: none">- клапан спринклерный воздушный DPV-1 DN 100 PN 10/16 с обвязкой, фирма «Tyco Building Services Products» - 2 шт.;- клапан спринклерный водозаполненный AV-1 DN 100 PN 10/16 с обвязкой, фирма «Tyco Building Services Products» - 6 шт.;- оросители TY 325, резьба 1/2", фактор K 80, фирма «Tyco Building Services Products» - 612 шт.;- внутренние пожарные краны ПШ-50 -109 шт.,- надземный пожарный гидрант OVER GROUND FIRE HYDRANT фирм «ASVAN VANA» - 12 шт.,- пожарные насосы марки Д315-71 - 2 шт. |

| | | |
|---|---|--|
| 2 | Стоимость оказания услуг (техническое обслуживание, ремонт, замена деталей и т.д.) | Предоставить расчет стоимости работ согласно «Сборнику цен на тех. обслуживание и ремонт установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации СО УзМА 031-2006 разработанного на основании письма Госкомцен РУз №06-14 от 05.02.92г. Утвержденного председателем правления АООТ «Узмахсусавтоматика»» |
| 3 | Сроки выполнения работ, услуг (начало, окончание, этапы) | С момента подписания договора с Исполнителем (согласно графика выполнения работ. График предоставляется Исполнителем). Услуга на проведение технического обслуживания систем автоматического водяного пожаротушения выполняется в течение текущего календарного года. |
| 4 | Требования к качеству и безопасности результата работ, услуг (указать конкретные технические регламенты, ТУ, ГОСТ, СНиП, СанПиН, проектная документация и т.п.) | Техническое обслуживание производить в соответствии требованиями настоящего тех. задания, нормативно-технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации и автоматического газового пожаротушения. ГОСТ Р 57974-2017 Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования ГОСТ 12.3.046-91 Межгосударственный стандарт Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования. |
| 5 | Результат работ, услуг | Запись в специальном журнале результатов проведенных работ и услуг с ежемесячным предоставлением актов выполненных работ. |
| 6 | Условия монтажа (демонтажа) при выполнении работ, услуг | Силами Исполнителя. Материально-техническая база (инструменты, приборы, средства подмащивания, расходный материал, типа электроизоляционная лента, СИЗ (средства индивидуальной защиты) за счет Исполнителя |
| 7 | Требования к Исполнителю | 1. Предоставление документального подтверждения об Уведомлении о начале или прекращении деятельности систем автоматического пожаротушения и монтажа, наладки, ремонта и технического обслуживания систем пожарной сигнализации на текущий год 2. Наличие положительного опыта (не менее 3-х лет) на оказание данных услуг и квалифицированного персонала 3. Исполнитель работ не должен находиться в процессе реорганизации или ликвидации, его организационно-правовая форма должна соответствовать законодательству РУз 3. 4. В отношении его не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству), на его имущество не должен быть наложен арест, экономическая деятельность не должна быть приостановлена |

Согласовано:

Главный специалист по ОТ, ТБ и ПБ



Абдуллаев Т.М.