



«ТАСЛИКЛАЙМАН»  
Олмалик шаҳар ҳокими  
К. Ҳамдамов

07.02.2025

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 й. 13 мартдаги 149 сонли 2020 – 2022 йилларда Тошкент вилоятининг Олмалик шаҳрини комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида қарорининг, «Олмалик Иссиқлик манбаи» МЧЖ корхонаси тасарруфидаги иссиқлик тармоқлари ва иссиқлик таъминоти сифатини ошириш янада такомиллаштириш бўйича комплекс тадбирларнинг 5 иловасига мувофиқ

### ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Т/Р	Асосий маълумотлар ва талаблар жадвали	Асосий маълумотлар мазмуни ва талаблари
1	Бююртмачи	Олмалик шаҳар ҳокимлиги
3	Лойиха учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 й. 13 мартдаги 149 сонли қарор
4	Объектнинг жойлашган жои	Тошкент вилояти Олмалик шаҳри «М.Улуғбек» ва «Фуркат» МФЙ ҳудуди.
5	Тамирлаш тури	Мукаммал таъмирлаш
6	Лойихани амалга ошириш муддати	Кириб келаётган 2022-2023 й қуш мавсуми бошланганча
7	Мукаммал таъмирловчи	«Олмалик иссиқлик манбаи» МЧЖ
8	Лоихалашнинг алоҳида шартлари	КМК 2.04.07-99 «Иссиқлик тармоқлари». УзР Давархитектқурилишқум - Тошкент, 1999 й КМК 2.04.14-96 «Иссиқлик тармоқларини изоляция қилиш» КМК 2.10.01-97 «Бош қувур ўтказгичлар учун ер ажратиш меъёрлари»
9	Ишчи лойиха ҳужжатларини давлат экспертизасидан утказиш	-----
10	Стандартга риоя қилиш талаблари	ШНК қодаларига амал қилиш
11	Иссиқлик тармоқларининг асосий курсаткичлари	Мавжуд иссиқлик қувурлари 1985 йилда қурилган. Иссиқлик тармоқларининг умумий узунлиги 332 метр. Қувурнинг улчамлари Ду-219х8 мм.
12	Лойихачи ташкилот	-----
13	Магистрал қувурнинг ишлаш режими	365 кун 24/7
14	Мухандислик коммуникациялари, асосий ускуналар ва материалларга, уларнинг таркиби ва ҳажмига қўйиладиган асосий талаблар.	Марказий иссиқлик қувурларига мавжуд 273 мм марказий қувурлардан уланиш. Уланиш жоида иссиқлик энергиясининг харорати 65С° дан 75С° гача Иссиқлик энергиясининг ишчи босими 4.5 кгс/см² дан 16 кгс/см² гача

Бююртмачи вакил

Кенжаев З.

Иш бажарувчи вакил

Эргашов И.У.



«ТАСДИКЛАЙМАН»  
Олмалик шаҳар ҳокими  
К. Ҳамдамов  
07. 2022

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 й. 13 мартдаги 149 сонли 2020 – 2022 йилларда Тошкент вилоятининг Олмалик шаҳрини комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида қарорининг, «Олмалик Иссиқлик манбаи» МЧЖ корхонаси тасарруфидаги иссиқлик тармоқлари ва иссиқлик таъминоти сифатини ошириш янада такомиллаштириш бўйича комплекс тадбирларнинг 5 ғаввосига мувофиқ

### ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Т/Р	Асосий маълумотлар ва талаблар жадвали	Асосий маълумотлар мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	Олмалик шаҳар ҳокимлиги
3	Лойиха учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 й. 13 мартдаги 149 сонли қарор
4	Объектнинг жойлашган жои	Тошкент вилояти Олмалик шаҳри «Бобур» МФЙ ҳудуди.
5	Тамирлаш тури	Мукаммал таъмирлаш
6	Лойихани амалга ошириш муддати	Кириб келаётган 2022-2023 й куз киш мавсуми бошланганча
7	Мукаммал таъмирловчи	«Олмалик иссиқлик манбаи» МЧЖ
8	Лойхалашнинг алоҳида шартлари	КМК 2.04.07-99 «Иссиқлик тармоқлари», УзР Давархитектурурилишқум - Тошкент, 1999 й КМК 2.04.14-96 «Иссиқлик тармоқларини изоляция қилиш» КМК 2.10.01-97 «Бош қувур ўтказгичлар учун ер ажратиш меъёрлари»
9	Ишчи лойиха ҳужжатларини давлат экспертизасидан утказиш	-----
10	Стандартга риоя қилиш талаблари	ШНК қоидаларига амал қилиш
11	Иссиқлик тармоқларининг асосий курсаткичлари	Мавжуд иссиқлик қувурлари 1985 йилда қурилган. Иссиқлик тармоқларининг умумий узунлиги 590 метр Қувурнинг улчамлари Ду-159х6 мм.
12	Лойихачи ташкилот	-----
13	Магистрал қувурнинг ишлаш режими	365 кун 24/7
14	Мухандислик коммуникациялари, асосий ускуналар ва материалларга, уларнинг таркиби ва ҳажмига қўйиладиган асосий талаблар.	Марказий иссиқлик қувурларига мавжуд 273 мм марказий қувурлардан уланиш. Уланиш жоида иссиқлик энергиясининг ҳарорати 65С° дан 75С° гача Иссиқлик энергиясининг ишчи босими 4,5 кгс/см <sup>2</sup> дан 16 кгс/см <sup>2</sup> гача

Буюртмачи вакил

Кенжаев З.

Иш бажарувчи вакил

Эргашов И.У.