

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 110787 на приобретение Насос станциялардаги 2 дона 200Д-90, 2 дона 300Д-90, 2 дона 350 Д-90, 2 дона 8 НДВ (630Д-90) ва 2 дона Д1250-65 насосларини тубдан таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 29.06.2022

Время рассмотрения 29.06.2022 06:51

Конкурсная комиссия Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси таркибидаги вилоят насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Direktor birinchi o'rinbosari	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошқариш
<b>Секретарь комиссии</b>	BOLTAYEV ABDIQAXXAR AXMATOVICH	Етакчи мутахассис	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	ИЧБ бошлиги	НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Тизим бошлиги	НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Бош хисобчи	Ам Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Хукукшунос	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.06.2022 года № лота 110787.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту насоса
Подробное описание	Насос станциялардаги 2 дона 200Д-90, 2 дона 300Д-90, 2 дона 350 Д-90, 2 дона 8 НДВ (630Д-90) ва 2 дона Д1250-65 насосларини тубдан таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	100 000 000.00
Стартовая сумма	100 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ушбу ишларни бажаришда катнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортик ишлаганлиги тугрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан кучирма, молиявий натижа, шунга ухлаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: булиши шарт (Маълумотлар тулик такдим килинмаса дисквалификация килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SUVMAXSUSTAMIR	4	4	2	Экспертная		
MATOR TAMIR MCHJ	4	Маълумотнома	1	Экспертная		

Критерий №2 Кархона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SUVMAXSUSTAMIR	4	4	4	Экспертная		
MATOR TAMIR MCHJ	4	Маълумотнома	1	Экспертная		

Критерий №3 Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар базасидан QR коди билан юкланмаса дисквалификация килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SUVMAXSUSTAMIR	5	5	5	Экспертная		
MATOR TAMIR MCHJ	5	Маълумотнома	5	Экспертная		

Критерий №4 Иш бажарувчи ташкилотнинг солик мажбуриятларидан қарздорлиги йуклиги хақидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар солик базасидан QR коди билан юкланмаса дисквалификация килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SUVMAXSUSTAMIR	5	5	5	Экспертная		
MATOR TAMIR MCHJ	5	Маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №5 Бажариладиган ишларнинг умумий қийматининг 20% миқдорида банк ҳисоб рақамида маблағларининг мавжудлиги хақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар банк раҳбарияти томонидан имзаланган ва муҳрланган ҳолда юқланмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SUVMAXSUSTAMIR	2	2	2	Экспертная		
MATOR TAMIR MCHJ	2	Маълумотнома	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SUVMAXSUSTAMIR	100 000 000.00	98 000 000.00	22.06.2022 11:46:23	100.00
MATOR TAMIR MCHJ	100 000 000.00	99 500 000.00	28.06.2022 21:42:00	98.49

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SUVMAXSUSTAMIR	Прошел	100	100
MATOR TAMIR MCHJ	Прошел	98.49246	98.49246

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 110787 от 29.06.2022 года на приобретение Насос станциялардаги 2 дона 200Д-90, 2 дона 300Д-90, 2 дона 350 Д-90, 2 дона 8 НДВ (630Д-90) ва 2 дона Д1250-65 насосларини тубдан таъмирлаш ишлари определила победителем:

ООО SUVMAXSUSTAMIR  
201224015

и резервный исполнитель: MATOR TAMIR MCHJ (309515206)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Согласен	
Председатель комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHIBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQOL BABAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«Сувмаҳсуеатаъмир» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари С.Г.Абдусалимов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НСЭБ, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Абдураимов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар туғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» esa иш хажми буйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

	(хизмат)лар номи	в	бирлиги	Микдори	Нархи	Умумий сўммаси
1	200Д-90 насосини тубдан таъмирлаш		дона	2	8 415 000	16 830 000
2	300Д-90 насосини тубдан таъмирлаш		дона	2	8 420 000	16 840 000
3	350 Д-90 насосини тубдан таъмирлаш		дона	2	13 490 000	26 980 000
4	8 НДВ (630Д-90) насосини тубдан таъмирлаш		дона	2	9 090 000	18 180 000
5	Д 1250-65 насосини тубдан таъмирлаш		дона	2	9 585 000	19 170 000
	<b>Жами:</b>				<b>49 000 000</b>	<b>98 000 000</b>

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикаимиз миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий сўммаси 98 000 000 (Тўқсон саккиз миллион) сўмини ташкил қилади. Шу жумладан 15% ҚҚС.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қўшимча туловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1 Буюртмачи шартнома тулик қийматининг 30%ни микдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг маҳсуе ҳисоб рақамига (сўмда) олдиндан тулови амалга оширади.

3.2 Тулик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 10 банк кунида қолган 70% тулов «Иш бажарувчи»нинг маҳсуе ҳисоб рақамига утказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий сўммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий сўммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сўнг 5 банк иш кунида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3 Бажариладиган иш хажми шартноманинг умумий сўммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.

4.4. Шартномада кўрсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.
- «Иш бажарувчи» ишларини сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кузати кечириди ва унинг сифатига яроққилигига таътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермасе, яъни сифатсиз бўлсе, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада кўрсатилган сўмманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

**6. Томонларнинг жавобгарлиги**

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексе ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси туғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,05% микдорида, лекин шартноманинг умумий сўммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан \_\_\_ ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

### 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда Иктисодий Суд орқали ҳал қилинади.

### 8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаслик буйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблагдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмасе, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома Газначилик бўлимида руйхатга олинган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

### 11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»  
НОМИ «Сувмаҳсустанмир» МҶ

«Буюртмачи»  
ЮМИ Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НСЭБ

МАНЗИЛ: Тошкент ш., Х.Бойқаро қуч., 9  
Х\Р 20208000000153956001

ИНН: 201224015 ОКОЭД: 24200

Б\К: 00830

Банк номи: Халқ банк Бектемир ф-л

РАҲБАР

(имзо)

С.Г.Абдусалимов

(ф.и.о)

Юридик аниқлаш: Мен

(қорхона, ташкилот, муассаса номи)

МАНЗИЛ Термиз ш., Ёшлиқ қўч., 8  
Ш.Х.В 100021860224017042402170005

ИНН 200475210 ОКОНХ \_\_\_\_\_ Б\К: 00014

Респ.Молия вазирлиги Газначилиги ИНН:  
201122919

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚҚМ

х/р: 23402000300100001010

РАҲБАР

(имзо)

А.Абдураимов

(ф.и.о)

амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хужжатларнинг юридик ҳолати ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос қилишнинг аниқлади» ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос қилишнинг аниқлади:

«01» 04 2022 йил 12/20/22 1. Сапарова



ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИРХБ хузуридаги НС ва ЭБ

Бошлиги

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«14» 06 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 1.Бошкарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3.1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | Ж.Рафиқов    |
| 4. Мутахассис                         | А.Болтаев    |
| 5. Мўҳандис                           | И.Иргашев    |

Насос станциялардаги 2 дона 200Д-90 насосини бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.


1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирлган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 200Д-90 насосини тўб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -4 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -4 дона
6. Сальник туқима
7. Защитная втулка -4 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

 Х.Мирзаев

3.1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис

 Ж.Рафиқов

4.Мутахассис

 А.Болтаев

5.Мўҳандис

 И.Иргашев



ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИДАГИ НС ВА ЭБ

бошлиги \_\_\_\_\_ А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«14» 06 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 1.Бошкарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3.1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | Ж.Рафиқов    |
| 4. Мутахассис                         | А.Болтаев    |
| 5. Мўҳандис                           | И.Иргашев    |

Насос станциялардаги 2 дона 300Д-90 насосини бориб текшириб қўрган имизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яброксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 300Д-90 насосини тўб таъмирлаш ўчўн

1. Электрод АНО
2. Подшипник -4 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -4 дона
6. Сальник туқима
7. Защитная втулка -4 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

3.1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис

Ж.Рафиқов

4.Мутахассис

А.Болтаев

5.Мўҳандис

И.Иргашев

ТАСДИКЛАЙМАН



АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИДАГИ НС ва ЭБ

Бошлиги

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«14» 06 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

1. Бошкарма бошлиги	А.Абдураимов
2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги	Х.Мирзаев
3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис	Ж.Рафиқов
4. Мутахассис	А.Болтаев
5. Муҳандис	И.Иргашев





Насос станциялардаги 2 дона 350Д-90 насосини бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 350Д-90 насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -4 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -4 дона
6. Сальник туқима
7. Защитная втулка -4 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги		Х.Мирзаев
3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис		Ж.Рафиқов
4. Мутахассис		А.Болтаев
5. Муҳандис		И.Иргашев





ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТБ хузуридаги НС ва ЭБ

Бошлиги

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«14» 06 2022 йил

Термиз,ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис | Ж.Рафиқов    |
| 4. Мутахассис                          | А.Болтаев    |
| 5. Муҳандис                            | И.Иргашев    |





Насос станциялардаги 2 дона 8 НДВ насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди:

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз.
7. Картон прокладкалари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 8 НДВ насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -4 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -4 дона
6. Сальник туқима
7. Защитная втулка -4 дона
8. Картон прокладкат 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        |  | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис |  | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис                          |  | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис                            |  | И.Иргашев |



ТАСДИКЛАЙМАН  
Аму-Сурхон ИТМБ хузуридаги НС ва ЭБ  
бошлиги А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«14» 06 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШҚАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШҚАРМАСИ томонидан

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Бошқарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | Ж.Рафиқов    |
| 4. Мутахассис                          | А.Болтаев    |
| 5. Муҳандис                            | И.Иргашев    |

Насос станциялардаги 2 дона Д1250-65 насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари тукилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб Д1250-65 насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -4 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -4 дона
6. Сальник тукима
7. Защитная втулка -4 дона
8. Картон прокладкат 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШҚАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШҚАРМАСИ аъзолари

2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

 Х.Мирзаев

3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис

 Ж.Рафиқов

4. Мутахассис

 А.Болтаев

5. Муҳандис

 И.Иргашев