

«KELISHILDI»
Xorazm viloyati Qurilish bosh
Boshqarmasi boshlig'i


B. Karimov
« _____ » 2022 y.


«TASDIQLAYMAN»
O'zbekiston Respublikasi
"O'zsuyta'minot" Aksiyadorlik
Jamiyati boshqaruv raisi


S. Saifnazarov
« _____ » 2022 y.


*Xazorasp tumani "Qirtepa" MFY hududidagi kichik sanoat
zo'nada ichimlik suv tarmog'i qurish ob'ektiga*

ISHCHI LOYIHANI ISHLAB CHIQUISH UCHUN TOPSHIRIQ

	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yhati	Asosiy ma'lumotlar va talablar
1	2	3
1.	Buyurtmachi	“Suv ta’minoti va oqova suv ob’ektlari qurilishi bo’yicha injiniring kompaniyasi” UK Xorazm viloyati xududiy boshqarmasi
2.	Ishchi loyihani ishlab chiqish uchun asos	O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 6 iyundagi PQ-271 sonli qarori
3.	Qurilish turi	Yangi qurilish
4.	Moliyalashtirish manbasi	O’zb.Res. Moliya vazirligi xuzuridagi “Suv ta’minoti va oqova suv tizimini rivojlantirish jamg’armasi”
5.	Buyurtmachi rekviziti	Urganch shaxri, Xonqa ko’chasi 133a uy INN 305973075, r/s 23402000300100001010 v MB BB XKMK, MFO-00014
6.	Loyiha bosqichi	Ishchi loyiha
7.	Bosh loyihalash korxonasi nomi	Tanlov asosida aniqlanadi
8.	Loyiha quvvati	Loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi
9.	Loyihalanadigan inshootning asosiy ko’rsatkichlari va ro’yhati	Ichilik suv tarmoqlari qurilishi -ichilik suv tarmog’i uzunligi 3 km qurish <i>(uzunligi va diametri loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi)</i>
10.	Texnologik jarayonlar va uskunalarga qo’yiladigan asosiy talablar	Ishchi loyihani ishlab chiqishda quyidagilar hisobga olinsin: -ulanish nuqtasi va tugallanish nuqtasi xududiy “Xorazm suv ta’minoti” MCHJ tamonidan berilgan texnik shartga asosan Ichilik suv tarmoqlar qurilishi: - polietilen va va polipropilen quvurlarini qo’llash (zavodda ishlab chiqarilgan); - tashqi izolyatsiyalangan metall quvurlarni qo’llash: - nazorat quduqlari ishlab chiqaruvchi tamonidan quvur o’tkazish tuynuklangan <i>(otvertsiyalangan)</i> temir beton konstruksiyalarni qo’llash: -nazorat qudug’i qopqog’i -GOST-3634-99 og’ir yuk ko’tarma markali, “O’zsuvta’minot” logotipi yozuvi bilan loyihalash; - qo’llanishi lozim bo’lgan joylarda havo chiqarish <i>(vantuz)</i> uskunasi o’rnatish <i>(antivandalniy)</i> ; - loyihalarda tarmoqlar va inshootlarni gidravlik hisobini bajarish; - suv manbaalaridan chiqish qismiga zamonaviy suv hisoblagichlar o’rnatish; - epoksid qoplamali zadvijka va qaytaruvchi klapanlar o’rnatish; - loyihani “Xorazm suvta’minot” MCHJ bilan kelishish;
11.	Inshoot ish rejimi	Doimiy
12.	Tashqi transport aloqalari va ta’minot tizimi	Mavjud tashqi transport aloqalari va ta’minot tizimlaridan foydalanilsin

13.	Atrof-muxit muxofazasiga qo'yiladigan talablar	"Atrof-muxit ta'siriga oid bayonoti" loyihasini bajarish (ZVOS)
14.	Rekul'tivatsiya va obodonlashtirishga bo'lgan talab	Loyihada aniqlanadi
15.	Rejalashtirilgan qurilish muddati	2022- yil
16.	Majmualarini ishga tushirish zaruriyati va ketma-ketligi	Talab etilmaydi
17.	Muhandislik tadqiqotlar ishlab chiqarish uchun talablar	O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan qoida va yo'riqnomalarga asosan
18.	Mahsus qurilish sharoitlari	- Qurilayotgan ob'ektlardagi tuproqlarning hisoblangan seysmikligi va xususiyatlari muhandislik-geologik xulosaga muvofiq. Loyiha oldi ART to'plash ishlab chiqilsin; - Loyiha smeta xujjatlarini ishlab chiqishda belgilangan tartibda SHNQ 4.02.00-04 ga muvofiq ish xaqi va mashinalar ishlashi meyorlariga koeffitsentlar qo'llanilishi.
19.	Loyihalash uchun maxsus shartlar	- Ishchi loyiha amaldagi qonun va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilsin; - Qurilishning boshlang'ich narhlar qonunchilikda belgilangan tartibda bugungi kundagi narxlar o'ranib chiqilgan holda hisoblansin - Ishchi loyiha buyurtmachiga bosim shaklda 3 nusxada va elektron shaklda taqdim etilsin.
20.	Hisob-kitoblar varianti	Talab etilmaydi
21.	Fuqaro mudofasining muhandislik-texnik chora-tadbirlarini ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar va favqulotda ogohlantirishlar	Xorazm viloyati FVV talablariga binoan

"Suv ta'minoti va oqova suv ob'ektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK direktori

X.Yaqubov

"Suv ta'minoti va oqova suv ob'ektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi boshlig'i

N.Qolandarov

"Xorazm suv ta'minot" MCHJ direktori

A. Qadirov

(Handwritten signature)