


Саломатлик

«ТАСДИҚЛАНДИ»

Буйрутмачи номи:

“Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ”
бошлиги



А.Абдураимов

“10” 08. 2022 йил

“Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошкармаси”нинг
Насос станцияларидаги 2 дона 500 кВт 750 об/мин, 400 кВт 750 об/мин, 630 кВт 1500
об/мин, 37 кВт 1500 об/мин, 15 кВт 3000 об/мин, 7,5 кВт 3000 об/мин, 1,5 кВт 3000 об/мин
электродвигателларини мукамал таъмирлаш

бутича:

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТИ

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТНИ ИШЛАБ ЧИҚДИ

“Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ”
руҳсат берувчи, лойиха ва танлов
ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош
мутахассиси

Ташкилот номи

БАРЧА ТАЪМИРЛАШ ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ”
(Буюртмачи ташкилот номи)

ТАНЛОВ ЭЪЛОНИ ҚИЛАДИ

Объект номи: Насос станцияларидаги 2 дона 500 кВт 750 об/мин, 400 кВт 750 об/мин, 630 кВт 1500 об/мин, 37 кВт 1500 об/мин, 15 кВт 3000 об/мин, 7,5 кВт 3000 об/мин, 1,5 кВт 3000 об/мин электродвигателларини мукамал таъмирлаш.

Объектнинг бошланғич нархи– 194.000.000,00 сўм. (КҚС билан)

Ишларни тугаллаш муддати –10 календарь кун.

Буюртмачи: “Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси”. (Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Ёшлик кўчаси 8-уй). Тел 93-790-12-50.

Молиялаштириш манбаси: Бюджет маблағлари ҳисобидан.

- ♦ Танлов иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат)ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлари шарт.
- ♦ Маҳаллий ва хорижий қурилиш ташкилотлари танловда қатнашганда, танлов таклифларини баҳолашда маҳаллий танлов иштирокчиларга қуйидаги нарх кўрсаткичлари ҳисобга олинади:
- ♦ Таклифларни баҳолашда иштирокчиларнинг танлов таклифлари конун ҳужжатларига мувофиқ қўшилган қиймат солигидан озод қилинган импорт қилувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари қўшилган қиймат солиғи суммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади.
- ♦ Танлов иштирокчилари танловда қатнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлов ҳужжатлари бўйича сўровномалар билан танлов ташкилотчиси “Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ” га қуйидаги манзил бўйича мурожаат этишлари мумкин:
- ♦ Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Ёшлик кўчаси 8-уй), Тел 93-790-12-50. Иш кунлари соат 8-00 дан 17-00 гача.
- ♦ Таъдиқланган танлов ҳужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари бўйича <http://xarid.uzex.uz/> махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.
- ♦ Таклифлар танлов ташкилотчиси томонидан юқоридаги манзилда танлов эълонида чоп этилган куни ва вақтига қадар қабул қилинади. 2022 йил “17” август куни порталда кўрсатилган муддатгача қуйидаги манзилда Термиз шаҳар Ёшлик кўчаси 8-уй, Тел 93790-12-50.

Эълон 2022 йил “10” август куни <http://xarid.uzex.uz/> сайтида берилган.

“Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ”
бошлиғи:

А.Абдураимов

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

“Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ” номидан танловда иштирок этишга танлов иштирокчиларини таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича танлов таклифини тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: Насос станцияларидаги 2 дона 500 кВт 750 об/мин, 400 кВт 750 об/мин, 630 кВт 1500 об/мин, 37 кВт 1500 об/мин, 15 кВт 3000 об/мин, 7,5 кВт 3000 об/мин, 1,5 кВт 3000 об/мин электродвигателларини мукамал таъмирлаш

Объектнинг бошланғич нархи– 194.000.000,00 сўм. (ҚҚС билан)

Ишларни тугаллаш муддати –10 календарь кун.

Буюртмачи: “Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ” (Термиз шаҳар Ёшлик кучаси 8 уй). Тел 93790-12-50.

Молиялаштириш манбаси: : бюджет маблағлари ҳисобидан.

Таклиф этилган шартлар бўйича танловда мурожаат билан маҳаллий ва хорижий қурилиш ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Танловда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

донимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, шу жумладан ишлаб чиқариш базаси, машина ва механизмлар, кичик механизация воситаларига эга бўлиши;

ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиги (кўрсаткич 0.2 коэффициентдан кам бўлмаган);

тўловга кодирлиги (кўрсаткич 1.25 коэффициентдан кам бўлмаган);

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, шу жумладан ўз кучи билан олдин бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Агар танлов предмети бўлган иш (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонун ҳужжатларига мувофиқ лицензияланиши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга асосан тегишли лицензияга эга бўлган танлов иштирокчиларга рухсат этилади.

Қуйидаги танлов иштирокчиларига танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар.

Ҳар бир объект бўйича қурилишда ишлатиладиган машина ва механизмлар рўйхати тўлиқ илова қилиниши керак.

Ҳар бир объект бўйича танловга эълон берган вақтида ишчилар сони ва инженер техник ходимлар сонини тўлиқ кўрсатилиши керак. Меҳнат дафтарчалари ва буйруқ ҳар бир ишчи билан тузилган меҳнат шартномаси бўлиши керак.

Агарда комиссия томонидан текширишда ёки баҳоланганда нотўғри маълумот берилса танлов ҳужжатлари кўрилмасдан қайтариб берилади ва чиқариб юборилади.

Танлов таклифини тайёрлаш ва такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар танлов иштирокчилари учун йўриқномада аке эттирилган.

Танлов иштирокчилари танишиб чиқиш ва танлов таклифини тузиш мақсадида танлов предметининг лойиҳа ҳужжатлари, хусусан, лойиҳанинг график қисми (чизмалари)ни такдим этилиши ҳақида танлов ташкилотчисига мурожаат қилишга ҳақлидир.

Буюртмачи ёки танлов ташкилотчиси объектнинг лойиҳа ҳужжатларини, шунингдек унинг график қисмини (чизмаларнинг нусхаси ёки электрон варианты)ни танлов иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданок такдим этишга мажбур.

Танлов иштирокчилари таклифлари ташкилотчи томонидан юқоридаги манзилда иш кунлари соат 8-00 дан 17-00 гача қабул қилинади.

Танлов ташкилотчисига таклифларни такдим этишнинг охириги муддати 2022 йил "17" август куни порталда белгиланган муддатгача қуйидаги манзилда: "Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ". (Термиз шаҳар Ёшлик кўчаси 8 уй), Тел 93790-12-50.

Электрон энг яхши таклифларни топшириш танлов иштирокчисининг танлов ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш, ишларнинг физик ҳажмлари, материал ва конструкциялар ҳажмлари ҳамда бошқа шартларга инебатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.


Электрон энг яхши таклифларни қабул қилиш танлов эълон қилинган санадан бошлаб 5 (беш) иш кун давомида.

"Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ"
бошлиғи:



А.Абдураимов

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИРРИГАЦИЯ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ
бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | Ж.Рафиқов |

Бошкармага қарашли насос станциясидаги 2 дона 500 кВт 750 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. секциялари яроксиз
2. Кабелларни қайта ўлаш

Куйидагилардан келиб чиқиб 500 кВт 750 об/мин электродвигателини тўб таъмирлаш ўчун

1. Секцияларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ўраш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қраскалаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|--|--|-----------|
| 1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  | Х.Мирзаев |
| 2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис |  | И.Иргашев |
| 3. Мутахассис |  | А.Болтаев |
| 4. Мўҳандис |  | Ж.Рафиқов |

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТКЕ хузуридаги НС ва ЭБ

бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мўтахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | Ж.Рафиқов |

Бошкармага қарашли насос станциясидаги 1 дона 400 квт 750 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. секциялари ярқисиз
2. Кабелларни қайта улаш

Куйидагилардан қелиб чиқиб 400 квт 750 об/мин электродвигателини тўб таъмирлаш учун

1. Секцияларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қрасқалаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги




Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис



И.Иргашев

3. Мўтахассис



А.Болтаев

4. Мўҳандис



Ж.Рафиқов

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИИ ҚБ хузуридаги НС ва ЭБ

бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|---------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А. Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х. Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И. Иргашев |
| 4. Мутахассис | А. Болтаев |
| 5. Мўҳандис | Ж. Рафиқов |

Бошкармага қарашли насос станциясидаги 1 дона 630 кВт 1500 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. секциялари ярқисиз
2. Кабелларни қайта ўлаш

Куйидагилардан келиб чиқиб 630 кВт 1500 об/мин электродвигателини тўб таъмирлаш ўчун

1. Секцияларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ўраш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қраскалаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги



Х. Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис



И. Иргашев

3. Мутахассис



А. Болтаев

4. Мўҳандис



Ж. Рафиқов

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТХБ хувидаги НС ва ЭБ

бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис | Ж.Рафиков |

Бошкармага қарашли насос станциясидаги 1 дона 37 кВт 1500 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. яроксиз қуйган
2. Кабелларни қайта улаш

Куйидагилардан келиб чиқиб 37 кВт 1500 об/мин электродвигателини туб таъмирлаш учун

1. Припойларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта краскаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|--|--|-----------|
| 1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  | Х.Мирзаев |
| 2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис |  | И.Иргашев |
| 3. Мутахассис |  | А.Болтаев |
| 4. Муҳандис |  | Ж.Рафиков |

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ

бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўхандис | И.Иргашев |
| 4. Мўтахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўхандис | Ж.Рафиков |

Бошкармага қаршли насос станциясидаги 1 дона 15 кВт 3000 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. яроксиз қўйган
2. Кабелларни қайта улаш

Куйидагилардан келиб чиқиб 15 кВт 3000 об/мин электродвигателини тўб таъмирлаш учун

1. Припойларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ўраш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қраскалаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги  Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўхандис  И.Иргашев

3. Мўтахассис  А.Болтаев

4. Мўхандис  Ж.Рафиков

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТДБ ҳузуридаги НС ва ЭБ

бошлиги .  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» «08» 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | Ж.Рафиқов |

Бошкармага қарашли насос станциясидаги 1 донга 7,5 кВт 3000 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. яроксиз куйган
2. Кабелларни қайта улаш

Куйидагилардан келиб чиқиб 7,5 кВт 3000 об/мин электродвигателини түб таъмирлаш учун

1. Припойларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қраскалаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги



Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис



И.Иргашев

3. Мутахассис



А.Болтаев


4. Мўҳандис



Ж.Рафиқов

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТХБ нузуридаги НС ва ЭБ

бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | Ж.Рафиқов |

Бошкармага қарашли насос станциясидаги 1 дона 1,5 кВт 3000 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. яроксиз қуйган
2. Кабелларни қайта улаш

Куйидагилардан келиб чиқиб 1,5 кВт 3000 об/мин электродвигателини тўб таъмирлаш учун

1. Припойларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қраскалаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги




Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис



И.Иргашев

3. Мутахассис



А.Болтаев

4. Мўҳандис



Ж.Рафиқов