

“DKZ” AJ boshqaruv raisi v/b  
R.SH.Usarovga

### B I L D I R G I

04.08.22y

TKM

Tog‘-kon majmuasi yer osti kon lahmalarini shamollatish maqsadida foydalanilib kelinayotgan VME-12 ventilyatorida bir qancha muammolar kelib chiqmoqda. Ventilyatorda tebranish darajasi yuqori. Ventilyator bir necha yil ishlash natijasida o‘z ishchi xolatini yo‘qotib ishdan chiqish xolatlari kuzatilmoqda. Yuqoridagilarni inobatga olib VME-12 ventilyatorini maxsus ta’mirlash korxonalarida ta’mirlatish uchun tegishli bo‘limlarga ko’rsatma berishingizni so‘raymiz.


TKM boshlig‘i v.v.b



O.Safarov



«DKZ» AJ  
Kirish № 571926  
“04» 08 22

**“TASDIQLAYMAN”**  
**“Dehqonobod kalyav zavodi” AJ**  
**boshqaruv raisining**  
**birinchi o'rinnbosari v.v.b**  
  
**T.Zaripov**  
**“03” 08**  
**2022 yil**

### TEXNIK TOPSHIRIQ

BƏM-12 markali mahalliy shamollatish ventilyatorini kapital ta'mirlash

1. **Qo'llanish soxasi.** Yer osti lahmlarini shamollatish uchun.

2. **Asosiy texnik ko'rsatkichlari:**

Marka turi	BEM-12
Nominal diametri	1200 mm
Nominal uzatish, m <sup>3</sup> /s	30
Nominal to'liq bosimi, Pa	2600
Maksimal FIK, %	0.63
Quvvati, kW	110
Aylanish tezligi, ob/min	1500
Og'irligi, kg	1600

**3.Tovarga talab.** Ventilyatorda ortiqcha tebranishlar kuzatilgan. Ventilyator valini almashtirish hamda parragini balansirovka qilish zarur. Ta'mirlangan ventilyatorning barcha ehtiyoj qismlari yangi va shu tipagi qurilmaga qo'yilgan talablarga mos kelishi shart. Kapital ta'mirlangan ventilyator texnik ko'rsatkichlari bo'yicha mos, ortiqcha tebranishlar kuzatilmagan va sinovdan o'tkazilgan bo'lishi shart. Buyurtmachiga etkazib berilgandan keyin sinov jarayonida va kafolat muddatida birorta kamchilk aniqlansa ta'mirlab beruvchiga qaytarib yuboriladi.

**4. Ishonchliklarga talab .** Kapital ta'mirlangan ventilyator yuqori texnik darajaga, yuqori sifatga va xalqaro standart talablariga javob berishi shart. Kafolat muddati ekspluatatsiyaga olingandan so'ng bir yil.

**5.Tovar miqdori, buyurtmachi manzili va etkazib beriladigan joy.** Sharhnomalar imzolangan kundan boshlab 10 ish kunida ta'mirlash ishlari yakunlanib etkazib berilishi ta'mnlansin.

Miqdori –1 dona

Tovarni etkazib berish manzili “Dehqonobod kalyav zavodi” AJ manzili xisoblanadi.

“Dehqonobod kalyav zavodi ” AJ manzili: Qashqadaryo viloyati , Dehqonobod tumani, Beshbuloq qishlog'i , “DKZ” AJ.

*Ishlab chiqdi:*

TKM Shamollatish xizmati boshlig'i

  
N.Tog'aymurodov

*Kelishildi:*

TKM boshlig'i v.v.b

  
O.Safarov

TXT va RM bo'limi boshlig'i

  
A. Ashurov