



УТВЕРЖДАЮ" *М.М.Усманова*
Заместитель Главврача
Бош шифокори
М.М.Усманова
В.С.Абдумажитдов
А.А.Абдуллаев

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
от "___" _____ 2022 ГОД.

МЫ НИЖЕ ПОДПИСАВШИЕСЯ, КОМИССИЯ В СОСТАВЕ: Заместитель глав врача М.М.Усманова,
Заведующий поликлиники В.С.Абдумажитдов, Завхоз А.А.Абдуллаев

ПРОИЗВЕЛИ ОСМОТР СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ-7, РМО
МИРАБАДСКОГО РАЙОНА, Г.ТАШКЕНТА, НЕОБХОДИМОСТЬ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ РАБОТ: ЗАМЕНА
ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ	100М	0,65
2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПВХ ДИАМ-25 ММ	100М	0,4
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 75 ММ	100М	0,65
4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,4
5	ВЕНТИЛЬ Д-15ММ	ШТ	16
6	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	1,2
7	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	0,234
	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 8-СЕКЦ.	ШТ	15
8	УСТАНОВКА КРАН ШАРОВОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	40

КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ:

Заместитель глав врача *М.М.Усманова* М.М.Усманова
заведующий поликлиники *В.С.Абдумажитдов* В.С.Абдумажитдов
Завхоз *А.А.Абдуллаев* А.А.Абдуллаев