

Тасдиқлайман

Она ва бола скрининг маркази рахбари

Р.Саттарова

Техник топширик



№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи	Она ва бола скрининг маркази
2	Танло вмазмуни ёки номи	Иситиши козонлари
3	Танлов эълон килинадиган жой	Андижон шахар
4	Алока учун шахс	З.Холматов
5	Танлов эълон килинадиган жой	Узбекистон Республикаси Товар хомашё биржасин ttos://etender.uzex.uz
6	Тижорий таклифи тақдим этиш шартлари	Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларни гмавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳукукка эга ликсоликлар ва бошқа мажбурий туловларни тулаш буйич акарздорликнинг мавжуд эмаслиги. Инсофисиз ижро чилиарнинг ягона реестирида кайд этилмаганлиги хакидаги маълумотни тақдим этилиши таълаб этилади.
7	Етказиб бериладигон маҳсулотлар	Етказиб бериладигон маҳсулотлар элонга бериластган товар брендига 1(бир)га 1(бир) мос тушиши шарт
8	Етказиб бериладигон маҳсулот таснифи	Котёл отопительный водогрейный работающий на твердом топливе (150 Т- Гн) тепловая мощность квт (150), Гкал/час (0,129), отопливаем площадь м2 (1480-1500), номинальное давление воды ,не более Мпа (0,4), кгс/см2 (4), л (240), м3 /час (76), Для подвода и отвода дренаж, диаметр дымохода мм (60,25,200-250), Длина, шрина, высота мм (1120,1120,1530,710). ЭКМ 0 -6Мпа (1), манометр 0-6 Мпа (1), Термометр (1), Предохранительный клапан см (15-20).шибер (1).Расчётная давления воды и температуры Мпа кгс/см2) (0,494)-90 гдасус)
8	Танловга таклифлар бериладиган тил	Узбек, рус
9	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблаглари хисобидан

Масъулшахс :

З.Холматов