

*Андижон вилояти Жалақудуқ тумани "Туялас" ва
"Шахрихончек" МФЙ ҳудудидларида ичимлик ва оқова
сув иншоотлари ҳамда тармоқлари қурилиши объектига*

ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 8 февраль кунги № 22-сонли йиғилиш баёни
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари ҳисобидан
5.	Буюртмачи реквизити	Андижон шаҳри, Чинобод кўчаси 59 уй ИНН 305980724, х/р 20210000300974345001 Узсаноатқурилишбанк МФО 00075, ИНН 305980724, ОКОНХ 90213
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Энг яхши тақдим этилган таклифга асосан
8	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	<p>Янги қурилиш:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Туялас МФЙ ҳудудида 1 дона ичимлик сув иншооти (қудук)ни қуриш: (<i>гидрогеология ҳулосасига асосан</i>) - Янги қуриладиган сув иншоотидан кўп қаватли уйларга қадар асосий ва ички ичимлик сув тармоқларини қуриш: (<i>узунлигига ва диаметрига лойиҳалаш жараёнида аниқлик киритилади</i>) - Иншоот ҳудудига бир дона сув минораси (каркасной) ўрнатиш (<i>баландлиги ва ҳажми лойиҳа ишлаб чиқишида аниқланади</i>); - Янги ўрнатилган сув минораси перелив тармоғидан ариқга қадар сув тармоғини қуриш; - Ичимлик сув қудуғини янги замонавий энерготежамкор насос ускуналари билан жихозлаш (<i>қуввати лойиҳада аниқланади</i>); - Янги қуриладиган сув қудуғини автоматик ўчириб ёқиш ускунаси билан жихозлаш; - Туман ҳудудий электр тармоқлари корхонаси томонидан тақдим этилган “техник шарт” га асосан юқори кучланишли ҳаво линиясини қуриш ҳамда бир дона трансформатор ўрнатиш; (<i>узунлиги ва қуввати лойиҳани ишлаб чиқишида аниқланади</i>); - Сув иншоот ҳудудига ЛЕП кабелларини тортиш, замонавий (АСКУЭ) электр ҳисоблаш

ускунаси ўрнатиш;

- Ичимлик сув тармоғини қуриш:

- Ичимлик сув иншоотидан кўп қаватли уйларнинг чиқиш тармоқларига қадар ички ҳамда ташқи ичимлик сув тармоқларини қуриш (*узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади*);

Оқова сув иншооти қуриш:

- Локал оқова сув тозалаш иншоотини қуришда “Ўзсувтаъминот” АЖ томонидан 2022 йил 28 апрел кунги ишлаб чиқилган техник талабларни қўллаш;

- Туялас ва Шаҳрихончек МФЙ ҳудудларида қуриладиган кўп қаватли турар жой биноларини уланишини инобатга олган ҳолда Оқова сув тозалаш иншоотини қуриш (*қуввати лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади*);

- Иншоотни замонавий ва энергия тежамкор ускуна ҳамда жихозлар билан жихозлаш.

- Енгил металл конструкциялар ва сендвич панелларни (*базалтли, оқ рангли ва ҳошияси периметри бўйича кўк рангли*) қўллаш;

- том қисмида кўк рангли сендвич профилли панелларни қўллаш;

- пойдеворда кулранг бўёкни қўллаш, сендвич девор билан пойдевор орасига пойдеворни ёғингарчиликдан ҳимоялаш;

- эшик ва деразаларда пластик ромлардан фойдаланиш;

- насос станцияси пол қисмини мармар бўлакларидан (*бречка ва мозайка усулида*) қилиш;

- Янги қуриладиган оқова сув иншоотини юқори хаво линияларини ториб, электр трансформатор подстанциясини ўрнатган ҳолда электр таъминотига улаш; (*қуввати лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади*);

- Иншоот ҳудудига ЛЕП кабелларни тортиш, тунги ёритиш мосламалари, замонавий (АСКУЭ) электр хисоблаш ускуналари ўрнатиш;

- Ҳудуддаги асосий йўлаклар бетон копламали, кам катновли йўлакларга кум-шағалли копламаларни қўллаш;

- Темир дарвоза ўрнатиб уни кулранг рангига бўяш, яшил рангли евро сетка девори билан ўраш ва пойдеворни кулранг билан бўяш;

		<p>- Иншоот худудини ободонлаштириш ҳамда турли хилдаги манзарали арчалар билан иншоотни бойитиш.</p> <p>Оқова сув тармоғини қуриш:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Туялас ва Шахрихончек МФЙ худудларидан оқова сув тозалаш иншоотига қадар асосий ва ички оқова сув тармоқларини қуриш (<i>диаметрига ва узунлигига лойихалаш жараёнида аниқ кириталид</i>); - Янги қуриладиган оқова сув тозалаш иншоотига қадар SN8 маркали (гофрированная труба) ички ҳамда магистрал оқова сув тармоқларини қуриш (<i>узунлиги ва диаметрига лойихалаш жараёнида аниқлик киритилади</i>); - Оқова сув тозалаш иншоотидан чиқувчи ташлама тармоғини доимий оқар сувга қадар бўлган қисмини қуриш;
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	<ul style="list-style-type: none"> - Сув манбаасидан чиқиш қисмига замонавий сув ҳисоблагич (<i>расходомер</i>) ускунаси ўрнатиш; - Назорат кудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш туйнукланган (<i>отверцияланган</i>) темир бетон конструкцияларни қўллаш; - Оқова сув тармоғини қурилишида амалдаги ҚМҚ нормативларига асосан назорат кузатув кудуқлари (колодецларни ўрнатиш). - Оқова сув назорат колодецларига одам тушиб ишлаш шароитини яратиш мақсадида, диаметри 1.5 м бўлган колцолардан фойдаланиш; - Назорат қудуғи копқоғи- ГОСТ-3634-99 оғир юк кўтарма маркали, “Ўзсувтаъминот” логотипи ёзуви билан лойихалаш; - Марказий оқова сув тармоғини лойихалаш жараёнида нишоблигига жиддий эътибор қаратиш; - Лойиха 3 нусха ишлаб чиқилсин ҳамда “Андижон сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин;
	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойихасини бажариш (ЗВОС)

14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойихада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	- Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик хулосага мувофиқ. - Лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига коэффицентлар қўлланилиши.
19.	Лойихалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиха амалдаги конун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлар конунчилиқда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин; - Лойихани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин; - Ишчи лойиха буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро муҳофаасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар	Андижон вилояти ФВБ талабларига биноан

“Андижон сув таъминот” МЧЖ
директори


Ш.Матмурсаев

