

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Андижон вилояти қон қуйиш станцияси  
бош врач  Д.Мансурова



29 август

Андижон шаҳар

Андижон вилояти қон қуйиш станциясининг 2022 йил харажатлар сметасида маҳаллий бюджетдан ажратилган маблағлар ҳисобидан станция қозонхонасидаги ўт ёқиш горелкалари техник маълумотлари

### Горелка для газового котла

№	Наименование	Ед. изм.	Габаритные размеры	Техническое описание
1	Горелка для газового котла	шт	740x680x570	<p>Низкий пох котел горелки природного газа печи части 1. Низкая N газовая горелка.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Двухступенчатая раздвижная/модулирующая работа.</li><li>2. Несколько газовых труб, без центрального сгорания, в случае высокого окисления</li><li>3. Возможность получения оптимальных значений сгорания путем регулирования воздуха сгорания и доменных труб.</li><li>4. Шарнирное соединение. Лучше для обслуживания.</li><li>5. Минимальное и максимальное регулирование воздушного потока для первого и второго этапов с помощью электрического Сервомотора с закрытием затвора для предотвращения любого рассеивания тепла к дыму.</li><li>6. Серводвигатель, который фиксируется камерой, может регулировать расход топлива и воздуха.</li><li>7. Используется фланец и термостойкие теплоизоляционные прокладки, подключенные к котлу.</li><li>8. Воздухозаборник сгорания с устройством регулировки воздушного потока.</li><li>9. Двухфазный электродвигатель для запуска вентилятора.</li></ol>

Андижон вилоят қон қуйиш  
станцияси бош врач:



Д.Мансурова