

## Опросный лист

### СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Заказчик / Название объекта: ООО «Auto Rubber».

Адрес заказчика г.Андижан, улица Бобуршо, дом № 73

Ф.И.О. исполнителя: Н.Тожидинов/ А.Арзибоев

Должность Главный энергетик

Контактный телефон: 93 698 90 58,

Должность Специалист по закупкам

Контактный телефон: 90 141 42 00,

<b>ПАРАМЕТРЫ оборудования</b>		
<i>Запрашиваемые параметры</i>	<i>Значение параметра</i>	
Функциональное назначение	КТП; РУНН	
Номинальное напряжение КТП, кВ	10/0,4	
Номинальная мощность устанавливаемых трансформаторов, кВА	1600	
Количество силовых трансформаторов	1	
РУ ВН	<i>КСО-366</i>	
РУ НН	<i>ЩО-70 I ввод - 3200 А, отходящие линии 2 шт 630 А 2 шт 400 А 2 шт 250 А 2 шт 160 А</i>	
Амперметры	На вводе и на каждой отходящей линии	
Вольтметры	На вводе 0,4 кВ	
Включить поставку в стоимость	Да	
Тип трансформатора	ТМГ	
Группа соединений обмоток трансформатора	Δ / Ун – 11;	
<b>Дополнительно:</b>		
<b>Гарантия на оборудование – 5 лет</b>		
<b>Наличие сертификата и паспортов на все оборудование обязательно</b>		

**Согласование:**

Заказчик

Производитель

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

М.П.

М.П.

\_\_\_\_\_