

ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ № 5

«27» 07 2022 йил

Урганч шаҳар

Бир томонидан уз низоми асосида иш юритувчи "Ботирбек-Бону" хусусий корхонаси раҳбари М.Машарипов (кейинги уринларда «Бажарувчи») иккинчи тарафдан Чап Киргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси бошлиги Э.Бабажанов В.В.Б (кейинги уринларда «Буюртмачи») деб номланади.

1. Шартнома мазмуни

1.1 Ушбу шартномага мувофиқ «Бажарувчи» «Буюртмачи»га пуллик хизмат курсатади. Яъни куйган электродвигателларни жорий таъмирлаш, пул тулови, томонларнинг жавобгарлигидан иборат. Бажарувчи билан Буюртмачи уртасида ушбу шартнома асосида қушимча келишув баёни тузилиши мумкин.

1,2 «Буюртмачи» узига тегишли булган Боғот тумани Дехконобод ва Тошсака каналидаги Боғот ОПВ насос станциясидан 110 кВт 1000 об/мин электродвигателарни жорий таъмирлатиш учун «Бажарувчи»га буюради. «Бажарувчига» уз томонидан ушбу мол-мулкни спецификация буйича кейинги хизматини бажариш мажбуриятини олади.

№	Электродвигателни жорий таъмирлатиш	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи	Жамий суммаси
1	110 кВт 1000 об/мин электродвигателарни	дона	2	18 369 309	36 738 618
2	Жами	дона	2		36 738 618

2. Бажарувчи мажбуриятлари

2.1 Бажарувчи хар бир донаси 45 квтдан 630 квтгача булган электродвигателларни уртача етти ёки ун иш кунни давомида тула таъмирлаб беради ва буюртмачи томонидан насосга урнатилган жойдан сув чиқариб синовдан утказилиб топширилади ва 12 ой муддатга кафолат берилади. Бунда насос станциялари барча турдаги мослама ва қурилмалар уз нормасида ишлаб турган булиши шарт. Уларнинг химоя воситаси ишлаб турган булиши шарт, агар камчилик булса «Буюртмачи» томонидан камчиликлар бартараф қилинади. Камчиликларни буюрувчи томонидан бартараф қилинган булса кафолат муддати қузда тутилади.

2.2 Жорий таъмирлаш «справочник молодого обмотчика» қулланма китобига асосланиб утказилиши керак деб ҳисобланса иккала ҳолатда ҳам буюртмачи томонидан подшипник янгиланади ва ёғланади.

2.3 Электродвигателларни жорий таъмирлаш баҳоси давлат минимал иш хақи узғариши, материаллар харажатларининг баҳоси узғариши билан боғлиқ булади. Жорий таъмирланган хар бир электродвигател таъмирланганлик хақида далолатномаси ва калкуляцияси такдим қилинади.

2.4 Агар жорий таъмирлаш муддатидан кечиктирилса хар бир кечиктирилган кун учун жорий таъмирлаш баҳоси учун 0,4% микдорида устама ҳақ ҳисоблаб буюртмачига тулайди. (устама хақи жорий таъмирлаш баҳосининг 50% ошмаслиги керак)

2.5 Бажарувчи таъмирланган электродвигателдан чиққан мис симларни буюртмачига қайтариб беради.

3. Буюртмачи мажбуриятлари

3.1 Буюртмачи электродвигателларни уз юк транспорти билан бажарувчига жорий таъмирлаш учун олиб боради ҳамда жорий таъмирлашдан насос станциясига уз транспорти билан олиб кетиб урнатади ва жорий таъмирланган электродвигател синовдан утказилади.

3.2 Буюртмачи тула таъмирланиши керак булган электродвигателни учун олдиндан 30% суммаси бажарувчи ҳисоб рақамига утказилади. Қолган суммаси электродвигател жорий

таъмирлангандан кейин йигирма банк иш кунни мобайнида утказиб беради. Агар ушбу утказиб берилиши керак булган суммани тулаш муддатини кечиктирса, хар бир кечиктирилган кун учун жорий таъмирлаш бахосининг 0,4% микдориди устама хак хисоблаб бажарувчига тулайди, (устама хак жорий таъмирлаш бахосининг 50%дан ошмаслиги керак).

4. Шартнома микдори

4.1 Шартноманинг умумий бахоси 36 738 618 (ўттиз олти миллион етти юз ўттиз саккиз минг олти юз ўн саккиз) сумни ташкил килади ККС сиз.

5. Томонларнинг жавобгарлиги

5.1 Шартнома мажбуриятларини бузганлик учун жавобгарчилик ушбу шартномада кузда тутилган холларда «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий ҳукукий базаси тугрисидаги» қонуни ва фуқаролик қонуни билан тартибга солинади.

5.2 Агар шартнома шартларининг бажарилмаганлиги, шартнома тузилгандан сунг юзага келган сув тошқини, енгин, зилзила ва бошқа табиий офатлар (тегишли ташкилотлар томонидан тасдиқланса) эмборго оқибати хисобланса, томонлар ушбу шартнома буйича уз мажбуриятларининг тулик ёки қисман бажарилмаганлиги учун жавобгар булмайд.

6. Шартномани амал қилиш муддати

6.1 Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб уз кучига кириб 2022 йил 31-декабргача уз кучида қолади ва шартнома буйича узгартиришлар киритилса, ёзма равишда томонларга билдирилади.

7. Шартноманинг бошқа шартлари

7.1 Ушбу шартномани бажариш масалаларида буюртмачи ва бажарувчи уртасида келишмовчиликлар келиб чикса, томонлар узаро музокаралар орқали ечадилар, агарда масала ечимини топмаса амалдаги қонунларга мувофиқ Хужалик судларига мурожаат қилишлари мумкин.

7.2 Томонлар уртасида ушбу шартнома билан кузда тутилмаган муносабатлар юзага келганда томонлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунларига таянадилар.

Ушбу шартнома икки нусхада ёзилиб томонларда сакланади ва тенг кучга эга.

Томонларнинг юридик манзилгоҳлари ва банк реквизитлари:

« Б У Ю Р Т М А Ч И »

Чап Киргок Амударё ИТХБ ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси

Манзили: Урганч шаҳар Саноатчилар кучаси 1-а уй Марказий банк ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Газначилиги
Тел : 227-44-75
ХР: 23402000300100001010
ШХР: 1000218603340170042402170004
ИНН: 202583606 ОКЭД:

Бошлик



Э.Бабажанов В.В.Б

Юрист

« Б А Ж А Р У В Ч И »

«Ботирбек-Бону» х.к

Манзили: Хонка тумани А.Темур кучаси 18-уй
Х/р: 20208000904750326001
ОАТБ Хамкорбанк Урганч филиали
МФО : 01020 ИНН: 300985530
тел (93)468-98-40 ОКЭД: 14171

Рахбар



М.Маширипов

КЕЛИШИЛДИ
Хоразм НС ва ЭБ
рахбари _____ Э. Бабажанов В.В.Б



ТАСДИКЛАЙМАН
БОТИРБЕК БОНУ Х.К
_____ М. Машарипов



2022 йил 27 07 даги 5 сонли хизмат курсатиш шартномасига асосан Боғот тумани Деҳқонобод й/ст даги 110 квт 1000 об/мин электродвигателни жорий тамирлаш

КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

№	Харажатлар номи	Ул.бир лиги	110 квт 1000 об /мин
1.	Материаллар харажатлар	сум	11 180 000
2.	Меҳнат хаки харажатлари:	сум	3 130 400
3.	Иш берувчининг ажратмалари 12%		375648
4.	Жамий ишлаб чиқариш харажати	сум	14686048
5.	Давр харажатлари 6%	сум	881163
6.	Жамийси	сум	15567211
7.	Рентабеллик (фойда)18%	сум	2802098
8.	Жамий тамирлаш баҳоси	сум	18369309

Асосий материал харажатлари:

Т.р	Материаллар номи	улч.бир	Нархи (Сум)	110 квт 1000 об /мин	
				Микдор	Суммаси
1	Эмаль провод	КГ.	150000	63	9450000
2	Электро картон	КГ.	60000	1,5	90000
3	Синтекартон	КГ.	90000	2	180000
4	Лак	КГ.	35000	3	105000
5	Припой	шт.	5000	15	75000
6	Изоленга	шт.	5000	6	30000
7	Кабель	метр	50000	3	150000
8	подшипник	шт.	460000	2	920000
9	наконечник	шт.	25000	3	75000
10	солидол	КГ.	70000	1,5	105000
	ЖАМИСИ:				11180000

Калькуляцияни тузди:



2022 йил 27.07 даги 3 сонли хизмат курсатиш шартномасига асосан Боғот тумани Тошсака каналидаги Боғот ОПВ н/ст даги 110 квт 1000 об/мин электродвигателни жорий тамирлаш

КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

№	Харажатлар номи	Ул.бир лиги	110 квт 1000 об /мин
1.	Материаллар харажатлар	сум	11 180 000
2.	Меҳнат хақи харажатлари:	сум	3 130 400
3.	Иш берувчининг ажратмалари 12%		375648
4.	Жамий ишлаб чиқариш харажати	сум	14686048
5.	Давр харажатлари 6%	сум	881163
6.	Жамийси	сум	15567211
7.	Рентабеллик (фойда)18%	сум	2802098
8.	Жамий тамирлаш баҳоси	сум	18369309

Асосий материал харажатлари:

Т.р	Материаллар номи	улч.бир	Нархи (Сум)	110 квт 1000 об /мин	
				Микдор	Суммаси
1	Эмаль провод	КГ.	150000	63	9450000
2	Электро картон	КГ.	60000	1,5	90000
3	Синтекартон	КГ.	90000	2	180000
4	Лак	КГ.	35000	3	105000
5	Припой	шт.	5000	15	75000
6	Изоленга	шт.	5000	6	30000
7	Кабель	метр	50000	3	150000
8	подшипник	шт.	460000	2	920000
9	наконечник	шт.	25000	3	75000
10	солидол	КГ.	70000	1,5	105000
	ЖАМИСИ:				11180000

Калькуляцияни тузди:

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

НСва ЭБ бошлиғи

Б.Ганджаев

«15» 07 2022 йил

НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз тубанда имзо чекувчилар:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Бошкарма бошлиғи уринбосари | Э.Бабажанов-- комиссия раиси |
| 2. Таъминот бўлими 1 т мухандис | Ж.Жуманазаров |
| 3. Участка бошлиғи | Т. Сувоноа |

Тузилди ушбу нуксон далолатномаси шу ҳақдаким Чапқиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига карашли Богот тумани «Дехконобод» насос станциясидан таъмирлашга келтирилган 110 квт 1000 об/мин электродивигателини очиб кўриб чикилганда куйидагилар аниқланди:

Т/р	Аниқланган нуксон	Нуксонни бартараф қилиш ва керакли материаллар	Ўлчов бирлиги	Сони
	Эл. двигатал старторидаги катушкаларни изоляцияси пасайган, мис симлар куйиб яроксиз холга келган.	Эл. двигател старторини янгидан пазлар изоляция килиш, янгидан мис сим билан чулғаш керак		
		1. Эмаль провод	кг	63
		2. Синта картон	кг	2
		3.Электракартон	кг	1.5
		4.Кабел КРПТ	метр	3
		5.Припой	дона	15
		6.Лак НС	кг	3
		7.Изалента	дона	6
		8.Подшипник 317	дона	2
		9.Салидор	кг	1.5
		10.Наканичник	дона	3

Юқоридаги кўрсатилган нуксонлар тўғри деб имзо чекувчилар:

Э.Бабажанов

Ж.Жуманазаров

Т. Сувоноа

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ




Биз тубанда имзо чекувчилар:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Бошкарма бошлиғи ўринбосари | Э.Бабажанов-- комиссия раиси |
| 2.Таъминот бўлими 1 т мухандис | Ж.Жуманазаров |
| 3.Участка бошлиғи | Т.Суванов |

Тузилди ушбу нуксон далолатномаси шу ҳақдаким Чапқирғоқ Амударё ИҒХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Боғот тумани Тошсоқа каналидаги “Боғот ОПВ” насос станциясидаги 110 квт 1000 об/мин электродвигатели кўриб чиқилганда қуйидагилар аниқланди:

Т/р	Аниқланган нуксон	Нуксонни баргараф қилиш ва керакли материаллар	Ўлчов бирлиги	Сони
1	Эл. двигатель старторидаги катушкаларни изоляцияси пасайган, мис симлар куйиб яроксиз холга келган.	Эл. двигатель старторини янгидан пазлар изоляция қилиш, янгидан мис сим билан чулғаш керак		
	Мис сим чулғач учун	1.Эмаль провод	кг	63
	Изоляция учун	2.Синта картон	кг	2
	Изоляция учун	3.Электрокартон	кг	1,5
		4.Кабель КРПТ	метр	3
	Изоляция учун	5.Припой	дона	15
	Изоляция учун	6.Лак НС	кг	3
	Изоляция учун	7.Изоленга	дона	6
	Бир текисда айлантириш учун	8.Подшипник 317	дона	2
	Подшипник ва бошқа эҳтиёт қисмлар учун	9.Салидол	кг	1,5
	Токка улаш учун	10.Наконечник	дона	3

Юқоридаги кўрсатилган нуксонлар тўғри деб имзо чекувчилар:

	Э.Бабажанов
	Ж.Жуманазаров
	Т.Суванов