



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Фуркат тумани Тиббиёт бирлашмаси
бошлиғи

О.Сайдахмедов

Конкурс хақида маълумот

№	номланиши	топшириқлар
1	Заказчик:	Фаргона вилоят Фуркат тумани Тиббиёт бирлашмаси
2	ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:	Тиббиёт бирлашмасида етиб даволанадиган беморларга тиббий хизматни яхшилаш мақсадида Кондиционер сотиб олиш ва урнатил хизмати учун танлов утказиш
3	Сони	8 дона
4	Технические параметры:	Тип хладагента (фреон) R 410A. Режим вентиляции Есть LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) Есть Антикоррозионное покрытие Есть Температура окружающей среды при работе на охлаждение до +43°C Температура окружающей среды при работе на обогрев до -7°C Уровень шума внутреннего / внешнего блока, дБ 54 / 58 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) 3,09 Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) 3,38 Воздухопроизводительность, м3/ч (не менее) 1120,0 Холодопроизводительность, ВТУ (не менее) 25500,0 Теплопроизводительность, ВТУ (не менее) 27540,0 Теплопроизводительность, кВт (не менее) 8,0 Холодопроизводительность, кВт (не менее) 7,47

		<p>Рекомендуемая площадь до 110 м²</p> <p>ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ</p> <p>Потребляемая мощность при охлаждении, Вт 2417,0</p> <p>Потребляемая мощность при обогреве, Вт 2366,0</p> <p>Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1 Ф/220-240 В/50 Гц</p> <p>ГАБАРИТЫ И ВЕС</p> <p>Габаритные размеры внутреннего блока (В x Ш x Г), мм 1780 x 506 x 315</p> <p>Габаритные размеры внешнего блока (В x Ш x Г), мм 655 x 825 x 310</p> <p>Вес внутреннего блока, кг 38,0</p> <p>Вес внешнего блока, кг 62,0</p>
5	сони	2
6	Технические параметры:	<p>Адаптирован под климатические условия ✓</p> <p>Функция iClean ✓</p> <p>Функция iFEEL ✓</p> <p>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</p> <p>Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения до 28 кв.м</p> <p>Тип хладагента (фреон) R 410A</p> <p>Режим вентиляции есть</p> <p>Мігаге-Дисплі (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) есть</p> <p>Антикоррозионное покрытие есть</p> <p>Температура окружающей среды при работе на охлаждение до +43°C</p> <p>Температура окружающей среды при работе на обогрев до -7°C</p> <p>Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ 40 / 54</p> <p>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</p> <p>Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) 2,94</p> <p>Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) 3,28</p>

		<p>Воздухопроизводительность, м³/ч (не менее) 600,0</p> <p>Холодопроизводительность, ВТУ (не менее) 12050,0</p> <p>Теплопроизводительность, ВТУ (не менее) 12150,0</p> <p>Холодопроизводительность, кВт (не менее) 3,51</p> <p>Теплопроизводительность, кВт (не менее) 3,54</p> <p>ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ</p> <p>Потребляемая мощность при охлаждении, Вт 1200,0</p> <p>Потребляемая мощность при обогреве, Вт 1085,0</p> <p>Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1Ф / 187 — 242В / 50Гц</p> <p>ГАБАРИТЫ И ВЕС</p> <p>Габаритные размеры внутреннего блока (В x Ш x Г), мм 190 x 835 x 300</p> <p>Габаритные размеры внешнего блока (В x Ш x Г), мм 535 x 700 x 235</p> <p>Вес внутреннего блока, кг 9,5</p> <p>Вес внешнего блока, кг 24,0</p>
7	Адрес и контакты Заказчика	Фуркат тумани Навбахор шаҳарчаси Шифокорлар кучаси
8	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: Харид Уз
9	Лицензируемые виды работ	Барча ишлар буюртмачи талаб килингандай булиши шарт
10	Срок действию конкурсного предложения:	Лот Активи тугагунча таклифлар берилиш шарт
11	Прием конкурсных предложении	Таклифлар сайт оркали электрон шаклда олинди
12	Размер обеспечения исполнения договора	Танлов голиби аниқлангандан сунг шартнома 3 кун ишчила тузилади ва 30 % олдиндан тулов килингандан сунг ишни голиб бошлайди
13	Предельная цена заказчика	170.000.000 (Бир юз етмиш миллион сум)
14	Буюртмачини талаби	Иш якунига етгандан сунг Хисоб фактура ва бажарилган иш далолатномага асосан Тиббиёт бирлашма ходимлари ёки юкори ташкилотлардан малакали мутахасислар томонидан куриб чиқилади камчилик аниқланса кайтадан иш бажарилиш шарт



И. Мадрохимова

О. Пулатов