

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
**Муборак туман хокимлиги**  
**Ободонлаштириш бошкармаси**  
**бошлиғи**   
**И.Эрисов**  
**2022-йил**

**Муборак туман хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси томонидан**  
**Муборак туман А.Темур МФЙ да кўча чироқларини ўрнатиш ва мукаммал таъмирлаш**  
**ишиларини бажариш бўйича**  
**ТАНЛОВ ЎТКАЗИШ УЧУН ТЕХНИК ТОПШИРИК**

1	Харид килинадиган товарнинг номи ва маркаси	Муборак туман А. Темур МФЙ да кўча чироқларини ўрнатиш ва мукаммал таъмирлаш
2	Буюртмачининг тўлиқ номи	Муборак туман хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
3	Буюртмачининг юридик ва электрон манзили	Кашқадарё вилояти Муборак утман Саноат худуди <a href="mailto:erisov@mail.uz">erisov@mail.uz</a>
4	Танлов ўтказиладиган манзил	Муборак туман Саноат худуди
5	Иш хизматлар тўғрисида изоҳ	Кўча чироқларини ўрнатиш ва мукаммал таъмирлаш
6	Иш хизматларнинг техник тавсифи	Чироқлар ўрнатиш ва мукаммал таъмирлаш
7	Иш хизматларни бажарип бериш шартлари	Чироқларни таъмирлаш ва ўрнатиш ишилари ўз вактида буюртмачи талабига мувофик бажарилиши шарт.
8	Иш бажарувчига қўйиладиган талаблар	Норизидент, норматив хужжатларда белгиланган сифатга жавоб бериши, етказиб бериш графигига қатъий амал қилиш, бажариладиган ишилар сифатли бўлиши, яроклилик муддати узок бўлиши шарт
9	Молиялаштириш манбайи	Бюджетдан ташкари
10	Тўлов шартлари ва шакллари	Шартнома шартларига асоссан
11	Иш хизматларни бажариш муддатлари	90 кун
12	Маълумотлар олиш бўйича масъул шахс	Садинов Анвар Курбонович тел. +99899 452 44 79



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Кашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy, Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 29-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 53953**

**Obyekt nomi** «Qashqadaryo viloyati Muborak tumani "A. Temur" MFYda ko'cha yoritish chiroqlarining elektr ta'minoti loyixasi»

**Buyurtmachi** - "Muborak tumani obodonlashtirish boshqarmasi"

**Bosh loyihachi** - "Global loyixa" MChJ

Litsenziya AL-001853 23.06.2021 yil

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy budget

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 53314

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 28 iyuldagи №02-sonli xati

1.2 "Muborak tumani obodonlashtirish boshqarmasi va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "sxemasi".

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. "Muborak tumani obodonlashtirish boshqarmasi va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "sxemasi".

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:**

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

Joriy narxlardagi smeta qiymati - 100 000,000 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 221,800 kishi/soat

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**4.1. Muhandislik ta'minoti:**

1. Bo'lim TET: Tarmoq kuchlanishi 0.4 kV. O'rnatilgan quvvati - Py 8.2 kVt, Hisoblangan quvvati 7.05 kVt, Hisoblangan tok Ip 12.46 A, Elektr ta'minoti toifasi - III.

Mavjud yoritish chiroqlari boshqaruv shiti (ИПНО)dan 47 dona ko'cha yoritish chiroqlarigacha ABBF 3x16+1x10 turdag'i kabellar orqali (0,6x0,4 chuqurlikda) elektr ta'minoti amalga oshirilgan.

Loyihalanayotgan ko'cha yoritish chiroqlarining har birining balandligi 4.5 m, bir dona 150W quvvatdagi energiya tejamkor LED chiroqlar o'rnatilishi ko'zda tutilgan.

Elektr energiyasini hisobi mavjud yoritish chiroqlari boshqaruv shiti (ИПНО)da o'rnatilgan electron hisoblagich orqali amalga oshirilgan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Bo'lim TET: Qashqadaryo viloyati Muborak tumani "A. Temur" MFYda ko'cha yoritish chiroqlarining elektr ta'minoti loyixasi bo'yicha xulosalar.

Loyha hududiy elektr tarmoqlari texnik shartlarisiz amalga oshirilgan.

Loyha tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

#### **6.2. Smeta qismi bo'yicha:**

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va 2022 yilda Viloyat xokimiyati tomonidan tasdiqlangan protokolga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilaming o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda **20538,48** so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari **22,16** % tashkil etadi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalananadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **100 000,000** ming so'm miqdorida so'm qilib belgilandi..

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatlari bilan kelishishi lozim.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish Sahifa 2 jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

#### **7. Xulosalar.**

7.1 "Qashqadaryo viloyati Muborak tumani "A. Temur" MFYda ko'cha yoritish chiroqlarining elektr ta'minoti loyixasi" loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda

ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 100 000,000 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 221,800 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qllinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Radjabov Umidjon Murodullayevich

**Ishtirokchi ekspertlar:**

XASANOV TULKIN NAJMIDDINOVICH