

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА.

Беруний НСЭ ва АБ.

«26» 08 2022 йил

Биз тубандаги кўл кўювчи комиссия аъзолари:

Комиссия раиси бошқарма бошлиқ ўринбасари:

М.Юсупбаев.

Аъзолари: Бош механик

М.Рузметов.

Н.ст лардан фойдаланиш бўлим бошлиғи:

Б. Сапарбаев.

ИЧТС бўлими бошлиғи:

Ж.Халмуратов.

Насос станция бошлиғи:


Н.Абдуллаев

Тузилди ушбу далолатнома шу тўғридаким у хам бўлса Беруний туманида жойлашган “Қилчиноқ” ОГ-5/87А №2 насос станциясининг агр№1,2,4 ОГ насослари техник кўриқдан ўтказилганда таъмир талаб ҳолатда эканлиги ҳамда кўйидаги нуқсонлар аниқланди.

1.Подшипник 3634	Ишга яроқсиз	1 дона
2.Подшипник 3640	Ишга яроқсиз	1 дона
3.Подшипник (упорный) 9039434	Ишга яроқсиз	1 дона
4.Рабочие колесо (ишчи ғилдирак)	таъмир талаб қилади	1 дона
5. Насос вали	таъмир талаб қилади	1 дона
6.Турбопровод Д=1200 мм	таъмир талаб қилади	12 метр

Юқоридаги аниқланган нуқсонлар тўғрилигини ва “Қилчиноқ” ОГ-5/87А №1 насос станциясининг агр№2,4,5 насослари таъмирлаш ҳамда ўрнатиш ишларининг бажарилиши зарурлигини тасдиқлаб имзо чекувчилар:

Бошқарма бошлиқ ўринбасари:




М.Юсупбаев.

Бош механик

М. Рузметов.

Н.ст лардан фойдаланиш бўлим бошлиғи:




Б. Сапарбаев.

ИЧТС бўлими бошлиғи:

Ж. Халмуратов.

Насос станция бошлиғи:



Н.Абдуллаев