

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Қорақалпоғистон Республикаси

Сув хўжалиги вазирлиги

хузуридаги Беруний НС ва ЭБси

бошлиғи У.Примов.

« 15 » 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Беруний НСЭ ва АБ.

« 15 » 08 2022 йил

Биз тубандаги кўл кўювчи комиссия аъзолари:

Комиссия раиси бошқарма бошлиқ ўринбасари:

Аъзолари: Бош механик

Н.ст лардан фойдаланиш бўлим бошлиғи:

ИЧТС бўлими бошлиғи:

Насос станция бошлиғи:

М.Юсупбаев.

М.Рузметов.

Б.Сапарбаев.

Ж.Халмуратов.

Н.Абдуллаев

Тузилди ушбу далолатнома шу тўғридаким у хам бўлса Беруний туманида жойлашган “Қилчинок” ОГ-5/87А №1 насос станциясининг агр№2,4,5 ОГ насослари техник кўриқдан ўтказилганда таъмир талаб холатда эканлиги ҳамда куйидаги нуқсонлар аниқланди.

1.Подшипник 3634	Ишга яроқсиз	1 дона
2.Подшипник 3640	Ишга яроқсиз	1 дона
3.Подшипник (упорный) 9039434	Ишга яроқсиз	1 дона
4.Рабочие колесо (ишчи ғилдирак)	таъмир талаб қилади	1 дона
5. Насос вали	таъмир талаб қилади	1 дона
6.Турбопровод Д=1200 мм	таъмир талаб қилади	12 метр

Юқоридаги аниқланган нуқсонлар тўғрилигини ва “Қилчинок” ОГ-5/87А №1 насос станциясининг агр№2,4,5 насослари таъмирлаш ҳамда ўрнатиш ишларининг бажарилиши зарурлигини тасдиқлаб имзо чекувчилар:

Бошқарма бошлиқ ўринбасари:

Бош механик

Н.ст лардан фойдаланиш бўлим бошлиғи.

ИЧТС бўлими бошлиғи:

Насос станция бошлиғи:

М.Юсупбаев.

М. Рузметов.

Б. Сапарбаев.

Ж. Халмуратов.

Н.Абдуллаев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Қорақалпоғистон Республикаси
Сув хўжалиги вазирлиги
хузуридаги Беруний НСваЭБси
бошлиғи У.Примов.
«26» 08 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Беруний НСЭ ва АБ.

«26» 08 2022 йил

Биз тубандаги кўл кўювчи комиссия аъзолари:

Комиссия раиси бошқарма бошлиқ ўринбасари:

Аъзолари: Бош механик

Н.ст лардан фойдаланиш бўлим бошлиғи:

ИЧТС бўлими бошлиғи:

Насос станция бошлиғи:

М.Юсупбаев.

М.Рузметов.

Б. Сапарбаев.

Ж.Халмуратов.

Н.Абдуллаев

Тузилди ушбу далолатнома шу тўғридаким у хам бўлса Беруний туманида жойлашган “Қилчиноқ” ОГ-5/87А №2 насос станциясининг агр№1,2,4 ОГ насослари техник кўрикдан ўтказилганда таъмир талаб холатда эканлиги хамда қуйидаги нуқсонлар аниқланди.

1.Подшипник 3634	Ишга яроқсиз	1 дона
2.Подшипник 3640	Ишга яроқсиз	1 дона
3.Подшипник (упорный) 9039434	Ишга яроқсиз	1 дона
4.Рабочие колесо (ишчи ғилдирак)	таъмир талаб қилади	1 дона
5. Насос вали	таъмир талаб қилади	1 дона
6.Турбопровод Д=1200 мм	таъмир талаб қилади	12 метр

Юқоридаги аниқланган нуқсонлар тўғрилигини ва “Қилчиноқ” ОГ-5/87А №1 насос станциясининг агр№2,4,5 насослари таъмирлаш хамда ўрнатиш ишларининг бажарилиши зарурлигини тасдиқлаб имзо чекувчилар:

Бошқарма бошлиқ ўринбасари:

Бош механик

Н.ст лардан фойдаланиш бўлим бошлиғи:

ИЧТС бўлими бошлиғи:

Насос станция бошлиғи:

М.Юсупбаев.

М. Рузметов.

Б. Сапарбаев.

Ж. Халмуратов.

Н.Абдуллаев