<тасдиклайман>

Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос

станциялари ва энергетика каза в разричения в энергетика х.Отаханов

Техник топширик

Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли насос ва электродивигателларни тамирлаш учун

Nº	Асосиий малумотлар	Иштрокчилар учун маьлумотлар		
1	Буюртмачи	Насос станциялари ва энергетика бошкармаси		
2	Танлов мазмуни ёки номи	Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли насос ва электродивигателларни тамирлаш учун		
3	Танлов элон килинадиган жой	Хоразм вилойати Урганч шахар Саноатчилар кучаси 1А-уй		
4	Алока учун	78 770 44 07		
5	Танлов элон килинадиган жой	Узбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси httos://etender.uzex.uz		
6	Тижорат таклиф этиш шартлари	Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур Техникавий, Молявий, моддий, кадрлар ресурсларнинг хамда бошка бошка ресурсларнинг мавжудлиги, шартнома тузиш учун конуний хукукка эгалик соликлар ва мажбурий туловларни тулаш буйича карздорликнинг мавжуд эмаслиги. Банк айланмаси, инсофсиз ижрочиларнинг ягона рестирида кайд этилмаганлиги хакида малумотни тагдим этилиши таьлаб этилади		
7	Етказиб бериладиган махсулотлар	Бажариладиган ишлар эьлонга берилаётган смета хужжатларига мос тушиши шарт		
8	Танловга таклифлар бериладиган тил	Узбек, рус тили		
9	Молялаштириш манбаси	Бюджет маблаглари хисобидан		

«ТАСДИКЛАЙМАН»

НС ва ЭБ бошлиги

Х.Отаханов

2022 йил

НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз тубанда имзо чекувчилар:

1. Бошкарма бошлиғи уринбосари

2. Таъминот бўлими 1 т мухандис

3. Участка бошлиғи

Э.Бабажанов-- комисия раиси

Ж.Жуманазаров

Ф.Каримов

Тузилди ушбу нуксон далолатномаси шу хакдаким Чапқирғоқ Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига карашли Янгибазар тумани Жайхун-2 насос станциясидан таъмирлашга келтирилган 160 квт 750 об/мин электродивигателини кўриб чикилганда куйидагилар аникланди:

T/p	Аникланган нуксон	Нуксонни бартараф килиш ва керакли материаллар	Ўлчов бирлиги	Сони
-1	Эл. двигатал старторидаги катушкаларни изоляцияси пасайган, куйиб яроксиз холга келган.	Эл. двигател старторини янгидан пазлар изоляция килиш, янгидан чулғаш керак		
	Изалятция учун	1.Лак ПФ сем	КГ	3,1
	Изалятция учун	2.Синта картон	КГ	3,2
	Изалятция учун	3. Припой	дона	28
	Изалятция учун	4.Изалента ПФХ	дона	6
	Чулғашга	5.Слюда- лента	КГ	24,7
	Улаш учун	6.Кабел ПФ 1-50	M	2
	Изалятция учун	7. Шунур чулок	п.м	15
	Тозалашга ва Краскага	8. Растворитель	КГ	3
	Каррозияга карши	9.Краска эмаль	КГ	3,2
		10.Тикисталит	Кг	3,5
AC.		11.Наконичьник	ШТ	6
		12.Летол 24	КГ	1,9

Юкоридаги курсатилган нуксонлар туғри деб имзо чекувчилар:

Э.Бабажанов

Ж.Жуманазаров

Ф.Каримов