

<ТАСДИКЛАЙМАН>

Чапкиргок Амударё ИТХБ
хузуридаги насос
станциялари ва энергетика
бошкармаси бошлиги
Х.Отаханов



Техник топширик

Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли насос ва электродвигателларни тамирлаш учун

№	Асосий малумотлар	Иштрокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи	Насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Танлов мазмуни ёки номи	Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли насос ва электродвигателларни тамирлаш учун
3	Танлов элон килинадиган жой	Хоразм вилояти Урганч шаҳар Саноатчилар кучаси 1А-уй
4	Алоқа учун	78 770 44 07
5	Танлов элон килинадиган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси https://etender.uzex.uz
6	Тижорат таклиф этиш шартлари	Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур Техникавий, Молявий, моддий, кадрлар ресурсларнинг ҳамда бошка бошка ресурсларнинг мавжудлиги, шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгаллик солиқлар ва мажбурий туловларни тулаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги. Банк айланмаси, инсофсиз ижрочиларнинг ягона рестирида қайд этилмаганлиги ҳақида маълумотни тағдим этилиши таълаб этилади
7	Етказиб бериладиган маҳсулотлар	Бажариладиган ишлар эълонга берилётган смета ҳужжатларига мос тушиши шарт
8	Танловга таклифлар бериладиган тил	Ўзбек, рус тили
9	Молялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари ҳисобидан



«ТАСДИКЛАЙМАН»

НС ва ЭБ бошлиғи

Х.Отаханов

2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз тубанда имзо чекувчилар:

1. Бошкарма бошлиғи уринбосари
2. Таъминот бўлими мухандис
3. Участка бошлиғи

Э.Бабажанов-- комиссия раиси
Ж.Жуманазаров
Т.Суванов

Тузилди ушбу нуқсон далолатномаси шу ҳақдаким Чапқирғоқ Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли Богот тумани Зарбдор-2 насос станциясидан таъмирлашга келтирилган 110 квт 1000 об/мин электродивигателини кўриб чиқилганда куйидагилар аниқланди:

Т/р	Аниқланган нуқсон	Нуқсонни бартараф қилиш ва керакли материаллар	Ўлчов бирлиги	Сони
1	Эл. двигатал старторидаги катушкаларни изоляцияси пасайган, куйиб яроксиз холга келган.	Эл. двигател старторини янгидан пазлар изоляция қилиш, янгидан чулғаш керак		
	Чулғаш учун	1.Эмал провод	кг	43
	Изалятция учун	2.Синтафлекс	кг	3
	Изалятция учун	3. Трубка	дона	16
	Изалятция учун	4. Лак	кг	2
	Изалятция учун	5. Припой	дона	5
		6. Падшибник 319	дона	2
	Изалятция учун	7.Изалента	кг	0,8

Юқоридаги кўрсатилган нуқсонлар тўғри деб имзо чекувчилар:

Э.Бабажанов

Ж.Жуманазаров

Т.Суванов