

**“ТАСДИҚЛАНДИ”
“TOSHKENT SHAHAR ELEKTR
TARMOQLARI KORXONASI” AJ**

бош директори

Танлов комиссияси раиси

Миралиев А.П.

2022 йил



**ТОШКЕНТ ШАХРИДАГИ ЧАРОГОН ПОДСТАНЦИЯСИДА 1 ДОНА
КАМЕРАНИ КАЙТА ТИКЛАШ.**

(объект, иш, хизмат номи)

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТИ

2022 йил

“TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI” AJ

(Буюртмачи номи)

ТАНЛОВ ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи – **ТОШКЕНТ ШАХРИДАГИ ЧАРОГОН ПОДСТАНЦИЯСИДА 1
ДОНА КАМЕРАНИ КАЙТА ТИКЛАШ.**

97 577 500,00 (ҚҚС билан) сўм;

Ишларни тугаллаш муддати – 30 кун.

Буюртмачи: **“TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI” AJ**
Молиялаштириш манбаси: **“TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI
KORXONASI” AJ**

- ◆ Танлов иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлари шарт.
- ◆ Таклифларни баҳолашда иштирокчиларнинг танлов таклифлари қонун ҳужжатларига мувофиқ қилувчиларнинг товар (иш, хизмат) лари қўшилган қиймат солиғи суммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади.
- ◆ Танлов иштирокчилари танловда қатнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлов ҳужжатлари бўйича сўровномалар билан танлов ташкилотчиси “TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI” AJ қуйидаги манзил бўйича мурожаат этишлари мумкин:
Тасдиқланган танлов ҳужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштирилдиган давлат харидлари бўйича махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.
- ◆ Таклифлар танлов ташкилотчиси томонидан юқоридаги манзилда танлов эълонида чоп этилган куни ва вақтига қадар қабул қилинади.

Эълон etender.uzex.uz махсус ахборот порталида берилган.

Буюртмачи ташкилот раҳбари:



Миралиев А.П.

Техническое задание

На 45 от 16.09.2022 Восстановления ячейки 1 шт на подстанции Чарагон г.Ташкент.

«TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI» AJ

Цел: получить качественнее и не дорогие услуги.

Основные технические требование:

Особые условия для проведения торгов по восстановлению ячейки 1 шт на подстанции " Чорогон "г.Ташкент. с выключателем вакуумным 1250А.

1. В случае нарушения одного из пунктов после объявления победы на стадии конкурсных торгов накладывается штраф в размере не менее 30% от суммы торгов.
2. Выключатель Вакуумный 1250А. Выкатного исполнения с контактной группой и принимающими ножами в комплекте.
3. Номинальный ток термической стойкости не ниже 25 кА.
4. Номинальный ток электродинамической стойкости ниже 80кА.
5. Номинальный уровень изоляции испытательное напряжение 4с – 75кВ.
6. Оперативный ток - 220В.
7. Механический ресурс (количество циклов) не мене 30 000.
8. Номинальное число включений и отключений тока К 3 (к-во) – 50 (Выше 40кА).
9. Год выпуска выключателя не ниже 2020г.
10. Выключатели вакуумные должны быть на складе (скл. справку).
11. Компания соискатель должна иметь опыт работ с оборудованием такого класса .
12. Компания должна иметь квалифицированный персонал 5 и 4 группы и иметь соответствующие лицензии и разрешения для работы в сетях ТашГорПЭС.
13. Компания должна иметь опыт реализации подобных проектов не менее 3-х за последнее 3 года
14. Наличие сертификата качества установленного образца обязательно.

Дополнительные требование: Уважаемые поставщики услуг, убедительно просим Вас внимательно ознакомиться с номенклатурой, представленной в заявке и особыми условиями во избежание недоразумений различного характера, приводящих к судебному разбирательству, в случае несоответствия услуги или несвоевременного исполнения всех вышеуказанных условий, Заказчик предъявляет штрафные санкции, если у сторон после подписания договора возникнут разногласия и споры по которым не достигнута договоренность, то разрешение разногласий и споров подлежат в Экономическом суде г. Ташкента.

Гарантийный период: после оказание услуги в течении одного года.