

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТАЁТГАН ТАШКИЛОТЛАР ТАҚДИМ ЭТИШИ ШАРТ БЎЛГАН ХУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ

1. Хисоб-китоб тартиби - “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йули билан амалга оширилади.
2. Танловда иштирок этувчи жамият томонидан тақдим этиладиган хужжатлар ўзбек тилида тақдим этилиши шарт.
3. Танловда иштирок этувчи корхона томонидан Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиши шарт.
4. Ўтган хисобот даврига солиқ ва мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳақида ҳудудий ДСИ маълумотномаси нусхаси (электрон файл)
5. Бажарилган иш хизматлар бўйича қафолат хати (электрон файл);
6. Корхона гувоҳномаси, низоми ҳамда раҳбар паспорти нусхалари (хиралашмаган ҳолатда прописка томони билан) (электрон.файл)
7. Берилган таклиф мурожаатномаларида корхонанинг тўлиқ юридик манзили, банк ва солиқ реквизитлари, алоқа телефонлари (факслари), бажариладиган иш хизматлар учун қафолат берилиши юзасидан тасдиқланган қафолат хати (электр.файл); тақдим этиши шарт
8. Танлов ўтказиш куни танлов эълон қилинган кундан бошлаб 5 кундан сўнг (электрон тартибда “E-Tender” сайт орқали)

Бошқарма бошлиғи:



У.Тўхтаров

" ТАСДИҚЛАЙМАН "



Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги
Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғининг
ўринбосари

С.Шахходжаев

2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Андижон тумани

"12" "Сентябрь" 2022 йил

Бизлар ким қуйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кунидаги № 1 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлиғининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позиллов, Насос станция-ларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Муйдинов ва Андижон туманидаги "Оби-хаёт" насос станцияси бошлиғи И.Тўхтабоевлар қуйидаги

Объект номи: Андижон туманидаги "Оби-хаёт" насос станциясининг қуйиб носоз холга келган СДНЗ-15-49-12 русумли 800 кВт. 500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги қуйиб носоз холга келган 800 кВт. 500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жихозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Мик-дори
1	Андижон туманидаги "Оби-хаёт" насос станциясининг СДНЗ-15-49-12 русумли қуввати 800 кВт. 500 айл.мин.электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигателининг фазалар аро изоляциялари ёуриб эррозияга учраши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб, электро двигател қуйиб носоз холга келган.	СДНЗ-15-49-12 русумли қуввати 800 кВт. 500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигателининг фазалар аро изоляциялари куриб эррозияга учраши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб қуйиб носоз холга келган секцияларни тулик алмаштириб, статорини тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириши керак.	дона	1
		Изофлекс	кг.	2,9
		Синтофлекс	кг.	3,2
		Электрокартон	кг.	3,6
		Стеклотексталит	кг.	16
		Лента слюдонитовая	кг.	96
		Киперная лента	шт.	980
		Стеклолента	метр	1670
		Локаткан	кв.м.	4
		Шнур - чулок	метр	2200
		Провод установочный	метр	8,4
		Наконечники	шт.	6
		Припой МФ	кг.	2,1
		Лак КО	кг.	4,5
		Лак МЛ	кг.	4,2
		Растворитель	литр	9,8
		Грунтовка	кг.	4,1
Эмал	кг.	4,3		

1 А.Каримов

2 А.Позиллов

3 И.Муйдинов

4 И.Тухтабоев

5 К.Рузиев