

“ТАСДИҚЛАНДИ”

**“TOSHKENT SHAHAR ELEKTR
TARMOQLARI KORXONASI” AJ**

бош директори

Танлов комиссияси раиси



Миралиев А.П.

2022 йил

**КУКОН ПОДСТАНЦИЯСИДА ТДИН-40000-110 КУВВАТ ТРАНСФОРМАТОРИНИ
КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШ.**

(объект, иш, хизмат номи)

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТИ

2022 йил

БАРЧА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI” AJ

(Буюртмачи номи)

ТАНЛОВ ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

**Объект номи - КУКОН ПОДСТАНЦИЯСИДА ТДИН-40000-110 КУВВАТ
ТРАНСФОРМАТОРИНИ КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШ.**

165 600 000 (ҚҚС билан) сўм;
Ишларни тугаллаш муддати – 300 кун.

Буюртмачи: **“TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI” AJ**
Молиялаштириш манбаси: **“TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI
KORXONASI” AJ**

- ◆ Танлов иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлари шарт.
- ◆ Таклифларни баҳолашда иштирокчиларнинг танлов таклифлари қонун ҳужжатларига мувофиқ қилувчиларнинг товар (иш, хизмат) лари қўшилган қиймат солиғи суммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади.
- ◆ Танлов иштирокчилари танловда қатнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлов ҳужжатлари бўйича сўровномалар билан танлов ташкилотчиси “TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI” AJ қуйидаги манзил бўйича мурожаат этишлари мумкин:

Тасдиқланган танлов ҳужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари бўйича махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.

- ◆ Таклифлар танлов ташкилотчиси томонидан юқоридаги манзилда танлов эълонида чоп этилган куни ва вақтига қадар қабул қилинади.

Эълон etender.uzex.uz махсус ахборот порталида берилган.

Буюртмачи ташкилот раҳбари:



Миралиев А.П.

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

“TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI” AJ бошқармаси номидан танловда иштирок этишга танлов иштирокчиларини таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича танлов таклифини тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: - **КУКОН ПОДСТАНЦИЯСИДА ТДИН-40000-110 КУВВАТ ТРАНСФОРМАТОРИНИ КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШ.**

165 600 000 (ҚҚС билан) сўм;
Ишларни тугаллаш муддати – 300 кун.

Буюртмачи: “TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI” AJ
манзил:

Тошкент шаҳар, Миробод, тупик А.Темура, 6.

◆ Лойиҳани молиялаштириш манбаси: Корхона ички маблағлари.

Таклиф этилган шартлар бўйича танловда мурожаат билан маҳаллий ва хорижий корхона ва ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Танловда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:
фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколоти;

доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, шу жумладан ишлаб чиқариш базаси, машина ва механизмлар, кичик механизация воситаларига эга бўлиши;

ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиги (кўрсаткич 0,2 коэффициентдан кам бўлмаган);

тўловга қодирлиги (кўрсаткич 1,25 коэффициентдан кам бўлмаган);

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, шу жумладан ўз кучи билан олдин бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Агар танлов предмети бўлган иш (хизмат) ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонун ҳужжатларига мувофиқ лицензияланиши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга асосан тегишли лицензияга эга бўлган танлов иштирокчиларга рухсат этилади.

Қуйидаги танлов иштирокчиларига танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

Қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар.

Танлов таклифини тайёрлаш ва тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар танлов иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Таклифларни очиш танлов эълон қилинган санадан бошлаб 10 (ўн) кундан кейин бўлиб ўтади.

Буюртмачи ташкилот раҳбари



Миралиев А.П.

Техническое задание

На Капитальный ремонт силового трансформатора ТДТН- 40000-110 на ПС Коканд.

«TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI» AJ

Цел: получить качественнее и не дорогие услуги.

Основные технические требование:

1. Предмет технического задания

Предмет технического задания - выполнение капитального ремонта силового трансформатора ТДТН - 40000/110 , по месту эксплуатации на ПС «КОКАНД».

Характеристики трансформатора:

Полная масса -	80 000 кг
Транспортная масса -	69 500 кг
Масса масла -	21 600 кг
Съемной части -	5 690 кг
Масса активной части -	42 800 кг
Номинальная мощность ВН:	40 000 кВА
Номинальная мощность СН:	40 000 кВА
Номинальная мощность НН:	40 000 кВА
Напряжение ВН/СН/НН:	115/38,5/11 кВ
Токи ВН/СН/НН:	200,8/600/2098 А
Схема и группа соединения обмоток:	Ун/Ун/Д-0-11
Напряжение короткого замыкания ВН-СН:	10,05 %

2. Цели выполнения работ

Целью является выполнение полного комплекса работ по капитальному ремонту, после аварийного отключения трансформатора газовой защитой.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

Расчеты за выполненные в отчетном периоде работы производятся по актам выполненных работ, подписанным Подрядчиком и Заказчиком, на основании дефектных ведомостей и смет, утвержденных Заказчиком в бумажной форме либо подписанных электронной цифровой подписью в электронной системе документооборота при ГНК РУз.

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании оригиналов первичных документов, подписанных Сторонами, и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РУз.

Оплата за выполненные работы производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. Технические требования.

Требования к подрядной организации

Подрядная организация должна иметь и предоставить в конкурсной документации:

- Лицензию на допуск к работам по строительству объектов повышенного риска и потенциально опасных производств;
- Свидетельство об аккредитации электротехнической лаборатории
- Опыт работы в течении последних 5 лет;
- Свидетельство о регистрации Юридического лица.

Требования к оборудованию и оснастке Подрядчика

Для выполнения работ согласно технического задания, Подрядчик должен обладать следующим оборудованием:

- Автокран грузоподъемностью до 25т.
- Автовышка
- Емкость для масла - 30 т
- Сушовой
- Оборудование для вакуумной очистки и осушка трансформаторного масла
- Комплект такелажного оборудования для погрузки, передвижению силового трансформатора
- Комплект испытательного оборудования

Требования к персоналу:

- Персонал подрядной организации должен придерживаться правил внутреннего распорядка ОСП, организовать уборку рабочих мест, руководствоваться утвержденными мероприятиями по пожарной безопасности и безопасности труда.
- Обязательное прохождение проверки знаний руководителями и членами экзаменационных комиссий по вопросам обеспечения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве подрядных работ в экзаменационной комиссии в соответствующих органах РУз на соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 и РД 34.12.102-94.
- К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

5. Перечень основных работ

№	Перечень работ	Ответственная сторона
1	Предоставление необходимых допусков для проведения работ на объекте	Заказчик
2	Слив масла	Подрядчик
3	Демонтаж навесного оборудования, Сушка активной части установкой «СУХОВЕЙ»	Подрядчик
4	Перемещение трансформатора по путям перекачки	Подрядчик
5	Поднятие колокола; Ревизия активной части, выявление причины срабатывания газового реле и	Заказчик

	её устранение; Прессовка обмоток	
6	Регенерация трансформаторного масла	Подрядчик
7	Обратная сборка трансформатора; Замена всей уплотнительной резины, силикагеля	Подрядчик
8	Отбор проб масла на физико-химический и хроматографический анализ перед заливкой.	Подрядчик
9	Заливка трансформаторного масла через дегазационную установку	Подрядчик
10	Отбор проб после заливки	Подрядчик
11	Испытания силового трансформатора	Подрядчик
12	Подписание актов выполненных работ	Подрядчик, Заказчик

Дополнительные требования: Уважаемые поставщики услуг, убедительно просим Вас внимательно ознакомиться с номенклатурой, представленной в заявке и особыми условиями во избежание недоразумений различного характера, приводящих к судебному разбирательству, в случае несоответствия услуги или несвоевременного исполнения всех вышеуказанных условий, Заказчик предъявляет штрафные санкции, если у сторон после подписания договора возникнут разногласия и споры по которым не достигнута договоренность, то разрешение разногласий и споров подлежат в Экономическом суде г. Ташкента.

Гарантийный период: после оказание услуги в течении одного года.