

<ТАСДИКЛАЙМАН>

Чапкиргок Амударё ИТХБ
хузуридаги насос
станциялари ва энергетика
бошкармаси бошлиги
Х.Отаханов



Техник топширик

Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли насос ва электродивигателларни тамирлаш учун

№	Асосий малумотлар	Иштрокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи	Насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Танлов мазмуни ёки номи	Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли насос ва электродивигателларни тамирлаш учун
3	Танлов элон қилинадиган жой	Хоразм вилояти Урганч шаҳар Саноатчилар кучаси 1А-уй
4	Алоқа учун	78 770 44 07
5	Танлов элон қилинадиган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси https://etender.uzex.uz
6	Тижорат таклиф этиш шартлари	Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур Техникавий, Молявий, моддий, кадрлар ресурсларнинг ҳамда бошка бошка ресурсларнинг мавжудлиги, шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгаллик солиқлар ва мажбурий туловларни тулаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги. Банк айланмаси, инсофсиз ижрочиларнинг ягона рестирида қайд этилмаганлиги ҳақида маълумотни тағдим этилиши таълаб этилади
7	Ўтказиб бериладиган маҳсулотлар	Бажариладиган ишлар элонга берилётган смета ҳужжатларига мос тушиши шарт
8	Танловга таклифлар бериладиган тил	Ўзбек, рус тили
9	Молялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари ҳисобидан

Объект: Н/ст Обихаёт

Манзилгох:

Кайси вазирликка карашли: Ўзбекистон Республика Сув хужалиги вазирлиги

Объектнинг тансифи: Сугориш

Нима максатда: Таъмирлаш максатида

НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

"23" 08 2022 йил

Тупроккала тумани

Биз тубанда имзо чекувчилар: комиссия раиси:

Комиссия аъзолари:

Э.Бабажанов

Подстанция ва ЭТХ: К.Бобожонов

ИЧТБ: М.Курбанбаев

Таъмирлаш бр: А.Нурметов

Инженер наладчик: Б.Раджапов

Асос: Таъмирлаш режаси асосида.

Текшириш натижасида аниқланган камчиликлар:

1	Асинхронный эл.двигатель напряжением свыше 1кВ мощностью свыше 300квт	Синовдан утказиш	Дона	4
2	Функциональная группа с общим числом элементов и органов настройки до 3. Внеш.блоком связи до 2х Затраты труда чел.	Синовдан утказиш	Дона	4
3	Выключатель 3-х полюсный до 600 А	Синовдан утказиш	Дона	4
4	Выключатель 3-х полюсный до 50 А	Синовдан утказиш	Дона	4
5	Испытание статора обмотки электродвигателя	Синовдан утказиш	Дона	4
6	Агрегат выключающий в себя механизмы количестве шт.до 2х (комплекс опробования)	Синовдан утказиш ва ростлаш	комплект	4
7	Испытание обмотки трансформатора тока	Синовдан утказиш	Дона	4
8	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с реле РТ-40	Синовдан утказиш	комплект	4
9	Испытание вводов изолятора, опорный, отдельный одноэлементный	Синовдан утказиш	Дона	12
10	Разъединитель 3х полюсный, напряжением кВ до 20	Синовдан утказиш	Дона	4
11	Измерения коэффициента обсорции	Синовдан утказиш	Дона	4
12	Испытание обмотки трансформатора силового	Синовдан утказиш	Дона	4
13	Испытание аппарата комутационного напряж.кВ до 1	Синовдан утказиш	Дона	4
14	Фазировка схемы учета	Синовдан утказиш	Дона	4
15	Измерение сопротивления изоляции мегометром электропроводок и коммутационных аппаратов	Синовдан утказиш	Дона	8

Комиссия раиси:

Э.Бабажанов

Комиссия аъзолари:

К.Бобожонов

М.Курбанбаев

А.Нурметов

Б.Раджапов

Х.Отаханов

КЕЛИШИЛДИ
Бошкарма бошлиги

"23" 08 2022 йил.

