

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

ДПМ харид

комиссиясининг раиси



Н.Б.Назаров

« 09 » 2022 й.

**Электр қурилмаларни (кабеллар ва электр ускуналарни) синаш
ва созлаш ишларини амалга ошириш юзасидан**

ТАНЛАШ ҲУЖЖАТИ

Тошкент – 2022 й.

**Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Давлат персоналлаштириш марказида (ДПМ) Электр қурилмаларни
(кабеллар ва электр ускуналарни) синаш ва созлаш ишларини амалга
ошириш юзасидан танлаш
эълон қилади.**

Хизмат номи:	Электр қурилмаларни (кабеллар ва электр ускуналарни) синаш ва созлаш ишларини амалга ошириш
Объект тури:	Тоифаланган объект
Хизматнинг бошланғич баҳоси:	42 605 215 (қириқ икки миллион олти юз беш минг икки юз ўн беш) сўм
Шартноманинг амал қилиш муддати:	Шартнома Молия вазирлигининг Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 2022 йил 31 декабр кунига қадар амал қилади.
Ҳисоб-китобларни шакллантириш учун фойдаланиладиган валюта ҳамда тўлов тартиби	Хизмат учун тўлов Ўзбекистон Республикаси валютасида пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади. Олдиндан тўлов миқдори шартноманинг умумий қийматнинг 30%. Қолган 70% миқдори шартномада белгиланган мажбуриятларни тўлиқ бажаргандан сўнг ҳисоб-фактура ва далолатномага асосан амалга оширилади.
Танлов таклифларини тайёрланиш тиллар:	Ўзбек ёки Рус тилларда
Танлов иштирокчиларига танлов ҳужжатлари қоидаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тартиби:	Сўровнома асосида (ёзма равишда)
Танлов ҳужжатларини қабул қиладиган ҳамда танлов ўтказиладиган манзил:	Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Боғишамол кўчаси 160А.
Танлов иштирокчилари билан алоқада бўладиган шахс:	Моддий техник таъминот бўйича етакчи мутахассис - Рафикджанов Мухаммадjon Махмуд ўғли. тел.:71 207-70-81
Таклифларни тақдим этиш муддати бошланадиган ва тугайдиган сана:	Махсус ахборот порталига лот жойлаштирилган кундан бошлаб 7 календар куни давомийлигида белгиланган вақтга қадар.

Иштирокчиларга қўйиладиган талаблар:

<p>Иштирокчилар қуйидаги мезонларга амал қилган ҳолда танловда иштирок этишлари мумкин:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; - шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик; - солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; - ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; - инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.
<p>Танлов ҳужжатларини расмийлаштириш талаби:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - танлов иштирокчиси фақат битта таклиф беришга ҳақли; - танлов ҳужжатларида тузатишларга (матн, сўз ва рақамларни бўйлаб) йўл қўйилмайди. Агарда ҳужжатларда тузатишлар аниқланса ушбу танлов ҳужжати комиссия томонидан четлаштирилади;
<p>Танловга тақдим этиладиган ҳужжатлар:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ташкилотнинг рўйхатга олинганлик гувоҳнома нусхаси (ташкилот раҳбари томонидан муҳр ва имзо билан тасдиқланиши лозим); - солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги ҳақидаги маълумотнома (QR код билан тасдиқланган бўлиши лозим); - ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; - танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза; - ташкилот лабораториясининг аттестациялаш гувоҳномаси; - ташкилотнинг ўлчаш воситасининг қиёслаш гувоҳномаси.

ДПМдаги синаш ва созлаш ишлари амалга оширилиши керак бўлган электр ускуналарнинг рўйхати:

№	Наименование	ед изм	кол-во
1	Вык-ль 1-полюсный с эл.маг.тепловым или комбинир.расцепителем до 1 кВ 0,5-без пров. расцеп.	шт	158
2	Вык. 3-полюсн. с эл.маг., теплов. или комб. расцепит.,ном ток А, до 50, 5-без пров. расцеп.	шт	30
3	Вык. 3-полюсн. с эл.маг., теплов. или комб. расцепит.,ном ток А, до 200 0,5-без пров. расцеп.	шт	26
4	Вык. 3-полюсн. с эл.маг., теплов. или комб. расцепит.,ном ток А, до 600 0,5-без пров. расцеп.	шт	4
5	Защита от:обрыва фаз с реле обрыва фаз ЕЛ-511(Е-511)	комп	3
6	Устройство АВР линий с резервированием секций, шт:1 0,5 – за повторную наладку	шт	3
7	Функционал-я группа с общ.числ.аппаратов упр.и внеш.блок.связей до 3	шт	6
8	Функционал-я группа с общ.числ.аппаратов упр.и внеш.блок.связей до 5	шт	2
9	Сбор и реализ-я сигн.информ.устр.защиты,автомат.электр.и технолог.реж.	сигнал	4
10	Измерение сопротивлени растеканию тока: контура с диагональю до 20м	1 изм-е	1
11	Проверка наличия цепи между заземл.и заземл.элементами	100 точ.	1,93
12	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 ток.пр.	207
13	Измерение перех-х сопрот-й пост-у току конт-в шин РУ напрж. до 10кВ 0,65- измерение тепловизором	1 измер	662
14	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	1 фаз-ка	1
15	Измерение сопротивления изоляции мегомметром: каб. и др. лин до.1 кВ	1 линия	79
16	Измерение сопротивления изоляции мегомметром: : каб. и др. лин до. 1 кВ 0,7-2 х проводная линия	1 измер	119
17	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмот.машин и аппаратов	1 измер	2
18	Испытание цепи вторичной коммутации	1 испыт	7
19	Трансформатор силовой 1-фазный сухой напряжением кВ, до: 1	шт	2
20	Резиновые диэлектрические перчатки	шт	4
21	Слесорно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками	комп	1

Илова: ШАРТНОМА ЛОЙИХАСИ

Мазкур шартнома лойиҳаси дастлабки ҳисобланиб, унинг шартлари томонларнинг қарорига кўра қонунда белгиланган қоидаларга зид бўлмаган ҳолда ўзгариши мумкин.

Шартнома № _____

Хавфсизлик тизимига техник хизмат кўрсатиш

20 ____ йил _____

Тошкент шаҳри

Устав асосида фаолият юритувчи «_____» (келгусида «Пудратчи») томонидан директор _____ бир тарафдан ва _____ асосида фаолият юритувчи _____ (келгусида «Буюртмачи») томонидан _____ иккинчи тарафдан ушбу шартномани қуйидаги мазмунда туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ ВА СУММАСИ

1.1. Мазкур шартнома «Бажарувчи» томонидан Давлат персоналлаштириш марказидаги (ДПМ) электр қурилмаларни (кабеллар ва электр ускуналарни) синаш ва созлаш ишларини амалга ошириши юзасидан тузилди.

2. ШАРТНОМАНИНГ СУММАСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

2.1. Давлат персоналлаштириш марказидаги (ДПМ) электр қурилмаларни (кабеллар ва электр ускуналарни) синаш ва созлаш ишларини амалга ошириш юзасидан мазкур шартнома баҳоси _____ ҚҚС билан сўмни ташкил этади.

2.2. «Бажарувчи» шартномада кўрсатилмаган бошқа қўшимча иш амалга оширса «Буюртмачи» билан келишилган ҳолда кўрсатилган бошқа хизмат учун алоҳида шартнома асосида тўловлар амалга оширилади.

2.3. Шартнома баҳосининг 30 % и олдиндан, шартнома кучга кирган кундан бошлаб 10 (ўн) иш куни давомида, қолган 70 % и далолатнома расмийлаштирилган кундан бошлаб 10 (ўн) иш куни давомида пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

3. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

3.1. Давлат персоналлаштириш марказидаги (ДПМ) электр қурилмаларни (кабеллар ва электр ускуналарни) синаш ва созлаш ишларини ўз вақтида амалга оширилмаганлиги учун «Бажарувчи» ҳар бир кечиктирилган кун учун умумий миқдорнинг 0,5 фоизи миқдорида жарима солинади, аммо ушбу шартномада кўзда тутилмаган хизматлар учун тўловнинг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3.2. 2.3-бандда белгиланган мажбуриятларни бузганлик учун ушбу шартнома бўйича «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов миқдорининг 0,4% миқдорида жарима тўлайди, аммо кечиктирилган тўлов миқдорининг 50% дан ошмаслиги керак.

3.3. Томонлар ушбу келишув бўйича мажбуриятларни бажармаганликлари учун жавобгарликдан озод қилинади, агар бундай қобилятсизлик томонларнинг хоши-иродасига боғлиқ бўлмаган форс-мажор ҳолатлари натижасида юзага келган бўлса.

3.4. Юқоридаги ҳолатлар юзага келганлиги сабабли, шартнома мажбуриятларини бажаришни имконсиз қилиб қўйган томон, бошқа томонга бу ҳақда форс-мажор ҳолатлари юзага келганидан кейин 10 кундан кечиктирмай ваколатли органнинг норматив актига (хужжатига) мурожаат қилиши керак.

3.5. Шартномада назарда тутилмаган бошқа жиҳатлар бўйича, томонлар «Хўжалик субъектлари фаолиятининг ҳуқуқий асослари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунига амал қиладилар.

4. АРБИТРАЖ.

4.1. Ушбу Шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ юзага келадиган барча келишмовчиликлар томонлар ўртасида музокаралар орқали ҳал қилинади.

4.2. Томонлар келиша олмаган низолар, келишмовчиликлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ иқтисидиёт судида ҳал қилинади.

5. БОШҚА ШАРТЛАР.

5.1. Ушбу шартномага киритилган ҳар қандай ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма равишда тузилган бўлса ва шартнома тузувчилар томонидан ваколат берилган шахслар томонидан имзоланган бўлса, ҳақиқий деб ҳисобланади.

5.2. Шартнома томонларнинг ўзаро келишувига биноан ёки улардан бири шартнома шартларини бузган тақдирда бекор қилиниши мумкин.

5.3. Шартномага киритилаётган барча ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда тузилган ва иккала тараф томонидан имзоланган ҳолдагина ҳақиқий ҳисобланади.

5.4. Шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги ёки унинг ҳудудий бўлинмаларида рўйхатга олинган кундан кучга киради ва 20__ йилнинг _____ кунигача амал қилади.

6. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

«ПУДРАТЧИ»	«БУЮРТМАЧИ»

Харид комиссияси масъул котиби:

БТБ мутахассиси



Хидиров Д.Э.

ДПМ директорининг 2022 йил 14 апрелдаги № 24-ИЧ сонли Буйруғига асосан:

Комиссия раиси ўринбосари:


МИББ бошлиғи



Акрамов А.А.


Комиссия аъзолари:

ПБ бошлиғи



Мухитдинов Б.Т.

АМС ва ПХЖБ бошлиғи



Мамадалиев А.А.

БТБ бошлиғи



Габзалилов Б.Г.