

## ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТАЁТГАН ТАШКИЛОТЛАР ТАҚДИМ ЭТИШИ ШАРТ БЎЛГАН ХУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ

1. Хисоб-китоб тартиби - “Буюртмачи” томонидан пул утказиш йули билан амалга оширилади.
2. Танловда иштирок этувчи жамият томонидан тақдим этиладиган хужжатлар ўзбек тилида тақдим этилиши шарт.
3. Танловда иштирок этувчи корхона томонидан Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиши шарт.
4. Ўтган хисобот даврига солиқ ва мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳақида ҳудудий ДСИ маълумотномаси нусхаси (электрон файл)
5. Бажарилган иш хизматлар бўйича кафолат хати (электрон файл);
6. Корхона гувоҳномаси, низоми ҳамда раҳбар паспорти нусхалари (хиралашмаган ҳолатда прописка томони билан) (электрон.файл)
7. Берилган таклиф муружаатномаларида корхонанинг тўлик юридик манзили, банк ва солиқ реквизитлари, алоқа телефонлари ( факслари ), бажариладиган иш хизматлар учун кафолат берилиши юзасидан тасдиқланган кафолат хати (электр.файл); тақдим этиши шарт
8. Танлов ўтказиш куни танлов эълон қилинган кундан бошлаб 5 кундан сўнг (электрон тартибда “E-Tender” сайт оркали)

Бошқарма бошлиғи:



У.Тўхтаров





" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги  
Насос станциялари ва энергетика бошқармаси  
бошлигининг ўринбосари

С.Шахходжаев

" 06 " 05 2022 йил

### НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Асака тумани

" 06 " 05 2022 йил

Бизлар ким куйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кунидаги № 1 буйругига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиги А.Каримов Энергетика бўлими бошлиги А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиги И.Мўйдинов ва Асака тумани насос станциялари гуруҳи бошлиги Ғ.Қаххоровлар куйидаги

**Объект номи:** Асака туманидаги "Нарай - Бура - 1к" насос станциясининг куйиб носоз холга келган 4А 400-4 русумли 630 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги куйиб ишга яроксиз холга келган 630 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва куйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Микдори
1	Асака туманидаги "Нарай - Бура - 1к" насос станциясининг қуввати 630 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигателнинг подшипник ишдан чиқиб роторининг железаларга тегиб ишлаши оқибатида қисқа туташув ҳосил бўлиб, электро двигател куйиб ишга носоз холга келган.	Қуввати 630 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши, электродвигателнинг подшипник ишдан чиқиб роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув ҳосил бўлиб, куйиб носоз холга келган статор обмоткаларини қайтадан янгилаб электро двигател статорини ишчи холатга келтириш лозим.	дона	1
		Химоя қобиклари (изоляция) куриб уз хусусиятини йукотиб яроксиз холга келган секцияларни изоляцияларини янгилаб соз холга келтириш.	дона	50
		Яроксиз секцияларни янгисига алмаштириш.	дона	10
		Лак пропиточный	кг	3
		Миколента	кг	6.5
		Ишга яроксиз холга келган прокладкаларини алмаштириш. (Стеклотексталит)	кг	4.2
		Стеклошнур	метр	140
		Медний прокат	кг	1.4
		Припой МФ	кг	0,5
		Ишга яроксиз холга келган клинларини янгилаш.	дона	120
		Слюда лента	кг	4.5
		Электрокартон	кг	3
		Изофлекс	кг	2
		Разбавитель	литр	10
Краска эмаль	кг	5,4		

1  А.Каримов

2  А.Позилов

3  И.Мўйдинов

4  Ғ.Қаххоров

2



" ТАСДИҚЛАЙМАН "



Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги  
Насос станциялари ва энергетика бошқармаси  
бош.лиғининг ўринбосари

*С.Шахходжаев*  
" 10 " 05 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Мархамат тумани

" 10 " 05 2022 йил

Бизлар ким қуйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кунидаги № 1 буйругига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлиғининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позиллов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Мархамат тумани насос станциялари гуруҳи бошлиғи С.Худойбергановлар қуйидаги

**Объект номи:** Мархамат туманидаги "Мархамат-1к" насос станциясининг қуйиб носоз холга келган 4А 400-4 русумли 630 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги қуйиб ишга яроксиз холга келган 630 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жихозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Мик-дори
1	Мархамат тумани "Мархамат-1" насос станциясининг 4А-400-4 русумли 630 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида химоя қобиклари (изоляциялари) қуриб, ўз хусусиятини йўқотиши оқибатида электро двигателда қисқа туташув хосил бўлиб қуйиб носоз холга келган.	Қуввати 630 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида изоляс-сиялари қуриб, ўз хусусиятини йўқотиши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб қуйиб носоз холга келган электро двигател статорини тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш керак	дона	1
		Химоя қобиклари (изоляция) қуриб уз хусусиятини йукотиб яроксиз холга келган секцияларни изоляцияларини янгиллаб соз холга келтириш.	дона	46
		Яроксиз секцияларни янгисига алмаштириш.	дона	14
		Лак пропиточный	кг	3
		Миколента	кг	6,5
		Ишга яроксиз холга келган прокладкаларини алмаштириш. (Стеклотексталит)	кг	4,2
		Стеклошнур	метр	140
		Медний прокат	кг	1,4
		Припой МФ	кг	0,5
		Ишга яроксиз холга келган клинларини янгиллаш.	дона	120
		Слюда лента	кг	6,5
		Электрокартон	кг	3
		Изофлекс	кг	2
		Конец вывода	метр	6
		Наконечник	дона	3
Разбавитель	литр	10		
Краска эмаль	кг	5,4		

1 *А.Каримов* А.Каримов

2 *А.Позиллов* А.Позиллов

3 *И.Мўйдинов* И.Мўйдинов

4 *С.Худойберганов* С.Худойберганов