



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Оқдарё ТЙФУК директори:

Қ.Хасанов

Техник топширик

Буюртмачи

Оқдарё ТЙФУК

Оқдарё туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонасига қарашли
Асфальтобетон ишлаб чиқариш заводига трансформатор станциясини
ўрнатиш ва тармоқга ўлаш ишлари бўйича

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Оқдарё туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонасига қаршли Асфальтобетон ишлаб чиқариш заво­дига трансформатор станциясини ўрнатиш ва тармоқга ўлаш ишлари бўйича
2	Буюртмачи	Оқдарё туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси
3	Объект жойлашган манзил	Самарқанд вилояти пастдарғом тумани кимёгарлар қурғони
4	Алоҳида талаблар	Асфальтобетон ишлаб чиқариш заво­дига трансформатор станциясини ўрнатиш ва тармоқга ўлаш ишлари бўйича
5	Танлов шартлари	Лойиха смета хужжатларида кўрсатилган ишларни тўлиқ ва сифатли қилиб бериш
6	Тўлов шартлари	Бажарилган ишлар учун техник кузатувчи назоратидан сунг тўлов амалга оширилади



“АСДИҚЛАЙМАН”

Окдарё ТИФУК директори:


Қ.Хасанов

Окдарё туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонасига қарашли Асфальтобетон ишлаб чиқариш заводида трансформатор станциясини ўрнатиш ва тармоқга ўлаш ишлари бўйича

№	Махсулот тури	Сумма (сум)
1	Асфальтобетон ишлаб чиқариш заводида трансформатор станциясини ўрнатиш ва тармоқга ўлаш ишлари	211 349 514

(икки юз ўн бир миллион ўч юз қирқ тўққиз минг беш юз ўн тўрт)

ИЧБ бошлиғи :

 П.Ўроков



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel: (66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.eksportiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 27-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 58818

Obyekt nomi «Ish loyihasi bo'yicha: Samarqand viloyati "Pastdarg'om tumani Kimyogarlar qo'rg'onida joylashgan "OQDARYO TUMAN YO'LLARIDAN FOYDALANISH" UK zavodini zaxira energiya bilan ta'minlash"»

Buyurtmachi - "OQDARYO TUMAN YO'LLARIDAN FOYDALANISH" UK

Bosh loyihachi - «Qo'rg'on Loyiha» X.K.

Litsenziya KB-000117 sonli 12.09.2019 yil

Moliyalashtirish manbai - O'z mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Qurilish (energiya bilan ta'minlash)

Murojaat raqami: № 55518

1. Loyihalash uchun asos

1.1. "Oqdaryo TYFUK" boshlig'i R.Nurmatov tasdiqlagan Nuqsonlar dalolatnomasi.

1.2. "Samarqand HETK" AJ ning 08.07.2022 yil 26-64/1676-sonli TSh.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Ishchi loyiha, Tushintirish xati (EO).

2.2. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurs smetasi. Ish hajmi ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. 1 kv. 2022 yil, ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19

338,75 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Energiya ta'minoti:

Tashqi elektr tarmoqlari

Loyiha quvvati - 242 kVt

III - toifadagi iste'molchi.

"Pastdarg'om tumani Kimyogarlar qo'rg'onida joylashgan "OQDARYO TUMAN YO'LLARIDAN FOYDALANISH" UK zavodini zaxira energiya bilan ta'minlash" elektr ta'minoti loyihasi "Samarqand HETK" AJ ning 08.07.2022 yil 26-64/1676-sonli TSh asosida amalga oshirildi.

Elektr ta'minoti manbasining ulanish nuqtasi VL-6 kv "Integra DD" f ning eng yaqin tayanchidan qabul qilindi. Elektr uzatish liniyalari-10 kv AC-50 mm² simlaridan yasalgan, uzunligi 180 m./b tayanchlari va (τ.п. 3.407.1-143.1) namunaviy loyiha asosida bajarildi.

Tp-GKTP-ni TM-400 kva bilan AVR bilan 630 A ga o'rnatish ko'zda tutilgan.

TP loyiha qalqoni (shit) ASKUE tizimiga mos keladigan TE-73 faol va reaktiv energiya hisoblagichidir.

KL - 0,4 kv ob'ekt qalqoniga qadar erdagi xandaqdagi AVVG kabeli bilan amalga oshiriladi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;

- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 228 477,267 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 17 127,753 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 211 349,514 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Normativ mehnat hajmi - 802,19 kishi-soat.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqad viloyati Pastdarg'om tumani Kimyogarlar qo'rg'onida joylashgan "OQDARYO TUMAN YO'LLARIDAN FOYDALANISH" UK zavodini zaxira energiya bilan ta'minlash" ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Oktyabr -2022

Tajribov hujjatlarining mazmuni:

I. Tajribov hujjatlariga uchun Vuruknoma

II. Texnik hissa

III. Narx hissi