



«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель начальника
Управления Государственного
таможенного комитета Республики
Узбекистан по Ташкентской области

М. Баракаев

« 31 » 08 2022 год.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту сплит-систем (кондиционер) установленных в здание УГТК по Ташкентской области, на приграничных таможенных постах «Фишткўприк», «Навоий», «Ойбек», «Яллама», «С.Нажимов», «Фарход», «Бекабад-авто», на таможенных постах внешней экономической деятельности «Чирчик», «Назарбек», «Ангрен», «Алмалык», на железнодорожных приграничных таможенных пост «Бекабад» и «Узбекистан», а также служебные дома в городах Бекабад и Нурафшон.

1. Наименование оказываемых услуг:

Техническое обслуживание и ремонт сплит-систем (кондиционеров) в количестве 178 единиц.

2. Количество оказываемых услуг:

Разовое техническое обслуживание и ремонт в соответствии с пунктом 7.4.

3. Место оказания услуг:

3.1. Ташкентская область, г.Нурафшан здание УГТК по Ташкентской области и служебный дом.

3.2. Ташкентская область, Ташкентский район приграничные таможенные посты «Фишткўприк» и «Навоий».

3.3. Ташкентская область, Кибрайский район приграничный таможенный пост «С.Нажимов»;

3.4. Ташкентская область, Зангиатинский район железнодорожный приграничный таможенный пост «Узбекистан» и таможенный пост ВЭД «Назарбек»;

3.5. Ташкентская область, Бекабадский район приграничный таможенный пост «Ойбек»;

3.6. Ташкентская область, Чиназский район приграничный таможенный пост «Яллама»;

3.7. Ташкентская область, г.Алмалык, таможенный пост ВЭД «Алмалык»;

3.8. Ташкентская область, г.Ангрен, таможенный пост ВЭД «Ангрен»;

3.9. Ташкентская область, г.Чирчик, таможенный пост ВЭД «Чирчик»;

3.10. Ташкентская область, г.Бекабад, приграничные таможенные посты «Фарход», «Бекабад-авто», железнодорожный приграничный таможенный пост «Бекабад» и служебный дом.

4. Сроки проведения услуг:

Проведение услуг должно проводиться с момента заключения договора не более 1-го месяца.

5. Цели использования результатов услуг:

Требуется выполнить следующий ремонт, а также восстановительные работы.

6. Виды оказываемых услуг:

Техническое обслуживание, ремонт кондиционера по заявкам Заказчика.

7. Условия оказания услуг:

7.1. Услуги оказываются на территории Заказчика

7.2. Стоимость ремонтных работ, перечисленных в п.7.4. должна быть включена в стоимость технического обслуживания.

7.3. Стоимость запасных частей входит в стоимость ремонтных работ и оплачивается Заказчиком.

7.4. Технологическая карта проведения технического обслуживания и ремонт.

№	Наименование кондиционера (модель, марка)	Место нахождения	Состояние	Выявленные недостатки
Здание УГТК по Ташкентской области и служебные дом				
1.	Артель АРТ12НМ	Зал ожидания	Рабочее	Профилактика, дозаправка
2.	Артель АРТ12НМ	Зал ожидания	Рабочее	Профилактика, дозаправка
3.	Артель АРТ12НМ	Зал КПП	Рабочее	Профилактика, дозаправка
4.	Артель АРТ09НМ	Зал КПП	Не работает	Профилактика, дозаправка
5.	Артель АРТ18НМ	Склад	Рабочее	Профилактика, дозаправка
6.	ROWA 12	Склад	Рабочее	Профилактика, дозаправка
7.	Артель АРТ09НМ	Казарма	Не работает	Профилактика, заправка 1кг
8.	Артель АРТ18НМ	Служебный дом	Не работает	Профилактика, дозаправка
9.	Артель АРТ18НМ	Служебный дом	Рабочее	Профилактика, дозаправка
10.	Артель АРТ18НМ	Служебный дом	Рабочее	Профилактика, дозаправка
11.	Артель АРТ18НМ	Служебный дом	Рабочее	Профилактика, дозаправка
12.	Артель АРТ18НМ	Серверная	Не работает	Профилактика, дозаправка
Приграничный таможенный пост «Гиштакпурик»				
13.	Сплит-система 2,05квт	Столовая	Рабочее	Профилактика
14.	Артель АРТ09	1этаж, служебный кабинет	Не работает	Профилактика, замена конденсатора, замена плата управления
15.	Артель АРТ09	Комната сотрудника контрабанды	Рабочее	Профилактика
16.	Артель АРТ012НМ	Комната начальника смены	Рабочее	Профилактика
17.	Артель АРТ09НМ	Связь	Не работает	Профилактика, замена компрессора
18.	Артель АРТ012НМ	Серверная	Рабочее	Профилактика
19.	Артель АРТ FS 60	Зал совещания	Рабочее	Профилактика, дозаправка 1кг
20.	Артель АРТ09НМ	Комната начальника смены	Не работает	Профилактика, дозаправка 0,5кг
21.	Артель АРТ12НМ	Комната начальника поста	Рабочее	Профилактика, дозаправка 1кг
22.	Артель АРТ09НМ	Начальник экспорта	Рабочее	Профилактика
23.	Артель АРТ09НМ	Комната начальника смены	Рабочее	Профилактика
24.	Артель АРТ09НМ	Комната начальника смены	Рабочее	Профилактика, заправка хладагентом 1кг.
25.	Артель АРТ09НМ	Комната заместителя начальника поста	Рабочее	Профилактика, заправка хладагентом 0,5кг.
26.	Артель АРТ12НМ	Комната начальника смены	Рабочее	Профилактика, заправка хладагентом 0,5кг.
27.	Артель АРТ09НМ	Дежурная часть	Не работает	Профилактика, замена компрессора
28.	Артель АРТ09НМ	Комната начальника смены	Рабочее	Профилактика, заправка хладагентом 0,5кг.
29.	Артель АРТ12НМ	Ин.яз.	Рабочее	Профилактика, заправка хладагентом 0,5кг.
30.	Артель АРТ09НМ	Канцелярия	Рабочее	Профилактика

31.	Артель АРТ FS 60	Учебный класс	Рабочее	Профилактика
32.	Артель АРТ12НМ	Казарма	Рабочее	Профилактика
33.	Артель АРТ12НМ	Зал выхода пограничный	Рабочее	Профилактика
34.	Артель АРТFS100	Зал выхода	Рабочее	Профилактика, заправка хладагентом 2кг.
35.	Артель АРТFS100	Зал выхода	Рабочее	Профилактика, замена термодатчиков
36.	Артель АРТFS100	Зал выхода	Рабочее	Профилактика, замена автоматов
37.	Артель АРТFS100	Зал выхода	Рабочее	Профилактика, заправка хладагентом 2кг., замена автоматов
38.	Артель АРТ09НМ	Зал выхода	Рабочее	Профилактика
39.	Артель АРТ09НМ	Зал выхода	Рабочее	Профилактика
40.	Артель АРТ12НМ	Женская казарма	Рабочее	Профилактика
41.	Артель АРТ09НМ	Комната отдыха	Не работает	Профилактика, замена конденсатора
42.	Артель АРТ09НМ	Комната уборщиц	Рабочее	Профилактика
43.	Артель АРТ12НМ	Импорт зал (растаможивание товаров)	Не работает	Профилактика, замена платы управления, замена конденсатора
44.	Артель АРТ09НМ	Импорт зал (растаможивание товаров)	Рабочее	Профилактика
45.	Артель АРТ09НМ	Импорт зал (растаможивание товаров)	Рабочее	Профилактика
46.	Артель АРТ09НМ	Банк	Не работает	Профилактика, замена платы управления, замена конденсатора
47.	Артель АРТ12НМ	Кабинет Собственной безопасности	Не работает	Профилактика, замена конденсатора
Приграничный таможенный пост «Навоий»				
48.	Артель АРТ FS 60	Экспорт зал	Рабочее	Профилактика, заправка 22
49.	Артель АРТ FS 60	Коридор	Рабочее	Профилактика, заправка 410
50.	Артель АРТ FS 60	Импорт зал	Рабочее	Профилактика, заправка хладагентом 1,5кг Р22а
51.	Артель АРТ FS 60	Импорт зал	Рабочее	Профилактика, заправка хладагентом 1,5кг Р22а
52.	Артель АРТ12НМ	Комната исполнения документационных работ	Не работает	Профилактика, заправка 1кг
53.	Артель АРТ012НМ	Женская казарма	Рабочее	Профилактика
54.	Артель АРТ FS 60	Столовая	Рабочее	Профилактика
55.	Артель АРТ09НМ	Столовая	Рабочее	Профилактика, дозаправка 0,5 кг
56.	Артель АРТ09НМ	Кинология	Работает	Профилактика, дозаправка 0,5 кг
57.	Артель АРТ12НМ	Экспорт авто	Не работает	Замена компрессора, профилактика
58.	Артель АРТ12НМ	Экспорт авто	Рабочее	Профилактика
59.	Артель АРТ12НМ	Импорт авто	Рабочее	Профилактика
60.	Артель АРТ09НМ	Комната фитосанитарии	Рабочее	Профилактика
61.	Артель АРТ09НМ	Банк	Рабочее	Профилактика
62.	Артель АРТ09НМ	Комната сотрудника контрабанды	Рабочее	Профилактика

63.	Артель АРТ09НМ	Комната связи	Рабочее	Профилактика
64.	Артель АРТ12НМ	Весовая	Рабочее	Профилактика
Приграничный таможенный пост «С.Нажимов»				
65.	Артель АРТ FS 60	Импорт зал	Рабочее	Профилактика
66.	Артель АРТ012НМ	Казарма	Рабочее	Профилактика, дозаправка
67.	Артель АРТ012НМ	Комната связи	Рабочее	Профилактика, заправка 0,5кг
68.	Артель АРТ012НМ	Женская казарма	Рабочее	Профилактика
69.	Артель АРТ09НМ	Комната начальника смены	Рабочее	Профилактика, заправка хладагентом 0,5кг
70.	Артель АРТ18НМ	Дежурная часть	Рабочее	Профилактика
71.	Артель АРТ09НМ	Кабинет начальника поста	Рабочее	Профилактика
72.	Артель АРТ012НМ	Импорт авто оформление	Рабочее	Профилактика
73.	Артель АРТ09НМ	Импорт авто	Рабочее	Профилактика
74.	Артель АРТ FS 60	Экспорт зал	Рабочее	Профилактика
75.	Артель АРТ012НМ	Экспорт авто оформления	Рабочее	Профилактика
76.	Артель АРТ09НМ	Кинология	Рабочее	Профилактика, дозаправка 0,5 кг
77.	Артель АРТ FS 60	Кухонный зал	Рабочее	Профилактика, дозаправка 1 кг
78.	Артель АРТ12НМ	Кухонный ВИП зал	Рабочее	Профилактика, дозаправка 1 кг
79.	Хофман 18	ИДК	Рабочее	Профилактика
80.	Хофман 18	ИДК	Рабочее	Профилактика
81.	Артель АРТ09НМ	Пограничный контроль	Не работает	Профилактика, заправка 1 кг, замена конденсатора
Железнодорожный приграничный таможенный пост «Узбекистан»				
82.	Артель АРТ09НМ	Комната отдыха	Рабочее	Профилактика, заправка хладагентом 1 кг R22а
83.	GREE 18	Кабинет начальника поста	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом 0,5 кг
84.	ROWA 12НМ	Комната оформления	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом, замена конденсатора
85.	ROWA 12НМ	Казарма	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом 0,5кг
86.	Кондиционер GREE 12	ИДК	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом
87.	Кондиционер GREE KFR 120 стоячий	ИДК	Рабочее	Профилактика, заправка хладагентом 1,5 кг
88.	Кондиционер GREE 12	ИДК	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом
89.	Артель АРТ09НМ	ИДК	Рабочее	Профилактика
90.	Артель АРТ12НМ	ИДК	Рабочее	Профилактика, заправка хладагентом 1 кг R22а
Приграничный таможенный пост «Ойбек»				
91.	Артель АРТFS 60	Импорт зал	Рабочее	Устранение утечки, заправка хладагентом 4кг, профилактика
92.	Артель АРТFS 60	Импорт зал	Рабочее	Профилактика
93.	Артель АРТ012НМ	Учебная комната	Рабочее	Профилактика

94.	Артель АРТ012НМ	Женская казарма	Рабочее	Профилактика
95.	ГРЕЕ 12	Комната статистики	Рабочее	Профилактика
96.	Артель АРТ018НМ	Комната заместителя начальника поста	Рабочее	Профилактика
97.	Артель АРТ09НМ	Комната связи	Рабочее	Профилактика
98.	Артель АРТ FS 60	Экспорт зал	Рабочее	Профилактика, дозаправка 1кг
99.	Артель АРТ FS 60	Экспорт зал	Рабочее	Профилактика, дозаправка 1кг
100.	Артель АРТ12НМ	Кухонный зал	Рабочее	Профилактика, дозаправка 1кг
101.	Артель АРТ18НМ	Кухонный ВИП зал	Рабочее	Профилактика, замена конденсатора
Приграничный таможенный пост «Яллама»				
102.	Артель АРТ FS 60	Учебная комната	Рабочее	Профилактика, заправка 22
103.	Артель АРТ12НМ	Кухонный ВИП зал	Рабочее	Профилактика
104.	Артель АРТ12НМ	Сервер экспорт	Рабочее	Профилактика, заправка 0,5кг, замена конденсатора
105.	Артель АРТ09НМ	Сервер экспорт	Не работает	Профилактика
106.	Артель АРТ09НМ	Сервер экспорт	Рабочее	Профилактика
107.	Артель АРТ09НМ	Сервер экспорт	Рабочее	Профилактика
108.	Артель АРТ12НМ	Экспорт пограничный контроль	Не работает	Профилактика, заправка 0,5кг, замена конденсатора
109.	Артель АРТ012НМ	Кинология	Не работает	Профилактика, заправка 0,5кг, замена конденсатора
110.	Артель АРТ012НМ	Весовая	Рабочее	Профилактика
111.	Артель АРТ09НМ	Комната портал мониторов	Рабочее	Профилактика
112.	АЙВА 09	ИДК серверная	Рабочее	Профилактика
113.	Артель АРТ24НМ	Комната ООН	Рабочее	Профилактика, дозаправка 0,5кг
114.	Артель АРТ24НМ	Казарма	Рабочее	Профилактика, дозаправка 0,5кг
115.	Артель АРТ09НМ	Женская казарма	Не работает	Профилактика
116.	Артель АРТ09НМ	Комната связи	Рабочее	Профилактика, полная заправка 1кг
117.	Артель АРТ09НМ	Комната связи серверная	Рабочее	Профилактика
118.	Артель АРТ09НМ	Комната связи склад	Рабочее	Профилактика
119.	Артель АРТ09НМ	Дежурная часть	Рабочее	Профилактика
120.	АЙВА 09	Комната ООН №2	Рабочее	Профилактика
121.	Артель АРТ09НМ	Комната начальника смены	Рабочее	Профилактика
122.	Артель АРТ09НМ	Комната исполнения документационных работ	Рабочее	Профилактика
123.	Артель АРТ09НМ	Комната заместителя начальника поста	Рабочее	Профилактика
124.	Артель АРТ09НМ	Комната сотрудника контрабанды	Рабочее	Профилактика
125.	Артель АРТ09НМ	Кабинет Собственной безопасности	Рабочее	Профилактика
126.	Артель АРТ24НМ	Конференц зал	Рабочее	Профилактика

127.	Артель АРТ FS 60	Кухонный ВИП зал	Рабочее	Профилактика
128.	Артель АРТ FS 60	Кухонный зал	Рабочее	Профилактика
129.	Артель АРТ09НМ	Импорт казарма	Рабочее	Профилактика
130.	Артель АРТ09НМ	Комната ветеринарии	Рабочее	Профилактика
131.	Артель АРТ09НМ	Банк	Рабочее	Профилактика
132.	Артель АРТ09НМ	Импорт оформления	Рабочее	Профилактика
133.	Артель АРТ18НМ	Импорт оформления	Рабочее	Профилактика
134.	Артель АРТ18НМ	Учебный кабинет	Рабочее	Профилактика
135.	Артель АРТ09НМ	Серверная пограничников	Рабочее	Профилактика
136.	Артель АРТ FS 60	Казарма пограничников	Рабочее	Профилактика, замена шлангов
137.	Артель АРТ09НМ	Кабинет начальника поста	Рабочее	Профилактика
138.	Артель АРТ09НМ	Кабинет начальника поста	Рабочее	Профилактика
139.	ROWA	Казарма	Рабочее	Профилактика
Таможенный пост ВЭД «Алмалык»				
140.	Артел 12 Шахрисабз	Комната оформления	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладогентом
141.	Артел 12 Шахрисабз	Комната оформления	Рабочее	Профилактика
142.	Артел 09	Комната заместителя начальника поста	Рабочее	Замена конденсатора, профилактика
143.	Артель Гранд 12	Кабинет начальника поста	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладогентом
144.	Ситроник 09	Столовая	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладогентом
145.	ГРЕЕ 09	Комната отдыха	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладогентом
146.	ГРЕЕ 24 стоячий	Конференц зал	Не работает	Замена конденсатора, профилактика
Таможенный пост ВЭД «Ангрен»				
147.	Медиа12	Казарма	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладогентом
148.	ГРЕЕ 12	Комната главного инспектора	Рабочее	Профилактика
149.	Ройсон 12	Комната оформления	Рабочее	Замена конденсатора, профилактика
150.	Армуда 12	Кабинет начальника поста	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладогентом
Таможенный пост ВЭД «Чирчик»				
151.	Артель АРТ12НМ	Кабинет начальника поста	Рабочее	Профилактика
152.	Артель АРТ09НМ	Комната оформления	Рабочее	Профилактика
153.	Артель АРТ09НМ	Комната оформления	Рабочее	Профилактика
Таможенный пост ВЭД «Назарбек»				
154.	Артель АРТ12НМ	Комната оформления	Рабочее	Профилактика
Приграничный таможенный пост «Бекабад-авто»				
155.	Артель АРТ09НМ	Кабинет начальника поста	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладогентом
156.	Артель АРТ18HRGloriya	Импорт зал	Рабочее	Профилактика, заправка хладогентом 1,5кг R410a
157.	Артель АРТ18HRGloriya	Экспорт зал	Рабочее	Профилактика, заправка хладогентом 1,5кг R410a
158.	Артель АРТ09НМ	Зал оформления экспорт	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладогентом
159.	Артель АРТ09НМ	Зал оформления импорт	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладогентом

160.	Артель ART09HM	Кухня	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом, замена конденсатора
Приграничный таможенный пост «Фарход»				
161.	Колонный кондиционер Артель ART FS 60 43/54/990	Экспорт зал	Рабочее	Профилактический ремонт, дозаправка хладагентом, демонтаж и монтаж с удлинением медных трубок 15м.
162.	Колонный кондиционер Артель ART FS 60 43/54/990	Импорт зал	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом
163.	Колонный кондиционер АУХ ASF-H41 А/М	Импорт зал	Не работает	Замена платы управления, профилактический ремонт, заправка хладагентом 3 кг.
164.	Артель ART09HM	Казарма	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом
165.	Артель ART09HM	Кабинет начальника поста	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом
Железнодорожный приграничный таможенный пост «Бекабад»				
166.	Кондиционер АУХ 18	Учебная комната	Рабочее	Профилактика, заправка хладагентом 1,5кг R22a
167.	Кондиционер АУХ 18	Казарма	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом 0,5 кг
168.	Артель ART12HM	Тех. контора	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом
169.	Колонный конд Gree 24 (Стойка)	ИДК	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом
170.	Кондиционер Gree 12	ИДК	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом
171.	Кондиционер Gree 12	ИДК	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом
172.	Кондиционер "Китай" (воздушное охлаждение)	ИДК сканер	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом 1кг
173.	Кондиционер "Китай" (водяное охлаждение)	ИДК сканер	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом
Служебный дом г.Бекабад				
174.	Артель ART12HM 43/54/990	комната	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом
175.	Артель ART12HM 43/54/990	комната	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом
176.	Артель ART12HM 43/54/990	комната	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом
177.	Артель ART12HM 43/54/990	комната	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом
178.	Артель ART18HRGloriya 0131100834	комната	Рабочее	Профилактика, дозаправка хладагентом

8. Общие требования к оказываемым услугам:

Провести работы качественно и в установленные сроки, в случае ремонта оборудования с заменой узлов и деталей, предоставить Заказчику полную информацию по необходимым запасным частям, в случае необходимости обеспечить поставку запасных частей и комплектующих, необходимых для нормальной эксплуатации сплит-систем, предоставлять Заказчику рекомендации и консультации, необходимые для обеспечения бесперебойной эксплуатации кондиционера.

9. Требования к качеству оказываемых услуг:

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям производителя, требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требованиям к качеству услуг являющихся предметом договора.

10. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов работ:

Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с правилами безопасности, действующим законодательством Республики Узбекистан.

Все оборудование, инструменты и измерительные приборы, используемые при оказании услуг, должны быть в рабочем и безопасном состоянии. Измерительные приборы должны быть проверены.

11. Порядок сдачи – приемки оказанных услуг:

Сдача-приемка результатов оказанных услуг производится совместно представителями исполнителя и заказчика. После оказания услуг, указанных в п.7.4. технического задания.

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче оказанных услуг:

После сдачи-приемки оказанных услуг исполнитель передает Акты на оказанные услуги, подписанные уполномоченным представителем исполнителя заказчику. Заказчик обязан подписать Акты или представить исполнителю мотивированный отказ в соответствии с условиями договора.

13. Требования по объему гарантий качества оказываемых услуг:

В течении гарантийного срока Исполнитель обязан по заявке Заказчика устранить повторную неисправность без дополнительной оплаты в объеме выполненных работ.

14. Требования по сроку гарантий качества оказываемых услуг:

Срок гарантии на выполняемые Работы определяется не менее одного года.


«РАЗРАБОТАНО»

Начальник отдела Материально-технического снабжения


_____ Ж.Курбанов

« » _____ 2022г.

Инспектор отдела Материально-технического снабжения


_____ Ж.Рахматиллаев

« » _____ 2022г.