

“ТАСДИКЛАЙМАН”
Зангиота тумани санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги бўлими бошлиғи
Ж.Б.Забуров

ТЕХНИК ТОПШИРИК

Буюртмачи: Зангиота тумани санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги бўлими

Хизматлар номи ва мақсади:

Зангиота тумани санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги бўлимига қарашли бинолар ва ҳудудларда электр монтаж ишларини амалга ошириш бўйича энг яхши таклифларни танлаш

Ўтказиладиган электр монтаж ишлари учун зарур воситалар:

ПВС 4 x 16	- 20 метр
Шит 140 x 80	- 1 дона (наружный)
Рубильник 250 ^А	- 1 дона
Рубильник 630 ^А	- 1 дона
Наконечник мис 16 лик	- 40 дона
Наконечник алюмин 35 лик	- 24 дона
Саморез металга 7 лик	- 1 кг
кронштейн учун сип	- 8 та
Трос кабел	- 16 та
Столба (ўрнатиш)	- 1 та

Хизмат кўрсатиш асоси: Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қонунчилик ҳужжатлари асосида тузилган шартнома.

Ишларни қабул қилиш: Ишларни қабул қилиш амалда бажарилган ишлар далолатномасига асосан амалга оширилади ва ҳисобот ҳужжатларига қўшиб тикилади.

Танловда қатнашаётган номзод қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:

- ташкилот солиқ ўрганларидан “Қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида” маълумотномаси;
- Номзод ташкилот ўз фаолиятини амалга ошираётган “фаолиятини бошлаган кундан шу кунгача” банкдан айланма маблағлари тўғрисидаги маълумотномаси;
- Корхонага нисбатан банкротлик таомили киритилмаган бўлиши;
- Етказиб бериш муддатини кўрсатиши;
- Таъминотчи тўғрисида умумий маълумотлари тақдим этиши;

Шартнома муддати: Шартнома тузилган пайтдан бошлаб 31.12.2022 йилгача.

Комиссия раиси

Э.Абдуллаев

Комиссия аъзолари

Э.Сатилев

К.Исмаилова


Б.Абдурасулов

С.Шукуров

Секретар комиссия

З.Исмаилов

Подтверждаю
ОСЭБ и ОН Зангиатинского район
Начальник отдела Ж. Б ЗАБУРОВ
2022 год



Техническое задание

Техническое задание на выполнение услуг по установке электрического кабеля и электрический стабилизатор (S11 A3KN 14 напряжения, тока) в Зангиатинском районе

№	Наименование работ и ресурсов	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
Зангиота туман СЭО ва ЖС			
1	Подключение кабельной линии к действующей ТП.	М	250
2	Монтажа кабеля СИП 4X120 230 с двумя концевыми муфтами.	М	250
3	Установку трубостойки	шт	3
4	установка щита с прибором учета	шт	3
5	монтаж всего необходимого оборудования для автоматизации и защиты системы	шт	4
6	прокладку кабеля к дому	шт	250
7	монтажные работы внутри и снаружи дома	шт	400
8	пуско-наладочные работы и запуск объекта в эксплуатацию.	шт	250
9	Монтаж воздушных линий (кабеля)	шт	250
10	Сборка шкафов управления	шт	3
11	Сборка электрощита	шт	4
12	Установка столбов для электричества	шт	3
13	Монтаж кабеля от столба к зданиям и подача электричества	П.м	300
14	Установка столбов под линии электропередач	шт	3
15	разметка под анкерные болты	шт	50
16	Кронштейны анкерные для СИП	шт	70
17	Крепеж для СИП	шт	70
18	арматуры	П.м	70
19	Колпачки герметичные концевые для СИП	шт	30
20	ТРОС 10-20	П.м	270
21	Официальная гарантия	шт	1
22	Комплект заземления с заострением	шт	2
23	6м NZ ЭКФ ПРОХима	шт	2
24	уголок	П.м	80
25	арматура	П.м	70
26	изолятор	шт	70
27	наконечник алюминиевый	шт	60
28	автоматические выключатели MCN240-40	шт	40
29	автоматические выключатели MCN360-40	шт	40
30	MW463-40	шт	40
31	HLF399S-40	шт	40
32	HNB250Z-40	шт	40
33	Металлический щит CHINT NXW5 140x80x30cm IP54 (частота,	шт	3

	Hz 50/60 Номинальное напряжение Ue, V 220...240 / 380...415		
34	Официальное гарантийное письмо через сервисных центров Республики Узбекистана.	шт	1
35	Сертификат на 2 года дополнительной гарантии на S11 A3KN 14.	шт	1
36	СИП 4X120 230	П.м.	230
37	Кабель SIP 4X120 230 должен быть доставлен из района TP с в здание и пройти 3 двери (эшит) до здания и установить разделяя	шт	3

Председатель комиссии:

Абдуллаев Э

Члены комиссии

Шукуров С

Абдурасулов Б

Исмаилова К

Сатилов Э