

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель отборочной комиссии  
Специализированной дирекции  
здания «Маърифат маркази»

Б.Курбанов

« 06 » 09 2022 год



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

### ТЕХНИЧЕСКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 2 X ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ МАРКИ "ЭНКОМ-46" ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2 МВТ.

- Очистка и промывка систем отопления трубопроводов котла;
- Предотвращения и удаления отложений газовой сажи дымогарных труб котлов;
- Очистка и наладка газовых горелок и фильтров котла;
- Очистка и наладка от загрязнений водяных фильтров насосного оборудования;
- Ревизия и ремонт циркуляционных подпиточных и обратных клапанов насосного оборудования;
- Ревизия и наладка газовых, солярочных, водяных задвижек, вентилях и шаровых кранов;
- Режимно-пусконаладочные гидравлических испытания котлов;
- Настройка и регулировка КИП и Автоматики и устройства управления.