


Электр таъминотининг шартномасига

2 - илова


Энергияни ҳисобга олиш приборлари ўрнатилган жойлар ва уларнинг тавсифлари

“Истеъмолчи”нинг (суб-“Истеъмолчи”нинг) ҳисобга олиш прибори ўрнатилган жойлар, тури ва қўлланмиш тоъфаси (кВ) кўрсатилган ҳолда	Ҳисобга олиш прибори тури (актив), (номинал тоъи)	Ҳисобга олиш прибори рақами	Ҳисобга олиш прибори клемма қоққоғидаги пломбанинг рақами	Ўлчов трансформаторларининг трансформация коэффициенти		Ҳисоб-китоб коэффициенти	Ҳисобга олиш приборининг Шартнома тузилган кундаги кўрсаткичлари ҳисоблагич кўрсаткичи	Тариф тури сум/ 1 кВт.с.	Ҳар бир ҳисоблагич урнатилган объект куввати (кВт)
				Тоъ	Кучланиш				
РЧ-0,4	КАИҒА МАЗИОН			50/5	380В.	10		450с.	

Имзолар:

Истеъмолчи:

 М.Ў. (Имзо)

Корхона раҳбари:


 Б. Рўзиёв
 М.Ў. (Имзо)

