

Электр таъминонинг шартномасига
5-илова

Энергияни йўқотишларини аниқлаш бўйича
ДАЛОЛАТНОМА

Энергия хисобга олиш приборлари, электр тармоқларининг баъанс бўйича мансублик чегажсида ўрнатилмаганда, электр тармоқларининг баъанс бўйича мансублиги чегараси хисобга олинган ҳолда мансублик чегарасидан хисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган қисми хисоблаш йўли билан аниқланади ва қўндагиларга хисобланади.

а) Қуввати — кВА бўлган трансформаторлардаги ойлик актив энергиянинг йўқолишлари — кВт.соат ёки — % реактив энергия йўқолиши; яъни — кВА.ч соат ёки — % ташкил этади.

б) Истеъмолчи инг кабелъ линияларидаги ҳар ойлик энергияни йўқотиш:

Узунлиги 30 м;
Кесим юзаси 25 мм²;
Русуми АВВГ
Қўлланиши 09 кВ бўлса, 10 кВт.соатни, ёки 042 % ташкил этади.

в) Истеъмолчининг аво линияларидаги ҳар ойлик энергия йўқолишлари:

Узунлиги — м;
Кесим юзаси — мм²;
Русуми —
Қўлланиши — кВ бўлса, — кВт.соатни, ёки — % ташкил этади.

Ушбу Шартноманинг 3.8 бандига асосан юқорида кўрсатилган энергия йўқолишлари Истеъмолчининг ҳар хисоб-китоб даври учун, хисоб-китоб давридаги амалдаги энергия истеъмолидан ва 1-иловада кўрсатилган нисбат тартибидан аниқланади.

Қорхонанинг электр тармоқлари ва уйларидаги ички электр тармоқларининг бўли: иш чегарасидан умумий мулк хисобланган ушбу тармоқлар, иш таъминланган манший истеъмолчиларнинг электр энергиясини хисобга олиш асосларига бўлган электр тармоқларидаги электр энергияси йўқотишлари хисоб-китоб қилиш йўли билан аниқланади ва уй-жой мулкдорлари ширкатлар, ёки Ҳаммунар-эксплуатация ташкилотлари истеъмолига қаратилади.

Имзолар:



М

Электр таъминотининг шартномасига
5-илова

Энергия (актив, реактив) сарфи бўйича
ХИСОБОТ

20 22 йил Август ойи бўйича

Кўрсаткичлар қайд этилган сана « — » 20 — йил.

Узланган жой номи, хисобга олиш приборининг завод рақами, хисобга олиш турининг (актив, реактив)	Хисоб-китоб коэффициентлари		Хисобга олиш прибори курсаткичлари		Хисобга олиш прибори курсаткичларининг фарқи	Сарғу кВт.с., кВт.с.	Табақалаштирилган таъриф бўйича сарғу кВт.с.					
	ток трансформаторининг (ТТ)	қўлла-ниш дис-форла-торининг (КТ)	ушбу прибори бошлан-ғич	охирги			Эрта-лабки тағиз вақт	Кун тағиз вақт	Кечки тағиз вақт	Туш соат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТЭРЗ												
14210	40/5	—	20	210	250	800						
107708												
Жами												

Илоҳ: гр 7= гр 6- гр 5, табақалаштирилган хисоб учун назорат рақами гр 7= гр 9+гр10+гр11+гр12+гр13 гр 8 = гр 7+гр 4

Истеъмолчи:



МИБ вақили

Ф.И.Ш.ИМЗОС

М.У

Қорхона энергетси:

Р.Мамедов
Ф.И.Ш.И.ЮЗСИ