



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

7170312

3449347

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Typon" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Tasdiqlandi

12.11.  
10.11.2021

Direktor: ERGASHEV BAHODIR OCHILDIYEVICH

Sana: 12-11-2021 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 24108**

**Obyekt nomi** ««Surxondaryo viloyati Muzrabod tumani sud binosida fuqorolarni qabul qilish xonasini barpo etish» ishchi loyixasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK

**Bosh loyihachi** - «Janub Surxon universal» MCHJ

**Litsenziya** AL-000107 sonli, 2019 yil 19 iyulda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjetdan tashqari Sudlar faoliyatini ta'minlash Departamentining Surxondaryo viloyati xududiy bo'limi qurilish va asosiy fohdlar jamg' armasi

**Bosh pudratchi** - Erkin savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

**Qurilish turi** Barpo etish va mukammal ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 22882

**1. Loyihalash uchun asos**

1. Sudlar faoliyatini ta'minlash Departamentining Surxondaryo viloyati xududiy bo'limi boshlig'i bilan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan 2021yilda tasdiqlangan loyixa topshirig'i.
2. 2021 yil 31-agustdagi Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK tomonidan tasdiqlangan 13-sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

ShNQ 1.03.01-16 talablariga asosan ishlangan ishchi loyixa

- 1 kitob - umumiy tushuntirish yozuvi;
- 2 kitob - smeta xujjatlari;
- 3 kitob - qurilish ishlarini tashkil qilish kitobi;
- 4 kitob - 1 albom ishchi chizmalar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Mazkur loyihada Surxondaryo viloyati Muzrabod tumani jinoyat ishlari bo'yicha sud ma'muriy binosini ta'mirlash va fuqorolarni qabul qilish xonasi qurilishi ko'zda tutilgan.

**3.1. Manzili**

Qurilish Surxondaryo viloyati Muzrabod tumani jinoyat sudi mavjud xududida amalga oshiriladi.

Mazkur loyihada Surxondaryo viloyati Muzrabod tumani jinoyat ishlari bo`yicha sud ma'muriy binosini ta'mirlash va fuqorolarni qabul qilish xonasi qurilishi ko'zda tutilgan.

### **3.1. Manzili**

Qurilish Surxondaryo viloyati Muzrabod tumani jinoyat sudi mavjud xududida amalga oshiriladi.

### **3.2. Hudud bosh rejasi**

Bosh reja ShNK 2.07.01-03\* texnologik talablariga muvofiq, yong'in va sanitariya me'yorlariga mos holda ishlab chiqilgan.

Qurilish loyihasida quyidagilar ko'zda tutilgan: mavjud ma'muriy binoni ta'mirlash va qabulxona qurish.

### **3.3. Texnologik yechimlari**

Qabul qilish xonasi qurilishi tashrifchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida bajarilmoqda va u kutish zali hamda qabulxonadan iborat.

Imkoniyati cheklanganlar uchun "O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 8-11-moddalariga va 2001yil 30-apreldagi 25-son O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitekturasining buyrug'iga muvofiq binoga kiraverishda panjarali pandus ko'zga tutilgan.

### **3.4. Asosiy konstruktiv yechimlar va parametrlar**

Loyihalanayotgan fuqorolarni qabul qilish xonasi - bir qavatli, to'g'ri turtburchakli yengil metall konstruksiyadan bo'lib, ustunlar o'qlari bo'yicha o'lchamlari 12x6m, xona balandligi - 3.0m, pol yuzasidan tom tepasigacha balandligi 3.8m, poydevori tasmasimon quyma betondan, alyumini vitraj romlari bilan o'ralgan, tom yopmasi metal konstruksiyali bo'lib, polimer qoplamali profnastildan bilan qoplanadi, tom issiqlik qatlami mineral momiqdan, shifti gipsokartondan.

Cho'kuvchanlikka qarshi tadbirlar 2.02.01-96 QMQ talablariga asosan inobatga olingan.

Beton va temir beton konstruksiyalari tuproqqa ko'miluvchi qismlarining yemirilishga qarshi himoyasi uchun poydevor tagiga bitum bilan to'yintirilgan shag'al katlamli asos berilishi va tik yuzasi 2 qatlamli surtma gidroizolyatsiya qilinishi inobatga olingan.

Ob'ektdan favqulotda holat sharoitida foydalanish kafilligi (mazkur holatda seysmik ta'sirchanlik) bino va inshootlarning "Seysmik hududlarda qurilish" nomli 2.01.03-96sonli QMQ talablari asosida qo'shimcha kuchaytirilishlari bilan ta'minlanadi.

Yong'inga qarshi tadbirlar 2.01.02-04 sonli ShNQ talablariga asosan inobatga olingan.

1.03.01-16 sonli ShNQ talablariga asosan binolarning issiqlik tejankorligini oshirish maqsadida, elektrtejamkor chiroqlar o'rnatilishi, ikki qavat shisha oynali eshik va dereza romlari o'rnatilishi, tom yopmasida mineral plitadan isiklik izolyatsiyasi ko'zda tutilgan.

### **3.5. Qurilish davomiylik muddati**

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi.

## **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Issiqlik ta'minoti - split tizim orqali.

Elektr toki ta'minotlari - mavjud takmoqqa ulangan.

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyixa topshirig'i Sudlar faoliyatini ta'minlash Departamentining Surxondaryo viloyati xududiy bo`limi boshlig`i bilan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan

## 6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

- umumiy tushuntirish yozuvi loyixaviy yechimlarga karab tugirlandi,
- binonning aralash konstruksiyasi yengil metall konstruksiyaga almashtirildi,
- tomning mineral momikli isskiqlik qatlami "rabisa" turidagi to'rga to'shalish yechimi qabul qilindi,
- tom metall feramasi o'lchamlari qayta ko'rildi,
- pandus yuzasi nishabligi to'g'irlandi va to'siqlari tutqichi dumaloq quvurdan olindi,

5.2. Resurslar ro'yxatidagi ishlarning turlari va hajmi, resurslari ro'yxatini aniqlashning xaqiqiyiligini baxolash:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'rilandi.

### 5.3. Qurilish ishlari qiymati hisobi.

Taqdim etilgan loyihaning qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **520 821, 022 ming so'm**ni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati- **55 453,106 ming so'm** miqdorida kamaytirilib, **465 367, 916 ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- QMI.....-385 397, 860 ming so'm,
- QQS.....-57 809, 679 ming so'm.
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-22 160, 377 ming sum.

Kamayishga ayrim ish turlari hajmlariga va qurilish materiallar narxlariga va element resurs normalarga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

5.4. Buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-19 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyixachi zimmasiga yuklatiladi.

5.5. Loyiha topshirig'i qurilish bosh boshqarmasi bilan kelishilsin.

5.6. Qayd etilishicha, loyixalash xujjatlari ekspertizaga texnologik va boshqa yechimlar bo'yicha buyurtmachining izoxlarisiz taqdim etilgan.

5.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qaroriga 1- ilova, III bob 29-band va SHNK 1.03.06-13da "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlari sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki loyihalash ma'lumotlarining ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

5.8. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

## 7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan «Surxondaryo viloyati Muzrabod tumani sud binosida fuqorolarni qabul qilish xonasini barpo etish» ishchi loyixasi bo'yicha ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Ekspert B.Soatmurodov**

**Bosh mutaxassis:** Katayev Abdukarim Xidirovich



my.gov.uz

Единый портал интерактивных  
государственных услуг

## Qurilish-montaj ishlari boshlanganligi haqida xabar berish

Ariza raqami	40679384
Tashkilot	O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi
Berilgan sana	26.11.2021 10:27
Ohirgi o'zgartirish kiritilgan sana	26.11.2021 10:27
Holati	Yangi
Hozirgi amal	Принятие на рассмотрение
Tekshirish uchun parol	86830

## Ariza beruvchi haqida ma'lumot (Jismoniy shaxs)

F.I.O.	ARAMOV ASLIDIN XXX
Pasport seriyasi va raqami	AC0078505
Ro'yxatdan o'tgan manzil (pasport bo'yicha)	Surxondaryo viloyati Termiz tumani
Jismoniy shaxsning telefon raqami	998975348410
Jismoniy shaxsning elektron pochta	safar84@umail.uz

## Obyekt to'g'risidagi ma'lumotlar

Obyektning nomi	Muzrabot tumani sud binosida fuqarolarni qabul qilish xonasini barpo etish
Obyektning joylashuvi (indeks, manzil, belgi)	Muzrabot tumani
Hudud	Surxandaryo viloyati
Tuman (shahar)	Muzrabot tumani
Obyekt murakkabligi kategoriyasi	2
Qurilish ishlari turi	Rekonstruksiya
Qurilish-montaj ishlarining qiymati: yig'ma ekspertiza xulosasiga asosan (QQSiz, buyurtmachining boshqa harajatlari va jihozlarsiz)	441347354
Loyiha-smeta hujjatlarini parallel olib boriladigan qurilish ob'ekti bo'yicha (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi)	yo'q

Davlat dasturi obyektlari uchun (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi)	O'z.Res Oliy sudi Surxondaryo viloyat boshqarmasining 16.07.2021-yildagi №OSD-75-302-sonli xati
Davlat ekspertiza organining nomi	"Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Surxondaryo fillali
Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasi raqami va sanasi	№24108 12.11.2021
Pudratchi tashkilotning litsenziyasining raqami va sanasi - ayrim litsenziyalanadigan qurilish-montaj ishlarini bajarishda	"Termiz Universal Plast" MCHJ
Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi raqami va sanasi - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun	Ushbu obyekt xavfli ishlab chiqarish turiga kirmaydi

### Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

<b>Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot</b>			
#	<b>Qurilish obyektida mas'ul shaxsning lavozimi:</b>	<b>Tashkilotning nomi</b>	<b>Mas'ul shaxsning F.I.O. Pasport seriyasi va raqami</b>
1	Texnik nazorat	"Yagona buyurtmachi xizmati" IK	Karimov Parda Xollqovich AC 0605146
2	Muallifning nazorati	"Janub Surxon Universal" MCHJ	To'rayev Qilichbek Qaxramon o'g'li AA5715155
3	Pudratchi tashkilot	"Termiz Universal Plast" MCHJ	Abdunazarov Iloxom AC000000