



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

3445193

Э168092

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Tasdiqlandi

Direktor: ERGASHEV BAHODIR OCHILDIYEVICH

Sana:05-11-2021 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 23402

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Sherabod tumani jinoyat ishlari bo'yicha sud binosida fuqorolarni qabul qilish xonasini barpo etish» ishchi loyixasi bo'yicha »

Buyurtmachi - Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK

Bosh loyihachi - «Janub Surxon universal» MChJ

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan AL №000107-sonli 19.07.2019 yilda berilgan

Moliyalashtirish manbai - Buydjetdan tashqari Sudlar faoliyatini ta'minlash Departamentining Surxondaryo viloyati xududiy bo'limi qurilish va asosiy fondlar jamg'armasi

Bosh pudratchi - Erkin savdoda aniqlanadi

Qurilish turi Yangi qurilish

Murojaat raqami: № 21566

1. Loyihalash uchun asos

1. Sudlar faoliyatini ta'minlash Departamentining Surxondaryo viloyati xududiy bo'limi boshlig'i bilan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan 2021yilda tasdiqlangan loyixa topshirig'i.
2. Buyurtmachining bosh loyihachiga 2021 yil 31-agustdagi 01-08/2366 sonli xati.
3. 2021 yil 31-agustdagi Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK tomonidan tasdiqlangan 13-sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

ShNQ 1.03.01-16 talablariga asosan ishlangan ishchi loyixa:

- 1 kitob - umumiy tushintirish yozuvi;
- 2 kitob - smeta xujjatlari;
- 3 kitob - qurilish ishlarini tashkil qilish kitobi;
- 4 kitob - 1 albom ishchi chizmalar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Surxondaryo viloyati Sherabod tumani jinoyat ishlari bo'yicha sud binosida fuqorolarni qabul qilish xonasi qurilishi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Bosh reja ShNK 2.07.01-03* texnologik talablariga muvofiq, yong'in va sanitariya me'yorlariga mos holda ishlab chiqilgan.

Qurilish loyihasida quyidagilar ko'zda tutilgan: qabulxona, tashqi elektr tarmog'ini qurish yong'indan ogohlantirish shovqin tizimini o'rnatish, kuzatuv kameralarini o'rnatish, 6m³ hajmli ichimlik suv inshootini qurish, yong'inga qarshi suv saqlash inshootini qurish.

Loyihada ko'zda tutilgan ishlar: fuqorolarni qabul qilish xonasi - bir qavatli, to'g'ri turtburchakli bo'lib, ustun o'qlari bo'yicha o'lchamlari 12x6m, xona balandligi - 3.0m, konstruktiv yechimlar-poydevori tasmasimon quyma betondan, yengil metal konstruksiyali bo'lib alyumini vitraj romlari bilan o'ralgan, yopmalari metal konstruksiyali bo'lib, polimer qoplamali profnastildan bilan qoplanadi, pol qismi keramik plitkali va laminat qoplamali, shift qismi gisokartondan, otmostka qurish, ichki elektr ta'minoti, turniket, kondisioner, mebel jihozi, jalyuzi o'rnatish ishlari ko'zda tutilgan.

Beton va temir beton konstruksiyalari tuproqqa ko'miluvchi qismlarining yemirilishga qarshi himoyasi uchun poydevor tagiga bitum bilan to'yintirilgan shag'al katlamli asos berilishi va tik yuzasi 2 qatlamli surtma gidroizolyatsiya qilinishi inobatga olingan.

Yong'inga qarshi tadbirlar nomli 2.01.02-04 sonli ShNQ talablariga asosan quyidagi tadbirlar ko'zda tutilgan: - o't o'chiruvchi vositalarning binolarga yaqinlashish sharoitini yaratish.

1.03.01-16 sonli ShNQ talablariga asosan binolarning issiqlik tejamliligini oshirish maqsadida, elektrtejamkor chiroqlar o'rnatilishi, ikki qavat shisha oynali eshik va dereza romlari o'rnatilishi, tom yopmasida mineral plitadan isiklik izolyatsiyasi ko'zda tutilgan.

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Sudlar faoliyatini ta'minlash Departamentining Surxondaryo viloyati xududiy bo'limi boshlig'i bilan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan 2021yilda tasdiqlangan loyixaga topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

- pol konstpuksiyasiga issiklik qatlami kiritildi,
- pol konstpuksiyasiga asossiz kiritilgan gidroizolyatsiya olib tashlandi,
- binoning qirqim chizmalarining masishtabi to'g'irlandi,
- pandus yuzasi nishablidi to'g'irlandi,
- pandus panjaralarining tutqichlari dumoloq metal quvurlardan bajarilishi inobatga olindi,
- binoning konstruksiyasiga aniqlik kiritildi va yengil konstruksiyasiga inobatga olindi.

Resurslar ro'yxatidagi ishlarning turlari va hajmi, resurslari ro'yxatini aniqlashning xaqiqiyiligini baxolash: - resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **349801,031ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati-**16639,403ming so'm** miqdorida kamaytirilib, **333161,628ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- QMI-275910,251ming so'm,

- QQS-41386,538ming so'm.
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-15864,839ming sum.

Kamayishga ayrim ish turlari hajmlariga va qurilish materiallar narxlariga va element resurs normalarga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-19 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyixachi zimmasiga yuklatiladi.

Loyiha topshirig'i qurilish bosh boshqarmasi bilan kelishilsin.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qaroriga 1-ilova, III bob 29-band va ShNK 1.03.06-13da "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlari sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki loyihalash ma'lumotlarining ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

- Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan «Surxondaryo viloyati Sherabod tumani jinoyat ishlari bo'yicha sud binosida fuqorolarni qabul qilish xonasini barpo etish» ishchi loyixasi bo'yicha ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Mutaxassis: A.Nasrullayev

Bosh mutaxassis: Katayev Abdulkarim Xidirovich



my.gov.uz

Единый портал интерактивных государственных услуг

Qurilish-montaj ishlari boshlanganligi haqida xabar berish

Ariza raqami	40671549
Tashkilot	O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi
Berilgan sana	26.11.2021 10:04
Ohirgi o'zgartirish kiritilgan sana	26.11.2021 10:04
Holati	Yangi
Hozirgi amal	Принятие на рассмотрение
Tekshirish uchun parol	59082

Ariza beruvchi haqida ma'lumot (Jismoniy shaxs)

F.I.O.	ARAMOV ASLIDIN XXX
Pasport seriyasi va raqami	AC0078505
Ro'yxatdan o'tgan manzil (pasport bo'yicha)	Surxondaryo viloyati Termiz tumani
Jismoniy shaxsning telefon raqami	998975348410
Jismoniy shaxsning elektron pochta	safar84@umail.uz

Obyekt to'g'risidagi ma'lumotlar

Obyektning nomi	Sherobod tumani jinoyat ishlari buyicha sud binosida fuqarolarni qabul qilish xonasini barpo etish
Obyektning joylashuvi (indeks, manzil, belgi)	Sherobod tumani
Hudud	Surxondaryo viloyati
Tuman (shahar)	Sherobod tumani
Obyekt murakkabligi kategoriyasi	2
Qurilish ishlari turi	Rekonstruksiya
Qurilish-montaj ishlarining qiymati: yig'ma ekspertiza xulosasiga asosan (QQSiz, buyurtmachining boshqa harajatlari va jihozlarsiz)	299355449
Loyiha-smeta hujjatlarini parallel olib boriladigan qurilish ob'ekti bo'yicha (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi)	yo'q

Davlat dasturi obyektlari uchun (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi)	O'z.Res Olly sudi Surxondaryo viloyat boshqarmasining 16.07.2021-yildagi №OSD-75-302-sonli xati
Davlat ekspertiza organining nomi	"Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Surxondaryo filiali
Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasi raqami va sanasi	№ 23402 05.11.2021 йил
Pudratchi tashkilotning litsenziyasining raqami va sanasi - ayrim litsenziyalanadigan qurilish-montaj ishlarini bajarishda	"Baxtiyor Yevro Stroy" XK
Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi raqami va sanasi - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun	Ushbu obyekt xavfli ishlab chiqarish turiga kirmaydi

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot			
#	Qurilish obyektida mas'ul shaxsning lavozimi:	Tashkilotning nomi	Mas'ul shaxsning F.I.O. Pasport seriyasi va raqami
1	Texnik nazorat	"Yagona buyurtmachi xizmati" IK	Xursanov Baxtiyor Norqulovich CS 1470629
2	Muallifning nazorati	"Janub Surxon Universal" MCHJ	To'rayev Qilichbek Qaxramon o'g'li AA5715155
3	Pudratchi tashkilot	"Baxtiyor Yevro Stroy" XK	Qurbonov Baxriddin AC 0000000