Электр таъминотининг шартномасига
4 - илова

## Энергияни йўқолишларини аниқлаш бўйича ДАЛОЛАТНОМА

Энергия хисобга олиш приборлари электр тармокларининг баланс бўйича мансублик чегарасида ўрнатилмаганда, электр тармокларининг баланс бўйича мансублиги чегараси хисобга олинган холда мансублик чегарасидан хисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган кисми хисоблаш йўли билан аникланади ва куйидагиларга хисобланади:

а) Куввати _____ кВА бўлган трансформаторлардаги ойлик актив энергиянинг йўқолишлари _____ кВт.соат ёки _____%, реактив энергия йўқолишлари _____ кВАр.соат ёки _____% ташкил этади;

б) Истеъмолчининг кабель линияларидаги хар ойлик энергияни йўкотиш:
Узунлиги _____ м;
Кесим юзаси _____ мм$^2$;
Русуми _____;
Кучланиши _____ кВ бўлса, _____ кВт.соатни, ёки _____ % ташкил этади;

в) Истеъмолчининг хаво линияларидаги хар ойлик энергия йўқолишлари:
Узунлиги _____ м;
Кесим юзаси _____ мм$^2$;
Русуми _____;
Кучланиши _____ кВ бўлса, _____ кВт.соатни, ёки _____ % ташкил этади.

Ушбу Шартноманинг 3.8 бандига асосан юкорида кўрсатилган энергия йўқолишлари Истеъмолчинин хар хисоб-китоб даври учун, хисоб-китоб давридаги амалдаги энергия истеъмолидан ва 1-иловада кўрсатилган ойлик шартномавий энергия миклорларидан келиб чикиб аникланади.

Корхонанин электр тармоклари ва уйларнинг ички электр тармокларинин бўлиниш чегарасидан умумий мулк хисобланадиган ушбу тармоклардан таъминланадиган маиший истеъмолчиларнин электр энергиясини хисобга олиш асбобларигача бўлган электр тармокларидаги электр энергияси йўкотиплари хисоб-китоб килиш йўли билан аникланади ва уй-жой мулклорлари ширкатлари ёки коммунал-эксплуатация ташкилотлари истеъмолига каратилади

Имзолар:

Истеъмолчи:
М.Ў. (Имзо)

Корхона:
М.Ў. (Имзо)



Электр таъминотининг шартномасига
5-илова

**Энергия (актив, реактив) сарфи бўйича**
**ХИСОБОТ**

20__ йил _____ ойи бўйича
Кўрсаткичлар кайд этилган сана «___» _____ 20____ йил

| Уланган жой номи, хисобга олиш приборининг завод раками, хисобга олиш тури (актив, реактив) | Хисоб-китоб коэффициенти | | | Хисобга олиш прибори кўрсатгичлари | | Хисобга олиш прибори курсаткичларининг фарки | Сарф кВт.с, кВАр.с | Табакалаштирилган тариф бўйича сарф кВт.с | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ток трансформаторининг (ТТ) | кучланиш трансформаторининг (КТ) | умумий | бошланғич | охирги | | | Эрталабки тигиз вакт | Кун | Кечки тигиз вакт | Тун | |
| | | | | | | | | соат 6-9 | соат 9-17 | соат 17-22 | соат 22-24 | соат 0-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Жами | | | | | | | | | | | | |

Изох. гр 7= гр 6- гр 5, табакалаштирилган хисоб учун назорат раками гр 7= гр 9+гр10+гр11+гр12+гр13
гр 8 = гр 7*гр 4

Электр таъминотининг шартномасига
6 - илова

**Компенсация курилмаларининг ишлаш режими**
**1. Компенсация курилмаларининг белгиланган куввати**

| Тр № | Компенсация курилмаларининг турлари | Куввати | Уланиш вакти | | Жами |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Эрталаб | Кечкурун | |
| 1 | Конденсаторлар, кВАр<br>1000 Вгача<br>1000 Вдан юкори,<br>жумладан: | | | | |
| 1.1 | Автоматик бошкариладиган:<br>1000 Вгача<br>1000 Вдан юкори, | | | | |
| 1.2 | Кўлда бошкариладиган:<br>1000 Вгача<br>1000 Вдан юкори, | | | | |
| 2 | Синхрон двигателлар - (СД), кВт | | | | |
| 3 | Ёнма-ён реактив куввати, кВар<br>(Ёнма-ён ўрнатилган куввати нинг 30 фоизи, кВт) | | | | |
| 4 | Жами (1б+3б), кВАр<br>1000 Вгача<br>1000 Вдан юкори | | | | |

II. Ёнма-ёнма ишлаш ва конденсатор курилмалари ишлаш жиддийлиги тенглигидан уланиш вактларини ва режимларини шартлари