

Энергия (актив, реактив) сарфи бўйича
ХИСОБОТ

20 йил _____ оyi бўйича

Кўрсаткичлар қайд этилган сана « _____ » 20 йил.

Уланган жой номи, ҳисобга олиш приборининг завад рақами, ҳисобга олиш тури (актив, реактив)	Ҳисоб-китоб коэффициенти				Ҳисобга олиш прибори кўрсаткичлари		Ҳисобга олиш прибори кўрсаткич- лариянинг фарқи	Сарф кВт.с., кВАр.с.	Табақалаштирилган тариф бўйича сарф кВт.с.							
	ток трансфор- маторнинг (ТТ)	кучла- ниш транс- форма- торнинг (КТ)	узу- мий	бошлан- ғич	охирги	Кун			Эрта- лабки тигиз вақт	Кечки тигиз вақт	Тун	соат 6-9	соат 9-17	соат 17-22	соат 22-24	соат 0-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Жами																

Изоҳ: 7 усту - 6 усту - 5 усту - 4 усту - 3 усту - 2 усту - 1 усту = 9 усту + 10 усту + 11 усту + 12 усту
+ 13 усту

Истеъдод раҳбари

Корхона раҳбари



Компенсация қурилмаларининг ишлаш режими

1. Компенсация қурилмаларининг белгиланган қуввати

Т/р №	Компенсация қурилмаларининг турлари	Қуввати	Уланган вақти		Жами
			Эрталаб	Кечқурун	
1.	Конденсаторлар, кВАр 1000 Вгача 1000 Вдан юқори, жумладан:				
1.1.	Автоматик бошқариладиган: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори,				
1.2.	Қўлда бошқариладиган: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори,				
2.	Синхрон двигателлар - (СД), кВт				
3.	СДнинг реактив қуввати, кВАр (СДнинг ўрнатилган қувватининг 30 фоизи, кВт)				
4.	Жами (16.+36.) кВАр: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори.				

Изоҳ: отворежида ишлайдиган конденсатор қурилмалари билан ажратилган таъминотлар уқини
вақтларини тўлдирини шарт эмас.

